

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG
BERUHÁZÁS, ESZKÖZ, SZOLGÁLTATÁS ÉS IT BESZERZÉSI KÖZPONT

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 2

Ügyintéző: Hegedűs József

Telefon: +36 30 768 3676

E-mail: hegedus.jozsef@mav-szk.hu

Melléklet: -

Tisztelt Érdeklődő gazdasági szereplők!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. mint Ajánlatkérő megbízásából MÁV Szolgáltató Központ Zrt. mint lebonyolító által 2024. szeptember 05-én megindított „**Konténerek beszerzése a MÁV KFV Kft. részére**” tárgyú, beszerzési eljárásban 2024. szeptember 13. napján érkezett kiegészítő tájékoztatáskérésre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1. Kérdés:

„Tárgyi felhívással kapcsolatban csatoltan küldöm szerződés tervezetüket véleményeltérésünkkel, melyre várjuk visszajelzésüket.”

1. Válasz:

Ajánlattevő ajánlatához csatolnia kell a Pályázati felhívás 9.3. b) pontja szerinti cégszerűen aláírt Ajánlattevői nyilatkozatát a Pályázati felhívás és a Szerződéstervezet feltételeinek elfogadásáról és magára nézve kötelezőnek tekintéséről, továbbá nyertessége esetén a szerződés megkötéséről. A Pályázati felhívás 9.3. b) pontjával összhangban Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a közzétett Pályázati felhívás mellékletét képező Szerződéstervezeten jelen eljárásban változtatni nem kíván.

2. Kérdés:

„Továbbá javasolnánk az $U=0,22 \text{ W}/(\text{m}^2/\text{K})$ érték elfogadását- értékben nem nagy különbség, de csökkenti a költségeket.”

2. Válasz:

Ajánlatkérő a hőátbocsátási tényező értéke tekintetében az $U=0,22 \text{ W}/(\text{m}^2/\text{K})$ értéket elfogadja.

3. Kérdés:

„A 2. számú konténernél előírtak klímaberendezést és fűtőtestet, de a panelek szigetelés nélkül szerepelnek: javasoljuk ide is szigetelt konténerek beszerzését.”

3. Válasz:

Ajánlatkérő a 2. számú konténernél nem kér szigetelt konténert, az elektromos berendezéseket nem folyamatosan csak rövid ideig fogja használni.



4. Kérdés:

„Az elektromos megtáplálás kapcsán kérem tájékoztatásukat: milyen távolságból kell elvégezni, milyen kapcsolószekrényről, légkábel megfelelő?-esetleg fényképet tudnak adni a kapcsolószekrényről?”

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG BERUHÁZÁS, ESZKÖZ, SZOLGÁLTATÁS ÉS IT BESZERZÉSI KÖZPONT

4. Válasz:

A konténereket a Pályázati felhívás mellékletét képező Műszaki leírásban bemutatott pozícióban kell elhelyezni, amelyet az ábra is bemutat. A képen a murvázott terület széle és a kerítés közé kerülnek a konténerek, melyeknek betonlemez alapot fog Ajánlatkérő készíteni. A **KONTÉNER1** bal sarkánál lesz az elektromos csatlakozási pont, mely a képen látható, a vázlatrajzon piros színnel került jelölésre.



BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG
BERUHÁZÁS, ESZKÖZ, SZOLGÁLTATÁS ÉS IT BESZERZÉSI KÖZPONT

5. Kérdés:

„A telepítési helyszín pótkocsis teherautóval megközelíthető, a szállítójármű közvetlen mellé a telepítési helyszín mellé tud állni?”

5. Válasz:

Igen, a telepítési helyszín pótkocsis teherautóval megközelíthető. A képen a murvázott terület széle és a kerítés közé kerülnek a konténerek, melyeknek betonlemez alapot fog Ajánlatkérő készíteni.

Kérjük a T. Gazdasági Szereplőket, hogy ajánlattételük során a fentiekben foglaltakra legyenek szívesek figyelemmel lenni.

Budapest, 2024. szeptember 13.

Tisztelettel:

.....
Hegedűs József

Kategóriamenedzser

Beruházás, eszköz, szolgáltatás és IT beszerzési központ

Beszerzési, Környezetvédelmi és Szállítási Üzletág

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

.....
Csete Tibor

Általános anyag beszerzés vezető

Szakanyag és általános anyag beszerzési központ

Beszerzési, Környezetvédelmi és Szállítási Üzletág

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.