

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG
BERUHÁZÁS, ESZKÖZ, SZOLGÁLTATÁS ÉS IT BESZERZÉSI KÖZPONT**Tárgy: 1. számú kiegészítő tájékoztatás**

Ügyintéző: Nyáry Petra

Tel: +36 (30) 136 5252

E-mail: nyary.petra@mav-szk.hu**KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS**

Tisztelt Ajánlattevők!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő nevében a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. mint lebonyolító által indított „**Fűtés korszerűsítés, kazáncsere tervezés VOLÁNBUSZ Zrt. több telephelyén**” tárgyú beszerzési eljárásban 2024. március 20. napján érkezett kérdésre Ajánlatkérő az alábbi választ adja és egyúttal a megfelelő ajánlattétel biztosítása érdekében az ajánlattételi határidőt módosítja:

1. kérdés: Az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja-e, a telephelyek építészeti terveit, helyszínrajz, érintett épület komplett tervdokumentációját, elektronikusan PDF vagy DWG kiterjesztésben?

1. válasz: Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja a nyertes Ajánlattevőnek a következő dokumentumokat:

1. rész: Pdf. formátumban a tervdokumentációk nagy része Ajánlatkérő rendelkezésre áll mindhárom telephelyre vonatkozóan.
2. rész: Pdf. formátumban mindkét telephelyen Ajánlatkérő rendelkezik alaprajzzal és helyszínrajzzal.
3. rész: Papír formátumban a tervdokumentációk nagy része Ajánlatkérő rendelkezésre áll Pápa telephelyre vonatkozóan. Azokat a papír alapú tervlapokat, melyek digitálisan (pdf., jpg) nem állnak rendelkezésre, nyertes ajánlattevő a helyszínen megtekintheti, ill. másolatot készíthet belőlük.
4. rész: Mindhárom telephelyen Ajánlatkérőnek papír alapon hiányosan rendelkezésre állnak építész és gépész tervek, valamint építészeti alaprajzok és méretarányos vázrajzok jpg. formátumban. Ezeket Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére rendelkezésére tudja bocsátani. Azokat a papír alapú tervlapokat, melyek digitálisan (pdf., jpg) nem állnak rendelkezésre, nyertes ajánlattevő a helyszínen megtekintheti, ill. másolatot készíthet belőlük.
5. rész: Papír alapon Szekszárd telephely építészeti tervei és helyszínrajzai rendelkezésre állnak Ajánlatkérőnek. Nyertes ajánlattevő a helyszínen megtekintheti, ill. másolatot készíthet belőlük.

Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat a nyertes Ajánlattevőnek a helyszínen

MÁV SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. • Telefon: (1) 511-3147 • Fax: (1) 511-8534
A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-045838

nyary.petra@mav-szk.hu

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG
BERUHÁZÁS, ESZKÖZ, SZOLGÁLTATÁS ÉS IT BESZERZÉSI KÖZPONT

ellenőrizni szükséges, mivel hiányosak, nem teljes körűen állnak rendelkezésre.

2. kérdés: Az ajánlatkérő rendelkezésre bocsájta-e, a telephelyek meglévő gázterveit, elektronikusan vagy papír formátumban?

2. válasz:

1. rész: Papír alapon mindhárom telephelyre vonatkozóan nagy részben Ajánlatkérő rendelkezésre állnak gáztervek.
2. rész: Szolnok járműfenntartási telephely központi irodaépület és segédműhelyre vonatkozóan Ajánlatkérő Pdf. formátumú gáztervvel rendelkezik. Tiszafüred telephelyre vonatkozóan Ajánlatkérő papír formátumú gáztervvel rendelkezik.
3. rész: Pápa telephelyre vonatkozóan Ajánlatkérő rendelkezésére állnak külső gézszerelés helyszínrajzok, központi műhely hőtechnikai alaprajzok, valamint gázellátás földszint alaprajzok Pdf. formátumban.
4. rész: Komló telephelyen hiányos papír formátumú gáztervvel rendelkezik Ajánlatkérő, Pécs telephelyen papír formátumú gáztervvel rendelkezik Ajánlatkérő, Mohács telephelyre vonatkozóan nem rendelkezik gáztervvel Ajánlatkérő.
5. rész: Szekszárd telephelyre vonatkozóan nem rendelkezik gáztervekkel Ajánlatkérő.

A papír alapú gázterveket nyertes Ajánlattevő a helyszínen megtekintheti, ill. másolatot készíthet belőlük.

3. kérdés: A telephelyek vonatkozásában, nem kérték, a meglévő épületek energetikai vizsgálatát, így a szükséges kazánteljesítményeket, miből határozzuk meg? Adatszolgáltatásként megkapjuk a szükséges betervezendő teljesítmény igényeket?

3. válasz: Mind az öt részben a meglévő berendezések teljesítmény adatai Ajánlatkérő rendelkezésére állnak, ill. átadásra kerülnek a nyertes ajánlattevő részére

4. kérdés: Ha az adott telephely tervezési munkája a szolgáltató (E-on Zrt. stb...) általi engedélyeztetési eljárás alá esik, akkor a szolgáltatói eljárás ideje beleszámít-e, a tervezési határidőbe?

4. válasz: Ha valamelyik részben szükség lesz Szolgáltató általi engedélyeztetési eljárásra annak határideje nem számít bele a tervezési határidőbe, de a tervezőnek Ajánlatkérő egyidejű írásos tájékoztatása mellett dokumentálnia és igazolnia kell a szolgáltatói eljárás idejét (benyújtás időpontja, hiánypótlási idők, engedély megérkezésének időpontja).

4. kérdés: Az ajánlatkérő adatszolgáltatást ad-e, a telephelyek meglévő fűtési rendszerének alapadataival kapcsolatban? (Pl. Ha egy telephelyen, több kevert kör és szivattyú üzemel, akkor az ajánlatkérő meg tudja-e adni, a méretezéshez szükséges alapadatokat fűtővíz DT, Térfogatáram, ellenállás stb., vagy a telephely fűtési meglévő rendszerét fel kell mérni, és az

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG
BERUHÁZÁS, ESZKÖZ, SZOLGÁLTATÁS ÉS IT BESZERZÉSI KÖZPONT

alapján méretezni, új egységeket.)

5. válasz: Mind az öt részre vonatkozóan szükség szerint a telephelyek meglévő fűtési rendszereit fel kell mérni és az alapján méretezni az új egységeket.
6. **kérdés: Pontosítást kérnék, hogy a 4. rész Pécs járműfenntartási telep 1. számú portaépület és 2. számú épület TŰKE bérlemény, Pécs, Siklói**

- **Méréstechnikai felülvizsgálat az elszámolási mérőn lévő földgázfelhasználó berendezésekre,**

- **Az egész telephely tekintetében el kell végezni. Ehhez, a szükséges meglévő berendezések listáját, tudják-e biztosítani? Valamint jogszabály szerint, ha valamelyik kazánház, jelenleg, nem megfelelő, akkor azt szintén, át kell tervezni vagy csak javaslatot kell adni, az átalakítási kötelezettségről, valamint kapacitás csökkentési lehetőségről?**

6. válasz: A tervezési feladat a megadott épületekre vonatkozik. Amennyiben a méréstechnikai felülvizsgálat a tervezési feladat ellátásának nem feltétele, Ajánlatkérő eltekint tőle. Amennyiben szükséges, akkor a meglévő berendezések listáját Ajánlatkérő megadja Ajánlattevőnek. Amennyiben Pécs telephelyen a jogszabályban előírtaknak nem felel meg valamelyik olyan kazánház, melybe a jelen beszerzés keretében új kazán, berendezés kerül betervezésre, abban az esetben Ajánlattevő feladatát képezi a szükséges változtatások, átalakítások megtervezése.

Tájékoztatjuk, hogy fentiekre való tekintettel Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról döntött.

A módosított ajánlattételi határidő: 2024. április 09. (kedd) 12:00 óra.

Budapest, 2024. aláírás napja

.....
Bene Attila
Szolgáltatás beszerzés vezető

.....
dr. Kómár Márta
vezető

Beruházás, eszköz, szolgáltatás, és IT beszerzési központ
Beszerzési, környezetvédelmi és szállítási Üzletág
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
az Ajánlatkérő nevében