

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG
BERUHÁZÁS, ESZKÖZ, SZOLGÁLTATÁS ÉS IT BESZERZÉSI KÖZPONT

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás
Ügyintéző: Katona-Molnár Éva
Telefon: +36 30 599 6720
E-mail: katona-molnar.eva@mav-szk.hu

Tisztelt Érdeklődő gazdasági szereplők!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ajánlatkérő által 2024. március 20-án megindított „**Raklapos állványrendszer beszerzése**” tárgyú, beszerzési eljárásban 2024. március 28. napján érkezett kiegészítő tájékoztatáskérésre Ajánlatkérő az alábbi választ adja:

1. Kérdés:

„*Esetleg az állvány méretét, a szintkiosztást, a rakatok maximális súlyát, a rakatok maximális magasságát is meg tudják adni, mi az elvárás?*”

Válasz:

Ajánlatkérő válaszul megerősíti a Pályázati felhívás mellékleteként kiadott Műszaki leírásban leírtakat, különösképpen az alábbiakat:

„*Elrendezés: 2 szimplasor 5 db 3 raklapférőhelyes (2700 mm-es) mezővel*

Szintkiosztás: padozat + 2 szint

Tároló kapacitás: minimum 45 db raklap

Raklapok mérete: 800 mm x 1200 mm

Raklapok teherbírása: minimum 1000 kg

Rakatok magassága: minimum 1000 mm

Rakatok kezelése: 800-as oldalról (A raklap keskenyebb oldala)”

Továbbá Ajánlatkérő a kérdésekre válaszul jelzi, hogy az állvány mérete maximum 14000 mm x 5000 mm x 1200 mm (5 x 2700 mm + oszlopok szélessége x belmagasság x raklap hossza). Rakatok minimális súlya 3 raklap teherbírása 3 x 1000 kg+ raklap súlya 3x20 kg, tehát legalább 3060 kg. Ennél nagyobb teherbírás is elfogadott, de minimum ennyit biztosítani szükséges. Rakat magassága maximum 1650 mm (5000/3)

Ajánlatkérő a tároló kapacitással kapcsolatos elvárás levezetéseként ezúton közli, hogy értelmezése szerint egy rakat alatt 3 raklapot ért, minden sorban 5 rakat kerül elhelyezésre, azaz soronként 15 db raklap, ami 3 szinten (padozat + kettő szint) összesen 3 x 15, azaz 45 db raklapot jelent.

2. Kérdés:

„*És kérnék kiegészítő tájékoztatást a következőkről:*

Oszlopvédő anyaga fém vagy műanyag?

Állványzatvédő biztosításán a keretvédőkre gondolnak vagy másra?

Túltolásgátlónál a padló szinten is szükséges vagy csak a két gerendaszinten?

Polcrács esetében teherviselő tárolórács vagy csak leesés ellen védő huzalrács legyen?

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG
BERUHÁZÁS, ESZKÖZ, SZOLGÁLTATÁS ÉS IT BESZERZÉSI KÖZPONT

Válasz:

Ajánlatkérő válaszul közli, hogy

- oszlopvédők anyaga tekintetében nincs elvárása, lehet fém vagy műanyag is, a funkcióját lássa el.
- Állványzatvédő biztosítása alatt Ajánlatkérő keretvédőt ért.
- Túltolásgátló a padló szinten nem szükséges.
- Polcrács tekintetében Ajánlatkérő részéről elegendő a leesés elleni védő huzalrács biztosítása.

Kérjük a T. Gazdasági Szereplőket, hogy ajánlattételük során a fentiekben foglaltakra legyenek szívesek figyelemmel lenni.

Budapest, 2024. április 2.

Tisztelettel:

.....
Hegedűsné Dr. Hovánszki Tímea
tárgyi eszköz beszerzés vezető

.....
dr. Kómár Márta
központ vezető
Beruházás, eszköz, szolgáltatás és IT beszerzési központ
Beszerzési, Környezetvédelmi és Szállítási Üzletág
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.