

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG
BERUHÁZÁS, ESZKÖZ, SZOLGÁLTATÁS ÉS IT BESZERZÉSI KÖZPONT

Címzett:
Érdeklődő Gazdasági Szereplők részére

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás nyújtás
Beszerző: Oláh János
Tel: +36 30 927 4308
E-mail: olah.janos@mav-szk.hu
Melléklet: szerződéstervezet

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplő!

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint a MÁV Zrt. Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet által megindított, „**Vecsés állomás 0,4 kV-os főelosztó rekonstrukciója**” tárgyú beszerzési eljárásban a pályázati felhívás és mellékleteinek kiküldését és a helyszíni bejárást követően az alábbi ajánlattevői kérdés, észrevétel érkezett, melyre Ajánlatkérő az alábbiakban válaszol.

1. Észrevétel: „*A főelosztó két mezőből áll, a betáplálási mező állapota és a mezőn belül beépített fázisjavító kondenzátorok az új VBF elvárásoknak nem felelnek meg, de annak átépítését a kiírás nem tartalmazza. Javasoljuk a feladat kiterjesztését.*”

1. Válasz: A betápláló mező rekonstrukciója nem szerepel a pályázati kiírásban, a vállalkozónak nem feladata annak rekonstrukciója.

2. Észrevétel: „*Az alkalmazott túláramvédelmek és a vezetékek keresztmetszetei nem felelnek meg az MSZ HD 60364 előírásainak
Javasoljuk a tervezés során a jelenlegi kialakított rendszernek a hatályos szabványelőírások szerinti módosítását.*”

2. Válasz: Az Ajánlatkérő megjegyzése: A tervezés során a hatályos szabványoknak megfelelő módon kell eljárni.

3. Észrevétel: „*A kiírás szerint fogyasztásmérőket kell alkalmazni, viszont kommunikációs platformot kell biztosítani, miközben a kapott tájékoztatás szerint Önök még ezzel kapcsolatosan kísérleteket folytatnak.
Javasoljuk ideiglenesen az elszámolási mérési pontosságnak (H0,5) megfelelő, legalább RS485 platformú műszer alkalmazását.*”

3. Válasz: Az Ajánlatkérő jelenleg a következő feltételeket támasztja a fogyasztásmérőkkel szemben: MSZ szerinti, egyedi azonosítóval ellátott, segédeszköz nélkül leolvasható, saját kijelzővel rendelkező, helyi és távleolvasásra alkalmas (impulzusjeladós), a gyári szám maszkolás megbontása nélkül is leolvasható (így a mérő azonosítható) legyen.

4. Észrevétel: „*A főelosztó a forgalmi irányító munkahelyén üzemel, szükséges meghatározni a munkavégzés tárgyi- és humán feltételeit.
Javasoljuk a munkaidő és a védett fogyasztói rendszer – tartalék energiaellátást igénylő fogyasztók megnevezése, teljesítménye – előzetes, vagy tervezési szinten az organizációban történő – meghatározását.*”

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG
BERUHÁZÁS, ESZKÖZ, SZOLGÁLTATÁS ÉS IT BESZERZÉSI KÖZPONT

4. Válasz: Ajánlatkérő a 6. pontban megjelölt organizációs bejárás keretében adja meg a választ.

5. Észrevétel: „Az elosztó berendezésen belül több szerelési egység és leágazás üzemképtelen, fizikailag is leválasztott áramkör.
Kérjük megerősíteni, hogy ezen leágazások részére szükséges-e legalább túláramvédelmet beépíteni, vagy elégséges elszigetelten, felirat nélkül elhelyezni.”

5. Válasz: Ajánlatkérő válasza: A jelenleg üzemképtelen, leválasztott áramkörök beépítése, — a térvilágítási leágazásokon kívül — az új elosztószekrénybe nem szükséges. Azok leválaszthatóak az új hálózatról.

6. Észrevétel: „A szemle során kapott nyilatkozatok szerint a MÁV több szakszolgálat is érintett, a helyiség energiaellátása jelenleg is több irányú.
Javasoljuk az egy betáplálások határainak kijelölését, valamint az érintett Szakszolgálatok elvárásainak csatolását, vagy a tervezési feladathoz az érintett szakágak megnevezését, elérhetőségét, az átépítés tervének jóváhagyóinak megjelölését.”

6. Válasz: Ajánlatkérő organizációs bejárást fog tartani szerződéskötés után a tervezővel és az érintett szakágakkal együtt. A bejárás megszervezését az ajánlatkérő vállalja.

7. Észrevétel: „A kapott tájékoztatás szerint külső üzemzavar okozta a meghibásodást, melynek során porral oltót kellett alkalmazni.
Kérjük annak megerősítését, hogy a kivitelezés approximációs feltétele a jelenlegi kialakítás, így az átépítést követő első üzembe helyezéshez és VBF minősítő irat kiállításához – mely nem terjed túl az elosztóberendezés határain - az elosztó belső hálózatának átépítése kötelező, az elmenő kábelek esetén már mechanikai tisztításán kívül azok szigetelésének vizsgálata nem elvárás..”

7. Válasz: Ajánlatkérő az elmenő kábelek szigetelésvizsgálatát nem tartja szükségesnek.

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét a módosított ajánlattételi határidőre (2024. szeptember 10-én 13:00 órára) benyújtandó ajánlat megtétele során.

Budapest, 2024. szeptember

Tisztelettel:

Bene Attila
szolgáltatás beszerzés vezető
Beruházás, eszköz, szolgáltatás, és IT beszerzési központ
Beszerzési, környezetvédelmi és szállítási üzletág
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.