

BESZERZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

Beruházás, eszköz, szolgáltatás és IT beszerzési igazgatóság

Iktatószám: 12618/2025/SZK; 17988/2025/PALYA
Tárgy: 4. sz. Kiegészítő tájékoztatás
Ügyintéző: Gajzinger Lili
Mobil: 06-30/642-4525
E-mail: gajzinger.lili@mavcsoport.hu

TISZTELT ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK!

A MÁV Pályaműködtetési Zrt., mint Ajánlatkérő megbízásából a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Lebonyolító 2025.09.04. napján elektronikus úton meghirdetett 12618/2025/SZK; 17988/2025/PALYA iktatószámú „**Utasáramlást segítő berendezések telepítése Budapest-Kelenföld állomás**” tárgyú nyílt beszerzési eljárásban 2025. szeptember 10. és 2025. szeptember 11. napján érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglaltakra Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg válaszát.

Kérdés 1,2:

„Tárgyi beszerzési eljárásban azzal a kéressel fordulunk Önökhöz, hogy az alábbi kérdésekre kiegészítő tájékoztatást nyújtani szíveskedjenek:

1. „**M/1: Ajánlattevő alkalmas, amennyiben a pályázati felhívás megjelenésének napját megelőző 3 évben (36 hónapban) rendelkezik összesen legalább nettó 10.000.000,- Ft értékű a beszerzés tárgya szerinti vasúti audiovizuális utastájékoztató rendszerek (rendszerelemek és végberendezések) karbantartási és/vagy javítási és/vagy fejlesztési munkái szerinti referenciával.**”
Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozzon, hogy a „vasúti audiovizuális utastájékoztató rendszerek” elvárással egyenértékű a „villamos megállóhelyi audiovizuális utastájékoztató rendszerek” elvárás is.
2. „**M/2: Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő olyan érvényes műszaki felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki a beszerzési eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított megelőző legalább 3 évben (36 hónapban) a beszerzés tárgyát képező vasúti audiovizuális utastájékoztató rendszerek (rendszerelemek és végberendezések) karbantartási és/vagy javítási és/vagy fejlesztési munkáiban legalább összesen 10 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.** A bemutatott szakmai tapasztalat tetszőleges tárgy és tevékenység szerinti megosztásban igazolható.”
Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozzon, hogy a „vasúti audiovizuális utastájékoztató rendszerek” elvárással egyenértékű a „villamos megállóhelyi audiovizuális utastájékoztató rendszerek” elvárás is.

Válasz 1,2:

Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre: Ajánlatkérő megvizsgálta Érdekelte gazdasági szereplő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérdését, amelyek alapján az alábbi választ adja:

A „vasúti audiovizuális utastájékoztató rendszerek” elvárással **nem egyenértékű** a „villamos megállóhelyi audiovizuális utastájékoztató rendszerek” elvárás is.

BESZERZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

Beruházás, eszköz, szolgáltatás és IT beszerzési igazgatóság

Kérdés 3:

„Kérjük Ajánlatkérőt, szíveskedjen nyilatkozni, hogy a peroni munkavégzéseket milyen időablakokban lehet elvégezni.”

Válasz 3:

Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre: Ajánlatkérő megvizsgálta Érdekelt gazdasági szereplő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérdését, amelyek alapján az alábbi választ adja:

Nagyságrendileg minden napon az éjszakai órákban 22:00-tól 04:00-ig lehet a peronokon munkát végezni, de ezt minden esetben előre egyeztetni, pontosítani kell a MÁV-Csoport illetékes szakszolgálatával. Amennyiben a peronon végzendő munkákhoz vágányzár vagy felsővezetési feszültségmentesítés szükséges, akkor annak az ügyintézése és költsége is a nyertes Vállalkozó feladata.

Kérdés 4:

„Kérjük Ajánlatkérőt, szíveskedjen pontosítani, hogy a kiviteli dokumentáció elektronikus példányait milyen formában szükséges átadni (pl: email; tárhely hozzáférés; CD, USB kulcs).”

Válasz 4:

Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre: Ajánlatkérő megvizsgálta Érdekelt gazdasági szereplő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérdését, amelyek alapján az alábbi választ adja:

A leginkább preferált megoldás az USB kulcs (pendrive), de a CD/DVD adathordozón történő átadást is elfogadjuk.

Kérdés 5:

„Kérjük Ajánlatkérő tájékoztatását az optikai kábelek védőcsövezésének minimum műszaki elvárásáról.”

Válasz 5:

Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre: Ajánlatkérő megvizsgálta Érdekelt gazdasági szereplő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérdését, amelyek alapján az alábbi választ adja:

Az optikai kábelezés kialakítása során a MÁV-Csoport érvényes utasításait maradéktalanul be kell tartani különös tekintettel a T.31-es utasításunkra (csatolva).

Földbe vagy meglévő alépítményi hálózatba kerülő optikai kábelekhez csak LPE-40 vagy LPE-32 védőcsövet lehet használni, ahogyan azt a 62135/2016/MAV iktatószámú utasítás (csatolva) előírja, álmennyezetbe kerülő optikai kábelnek megfelelő az UV, lépés, és hőálló gégecső oly módon kialakítva, hogy azok iránytöréseibe az optikai kábel elvezethető legyen.

Kérdés 6:

„Kérjük Ajánlatkérő tájékoztatását az energiaellátó kábelek védőcsövezésének minimum műszaki elvárásáról.”

BESZERZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

Beruházás, eszköz, szolgáltatás és IT beszerzési igazgatóság

Válasz 6:

Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre: Ajánlatkérő megvizsgálta Érdekelt gazdasági szereplő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérdését, amelyek alapján az alábbi választ adja:

Az elektromos kábelezés kialakítása során az érvényes 62135/2016/MAV iktatószámú utasítást (csatolva) kell betartani.

Kérdés 7:

„Kérjük Ajánlatkérő tájékoztatását az energiaellátó kábelek minimum műszaki elvárásáról.”

Válasz 7:

Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre: Ajánlatkérő megvizsgálta Érdekelt gazdasági szereplő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérdését, amelyek alapján az alábbi választ adja:

Az elektromos kábelezés kialakítása során a telepítés helyének megfelelő kábeleket kell telepíteni. Földbe (ha az kábelalépítmény akkor is) földkábelt, perontetőbe kültéri, UV és időjárásálló, vízálló kábelt kell szerelni.

Kérdés 8:

„Feladat továbbá az „A” peron kábelaknában lévő elektromos elosztójának új JT szekrénybe való áthelyezése, a peron egy adott pontjára.”

Kérjük Ajánlatkérőt, szíveskedjen megerősíteni, hogy az új telepítendő JT szekrény elhelyezkedése a kábelakna közvetlen közelében lesz, nem távolabb 2 méternél.

Válasz 8:

Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre: Ajánlatkérő megvizsgálta Érdekelt gazdasági szereplő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérdését, amelyek alapján az alábbi választ adja:

A JT szekrény elhelyezését a megszakító létesítmény közelében, akár 2 méteres távolságra is el lehet helyezni, azonban ha az ottlévő peronelemek ezt akadályozzák, akkor elképzelhető, hogy nagyobb távolságra kell a JT szekrényt elhelyezni.

Kérdés 9:

„Feladat továbbá az „A” peron kábelaknában lévő elektromos elosztójának új JT szekrénybe való áthelyezése, a peron egy adott pontjára.”

Kérjük Ajánlatkérőt, szíveskedjen pontosítani, hogy a kábelaknában lévő optikai elosztó áthelyezése is része-e a feladatnak.

Válasz 9:

Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre: Ajánlatkérő megvizsgálta Érdekelt gazdasági szereplő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérdését, amelyek alapján az alábbi választ adja:

Nem, az optikai kötőszerelvény áthelyezése nem feladat.

BESZERZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

Beruházás, eszköz, szolgáltatás és IT beszerzési igazgatóság

Kérdés 10:*„Konzolok, tartók, dönthető monitor tartók színe: RAL 7016”**Kérjük Ajánlatkérőt, szíveskedjen megerősíteni, hogy RAL 7016 szín az elvárás a tartókkal kapcsolatban – figyelembe véve azt, hogy ebben az esetben a tartók színe eltér a peronokon jelenleg alkalmazott összes utastájékoztató konzol színétől, valamint a tartószerkezetek és tetőszerkezet színétől is.***Válasz 10:****Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre:** Ajánlatkérő megvizsgálta Érdekelt gazdasági szereplő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérdését, amelyek alapján az alábbi választ adja:*Megerősítjük a tartó konzolok színére vonatkozó elvárást (RAL 7016). Felhívjuk a figyelmet, hogy nem összetévesztendő a kijelző tokozatok színére vonatkozó elvárással, mely továbbra is a RAL 5002.***Kérdés 11:***„A telepített berendezések kezeléséről a műszaki üzemeltető személyzet számára felhasználói oktatást kell tartani magyar nyelven.”**Kérjük Ajánlatkérőt, szíveskedjen pontosítani az oktatással kapcsolatos elvárásokat. Hány személyt, hány alkalommal kell oktatni? Személyes oktatás az elvárás, vagy online távoli oktatás is elfogadott? Személyes oktatás esetén a szükséges helyszíni feltételeket Ajánlatkérő tudja biztosítani: létszámnak megfelelő oktató helyiség, áramellátás, internet hozzáférés, kivetítő eszköz?***Válasz 11:****Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre:** Ajánlatkérő megvizsgálta Érdekelt gazdasági szereplő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérdését, amelyek alapján az alábbi választ adja:*Az oktatás során minden érintett műszaki dolgozót le kell oktatni az új berendezések működéséből (ez kb. 20 fő oktatását jelenti) legalább egy alkalommal. Az oktatásnak személyesnek kell lennie, melyhez a feltételeket a Vállalkozónak kell biztosítania.***Kérdés 12:***„A felszerelni kívánt 10 db kültéri, 55” TFT LCF monitort a Megrendelő jelen projekthez biztosítja. A monitor pontos típusa: LG 55XF3E-B.”**Kérjük Ajánlatkérőt, szíveskedjen megerősíteni, hogy a monitorhoz a tápkábelt, HDMI kábelt, távirányítót is biztosítja.***Válasz 12:****Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre:** Ajánlatkérő megvizsgálta Érdekelt gazdasági szereplő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérdését, amelyek alapján az alábbi választ adja:*A monitorokhoz a gyári tartozékokat (tápkábel és távirányító) biztosítjuk, HDMI vagy egyéb kábelek beszerzése a nyertes Vállalkozó feladata.*

BESZERZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

Beruházás, eszköz, szolgáltatás és IT beszerzési igazgatóság

Kérdés 13:

Kérjük Ajánlatkérőt, szíveskedjen megerősíteni, hogy a szállítandó kijelzők tápellátásának szünetmentessé tétele nem feladat, hanem adottság. Tehát a végeszközben (kijelzőben) külön szünetmentes tápegység elhelyezése nem szükséges.

„Az üzemi épület földszinti villamos elosztójában 3x100A rendelkezésre áll. A villamos elosztó és a szünetmentes áramellátó berendezés, valamint a szünetmentes áramellátó berendezés és a peronok közötti energiaellátó kábelnyomvonalak és kábelek rendelkezésre állnak.”

Válasz 13:

Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre: Ajánlatkérő megvizsgálta Érdekelte gazdasági szereplő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérdését, amelyek alapján az alábbi választ adja:

A nyertes Vállalkozónak új szünetmentes áramellátás kialakítása nem feladata. Az új monitorok szünetmentes áramellátását a meglévő szünetmentes áramellátóból kell megvalósítani. A meglévő JT szekrényekbe és az „A” peronra is a kimenő elektromos kábelek jelenleg is szünetmentes áramellátóból vannak megtáplálva.

Kérjük a T. Érdekelte Gazdasági Szereplőket, hogy ajánlattételük során a fenti tájékoztatást legyenek szívesek figyelembe venni.

Budapest, digitális aláírás szerint

Tisztelettel:

.....
Kovács Máté András
IT beszerzés vezető
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Beszerzési főigazgatóság
Ajánlatkérő nevében