

BESZERZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

Beruházás, eszköz, szolgáltatás és IT beszerzési igazgatóság

Iktatószám: 12618/2025/SZK; 17988/2025/PALYA
Tárgy: Tájékoztatás nyújtása
Ügyintéző: Gajzinger Lili
Mobil: 06-30/642-4525
E-mail: gajzinger.lili@mavcsoport.hu

TISZTELT ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK!

A MÁV Pályaműködtetési Zrt., mint Ajánlatkérő megbízásából a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Lebonyolító 2025.09.04. napján elektronikus úton meghirdetett 12618/2025/SZK; 17988/205/PALYA iktatószámú „**Utasáramlást segítő berendezések telepítése Budapest-Kelenföld állomás**” tárgyú nyílt beszerzési eljárásban tájékoztatás nyújtás keretében az Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg válaszát.

Kérdés 1:

8. sz. Kiegészítő tájékoztatás Válasz 6:

„A kijelző vezérlését a meglévő Schauer gyártmányú állomási vezérlő egységből kell megvalósítani, azonban ez nem jelen beruházás feladata. A kijelzőkben lévő, megjelenítést biztosító vékonykliens/vezérlő biztosítása (kijelző tokozatba épített kialakítással) jelen beruházás része, mely lehet egyéb gyártmány is, azonban ennek is maradéktalanul meg kell felelnie a feltétlfüzetben előírtaknak (képesnek kell lenni a meglévő vezérlésbe történő felvételhez. A kijelző „vékony kliens” eszközének mozgó alkatrész nélküli ipari kivitelű számítógépnek kell lennie (7/24h üzem alkalmassággal). A kijelző gyári kialakítása tokozatba szerelten tartalmazza. Az alkalmazott operációs rendszert (linux) a szükséges licencekkel együtt kell biztosítani.”

Kérjük Ajánlatkérőt, erősítse meg, hogy helyesen került értelmezésre a válasza: A szállítandó tokozatba épített vékonykliens/vezérlő esetén nem szükséges vezérlő szoftvert szállítani, kizárólag a hardver szállítása a feladat az operációs rendszerrel és licenszével együtt.”

Válasz 1:

Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre: Ajánlatkérő megvizsgálta Érdekelte gazdasági szereplő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérdését, amelyek alapján az alábbi választ adja:

„Megerősítjük, de egyben felhívjuk a figyelmet, hogy az egyéb elvárások tekintetében a kijelző egységek tokozatát és funkcióit teljeskörű telemetriára és a kiírás műszaki tartalma, valamint a vizuális kijelzőkre érvényes T.40. Feltétlfüzet alapján szükséges elkészíteni.”

Kérdés 2:

8. sz. Kiegészítő tájékoztatás, Válasz 4: „A kábelben jelenleg 8 darab AEG tábla üzemel, melyek darabonként körülbelül 400W-ot fogyasztanak.”

7. sz. Kiegészítő tájékoztatás, Válasz 3: „Ahogyan az a műszaki kiírásban is szerepel a távközlő szerelvényoszoba és az „A” peron között 5x2,5-es energiaellátó kábel van jelenleg kiépítve, ezen üzemel a jelenlegi 8 darab AEG gyártmányú tábla is. Amennyiben ez a keresztmetszet elegendő az új igények kiszolgálására, akkor új kábelt nem szükséges kiépíteni, de erről mindenképpen a tervezőnek kell nyilatkoznia. A jelenlegi kábel hosszúsága nagyságrendileg 350 méter. Az üzemi épülettől az „A” peron elejéig a rendelkezésre álló kábelyomvonalak átjárhatóak. Az „A” peron elejétől a leendő peronelosztóig (kb. 50-70 méter) átjárhatósági vizsgálat nem történt.”

A nagyságrendileg 350 méter új kábel kiépítése – főleg, hogy az utolsó 50-70 méter átjárhatósága sem ismert – mind anyagköltségben, mind munkadíjban jelentős költség a teljes beszerzés költségvetéséhez viszonyítva is.

BESZERZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

Beruházás, eszköz, szolgáltatás és IT beszerzési igazgatóság

A tervezési szakaszban kiállított tervezői nyilatkozat és annak elfogadása már nincs hatással az árajánlatra.

Kérjük Ajánlatkérőt, nyilatkozzon, hogy amennyiben a 8 db meglévő gyártmányú kijelzővel megegyező fogyasztású + 2 db kijelző kerül szállításra, elvárja-e a jelenlegi kábel cseréjét!

Kérjük Ajánlatkérőt, nyilatkozzon, hogy minden esetben elvárja-e a jelenlegi kábel cseréjét!

Válasz 2:

Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre: Ajánlatkérő megvizsgálta Érdektől gazdasági szereplő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérdését, amelyek alapján az alábbi választ adja:

„A kábel cseréje csak abban az esetben szükséges, ha a tervezés során kiderül, hogy a jelenlegi kábel nem bírja el a többlet fogyasztókat.”

Kérdés 3:

8. sz. Kiegészítő tájékoztatás, Kérdés 3: „A meglévő adatátviteli menedzsment rendszerhez licencet kell szállítani (Nokia 5620 SAM, vagy CiscoPrime), és az eszközöket teljes értékűen integrálni kell a menedzsment rendszerbe. Kérjük Ajánlatkérőt, szíveskedjen nyilatkozni, hogy szükséges-e licenc szállítása a meglévő adatátviteli menedzsment rendszerhez.”

8. sz. Kiegészítő tájékoztatás, Válasz 3: „Amennyiben a tervezés/kivitelezés során új adatátviteli eszköz telepítése válik szükségessé, akkor a szükséges licenceket az új eszközökhöz szállítani kell.”

A CiscoPrime EOL termék, ebből licenszet szállítani nem lehetséges.

Új adatátviteli eszköz szállítása elengedhetetlen a műszaki elvárások alapján, nem kérdés, hogy szükséges, vagy sem, illetve amennyiben ez a tervezés/kivitelezés során derülne ki, már nem lenne hatással az árajánlatra.

Ajánlatkérő elfogad olyan adatátviteli eszköz szállítását, ami rendelkezik saját távoli menedzsment eszközzel és/vagy SNMP protokollal támogatással, ahelyett, hogy EOL termékhez kelljen Ajánlattevőnek licenszet szállítani?

Válasz 3:

Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre: Ajánlatkérő megvizsgálta Érdektől gazdasági szereplő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérdését, amelyek alapján az alábbi választ adja:

„Csak és kizárólag olyan adatátviteli eszközöket fogadunk el, amelynek van bevezetési engedélye.”

Az Ajánlatkérő jelen tájékoztatást az eredeti Pályázati felhívással megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi minden Érdektől Gazdasági Szereplő részére!

Kérjük a T. Érdektől Gazdasági Szereplőket, hogy ajánlattételük során a fenti tájékoztatást legyenek szívesek figyelembe venni.

Budapest, digitális aláírás szerint

Tisztelettel:

.....
Kovács Máté András
IT beszerzés vezető
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Beszerzési főigazgatóság
Ajánlatkérő nevében