

MŰSZAKI LEÍRÁS

Telepített füstgáz elszívó berendezések javítása

A műszaki üzemekben, megfelelő tisztaságú munkahelyi légtér ellátásáért felelős légszállító-elszívók üzemelnek. A természetes elhasználódás során a berendezések egyes elemei tönkrementek, így a VOLÁNBUSZ Zrt. telephelyein elszívó berendezések javítása vált szükségessé.

A feladat ellátásának helye:

- I. rész: VOLÁNBUSZ Zrt Járműfenntartási telephelyein meglévő kipufogógáz elszívó rendszer javítása
 - Tatabánya Járműfenntartási telephely (2800 Tatabánya, Csaba u. 19.)
 - Dorog Járműfenntartási telephely (2510 Dorog, Esztergomi u. 37.)
 - Székesfehérvár Járműfenntartási telephely (8000 Székesfehérvár, Börgöndi u. 14.)
 - Dunaújváros Járműfenntartási telephely (2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 21-23.)
 - Orosháza Járműfenntartási telephely (5900 Orosháza, Gyártelep u. 4.)
 - Gyöngyös Járműfenntartási telephely (3200 Gyöngyös, Pesti u. 74.)
 - Eger Járműfenntartási telephely (3300 Eger, mátyás Király u 134.)
 - Szolnok Járműfenntartási telephely (5000 Szolnok, Nagysándor József u. 24.)
 - Salgótarján Járműfenntartási telephely (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 137-139.)
- II. rész: VOLÁNBUSZ Zrt. Miskolc Járműfenntartási telephelyen meglévő kipufogógáz elszívó rendszer javítása
 - Miskolc Járműfenntartási telephely (3527 Miskolc, József Attila u. 70.)

Teljes mennyiség és mértékegysége:

- I. rész:
 - 9 db járműfenntartási telephelyen meglévő kipufogógáz elszívó rendszer javítása.
- II. rész:
 - 1 db járműfenntartási telephelyen meglévő kipufogógáz elszívó rendszer javítása

Feladatok részletezése:

A javítási feladat: az új anyagok beszerzése, helyszínre szállítása és a javítás elvégzése az új anyagok beépítésével.

- I. **rész: VOLÁNBUSZ Zrt Járműfenntartási telephelyein meglévő kipufogógáz elszívó rendszer javítása**

Tatabányai Járműfenntartási telephely: Futójavító műhely I., diagnosztika műhely és II. szemle műhelyben lévő füstgáz elszívó berendezés javítása.

- 6 db Neoprén elszívófej *FILCAR BG-125/140-PM*
Ø 125 mm tömlőhöz, Ø 32 mm szondahellyel, gumirozott pofájú kézi pillanatszorítóval, Ø 140 mm bemenet
- 2 db Poliamid spirálos elszívótömlő *FILCAR EUROGAS125/10*
Ø 125mmx10m hosszú, max.200°C-ig hőálló rugalmas, flexibilis, áthajtható dobos, sínes és padlóba épített rendszerekhez

Dorogi Járműfenntartási telephely: Futójavító műhely, diagnosztika műhelyben lévő füstgáz elszívó berendezés javítása.

- 6 db Neoprén elszívófej *FILCAR BG-125/140-PM*
Ø 125 mm tömlőhöz, Ø 32 mm szondahellyel, gumirozott pofájú kézi pillanatszorítóval, Ø 140 mm bemenet

Székesfehérvári Járműfenntartási telephely: javító csarnokban lévő füstgáz elszívó berendezés javítása.

- 6 db Neoprén elszívófej *FILCAR BG-125/140-PM*
Ø 125 mm tömlőhöz, Ø 32 mm szondahellyel, gumirozott pofájú kézi pillanatszorítóval, Ø 140 mm bemenet
- 6 db Poliamid spirálos elszívótömlő *FILCAR EUROGAS125/10*
Ø 125mmx10m hosszú, max.200°C-ig hőálló rugalmas, flexibilis, áthajtható dobos, sínes és padlóba épített rendszerekhez

Dunaújvárosi Járműfenntartási telephely: javító csarnokban, diagnosztika műhelyben és szemle műhelyben lévő füstgáz elszívó berendezés javítása.

- 9 db Neoprén elszívófej *FILCAR BG-125/140-PM*
Ø 125 mm tömlőhöz, Ø 32 mm szondahellyel, gumirozott pofájú kézi pillanatszorítóval, Ø 140 mm bemenet
- 6 db Poliamid spirálos elszívótömlő *FILCAR EUROGAS125/10*
Ø 125mmx10m hosszú, max.200°C-ig hőálló rugalmas, flexibilis, áthajtható dobos, sínes és padlóba épített rendszerekhez
- 1 db Neoprén elszívófej *FILCAR BG-75/140-PM*
Ø 75 mm tömlőhöz, Ø 32 mm szondahellyel, gumirozott pofájú kézi pillanatszorítóval, Ø 140 mm bemenet

Orosházi Járműfenntartási telephely: javító csarnokban lévő füstgáz elszívó berendezés javítása.

- 4 db Poliamid spirálos elszívótömlő *FILCAR EUROGAS125/15*
Ø 125mmx15m hosszú, max.200°C-ig hőálló rugalmas, flexibilis, áthajtható dobos, sínes és padlóba épített rendszerekhez

Gyöngyösi Járműfenntartási telephely: diagnosztika műhelyben lévő füstgáz elszívó berendezés javítása.

- 1 db Poliamid spirális elszívótömlő FILCAR EUROGAS125/15
Ø 125mmx15m hosszú, max.200°C-ig hőálló rugalmas, flexibilis, áthajtható dobos, sines és padlóba épített rendszerekhez

Egri Járműfenntartási telephely: javító csarnokban és I. szemle műhelyben lévő füstgáz elszívó berendezés javítása.

- 6 db Neoprén elszívófej FILCAR BG-150/200-PM
Ø 150 mm tömlőhöz, Ø 32 mm szondahellyel, gumirozott pofájú kézi pillanatszorítóval, Ø 200 mm bemenet
- 40 méter Tömítő gumiszalag FILCAR GN-TR94X3.5
ETK2 sínhez 10 m-es tekercsben
- 1 db Alumínium házas ventilátor FILCAR AS-150/D
Teljesítmény: 1 kW/1,5 HP Légszállítás: max. 1200 m³, 230/400, 50 Hz, Kimenet: Ø 120 mm, Bemenet Ø 200 mm

Szolnoki Járműfenntartási telephely: diagnosztika műhelyben lévő füstgáz elszívó berendezés javítása.

- 1 db Poliamid spirális elszívótömlő FILCAR EUROGAS125/15
Ø 125mmx15m hosszú, max.200°C-ig hőálló rugalmas, flexibilis, áthajtható dobos, sines és padlóba épített rendszerekhez

Salgótarjáni Járműfenntartási telephely: II. szemle műhelyben lévő füstgáz elszívó berendezés javítása.

- 1 db Poliamid spirális elszívótömlő FILCAR EUROGAS125/15
Ø 125mmx15m hosszú, max.200°C-ig hőálló rugalmas, flexibilis, áthajtható dobos, sines és padlóba épített rendszerekhez

II. rész: VOLÁNBUSZ Zrt. Miskolc Járműfenntartási telephelyen meglévő kipufogógáz elszívó rendszer javítása

Miskolci Járműfenntartási telephely: javító csarnokban, diagnosztika műhelyben és szemle műhelyben lévő füstgáz elszívó berendezés javítása.

- 10 db BRL-300 L reteszelt balanszer elszívó tömlőhöz

A beszerzés oka: a megfelelő tisztaságú munkahelyi légtér biztosítására telepített elszívók javítása vált szükségessé az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében.

A munkavégzésre vonatkozó további elvárások:

- Az Ajánlatkérő csak I. osztályú, azaz szerződészerű teljesítést fogad el.
- Az Ajánlattevőnek az általa szállított alkatrészre vonatkozóan a Ptk. 2013 évi V 6:171. § alapján legalább 12 hónap garanciát vállalnia kell, továbbá az Ajánlattevő által értékesített, beépített, felszerelt eszközökre a gyártó által vállalt garanciális kötelezettséget biztosítania kell.
- Az Ajánlattevő a tevékenységet úgy végezheti, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. napi feladatainak ellátását a legkisebb mértékben zavarja.
- Az Ajánlattevőnek bármilyen felmerülő probléma esetén azonnal értesíteni kell a területileg illetékes kapcsolattartó személyt.

A teljesítés során csatolandó dokumentumok, tartalmi elemekkel feltüntetve

- CE megfelelőségi nyilatkozat