

Címzettek:

Érdeklődő Gazdasági Szereplők részére

Tárgy: 3. számú kiegészítő tájékoztatás

Kapcsolattartó: Czinege Fanni

Tel: +36-30/691-1515

E-mail: czinege.fanni@mavcsoport.hu

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők!

A MÁV Pályaműködtetési Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 79.), mint Ajánlatkérő a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 23.), mint Lebonyolító 2025. december 19-én beszerzési eljárást indított **„400 kV-os földelőhálók javítása Hódmezővásárhely-Kútvolgy állomások között”** tárgyban.

A tárgyi beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, melyre Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg választát:

1. Kérdés:

„Az előzőekben küldött („Ajánlatkérő az M/1. alkalmassági követelmény igazolására elfogadja-e a „400 kV-os távvezeték keresztezés földelő rendszerének kiépítését” is?)” kiegészítő tájékoztatás kérésünk alatt az alábbi műszaki tartalmat értettük.

A biztonsági övezet földelőrendszerének leírása:

A talajszinttől számított 1,7 m mélységig levert földelőszondák kerültek elhelyezésre, amelyek 1” vastagfalú, horganyzott acélsőből készültek. A szondák 200 mm átmérőjű KPE védőcsőben, 0,8 m mélységben futó, Ø20 mm-es köracél összekötéssel csatlakoznak egymáshoz.

Összesen 18 db földelőszonda létesült, egymástól 6,0 m tengelytávolságra, Ø20 mm-es köracéllal összekötve, homokágyba fektetve. Az összekötések 200 mm² keresztmetszetű hegesztési varratokkal készültek, a hegesztési pontok alvázvédelmi bevonattal kerültek korrózióvédelemre.

A biztonsági zóna két végpontján, az övezettől mért 80 m távolságban további földelőszondák kerültek elhelyezésre. Ezeket az övezet földelőrendszeréhez külön nyomvonalon vezetett, 2×50 mm² keresztmetszetű acélsodronnyal csatlakoztattuk.

A munkagödör visszatöltése rétegrend-helyesen, megfelelő tömörítéssel történt.

Várjuk válaszukat, hogy az M/1. alkalmassági követelmény igazolására a fenti műszaki tartalom elfogadható-e a referencia igazolásaként?”

Válasz:

A referencia igazolás nem a vasutat keresztező műszaki tartalmú, így Ajánlatkérő a Pályázati felhívás 11. pontjában meghatározott M/1. alkalmassági követelmény igazolása esetében nem fogadja el az előfűtő berendezések, kapcsolótertek, segédüzemi transzformátor állomások, szakaszolós oszlopok köré telepített földelőhálók, földelő keretek kivitelezését.

Kelt: Budapest, 2026. január 14.

.....
Dr. Turcsán Lídia Mária

Beruházás, eszköz, szolgáltatás, és IT beszerzési igazgató
Beruházás, eszköz, szolgáltatás, és IT beszerzési igazgatóság
Beszerzési Főigazgatóság
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.