MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 44.
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf.: 617.
Telefon: +36 30 148 4477
E-mail: palfi.monika.katalin@mavcsoport.hu
www.mavcsoport.hu

Címzettek:
Érdeklődő Gazdasági Szereplők részére

Tárgy: **4. számú kiegészítő tájékoztatás**
Kapcsolattartó: Pálfi Monika Katalin
Tel: +36 (30) 148-4477
E-mail: palfi.monika.katalin@mavcsoport.hu

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők!

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 44., adószám: 14130179-2-44), mint a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9400 Sopron, Mátyás király utca 19., adószám: 10008676-2-08) Ajánlatkérő nevében eljáró Lebonyolító 2026. szeptember 30. napján beszerzési eljárást indított **„Sopron, SZPU irányítótorony belső karbantartási munkáihoz szükséges tervek elkészítése”** tárgyban.

A tárgyi beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, melyre Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát:

1. **Kérdés:**

*„Milyen **gyártmányú és típusú tűzjelző központ** üzemel jelenleg az irányítótoronyban, és hány zóna, illetve hurok van kiépítve?”*

Válasz:
Az irányítótoronyban jelenleg nincs tűzjelző hálózat kiépítve, de mivel az a felvételi épület része, ezért az abban üzemelő rendszer bővítése, kiterjesztése a feladat.
A rendszer gyártmánya: Schrack Seconet, típusa: Integral IP CXF, hurok és zóna adatokat lásd a műszaki dokumentációban.

2. **Kérdés**

*„Rendelkezésre áll-e a **meglévő tűzjelző rendszer dokumentációja** (kiviteli terv, üzembe helyezési jegyzőkönyv, felülvizsgálati jegyzőkönyv), és ha igen, az Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja-e?”*

Válasz:
A rendszer kiépítéséhez (több ütemben) készült korábbi tervek, jegyzőkönyvek, hatósági határozat, stb. az Ajánlatkérő rendelkezésre állnak, amelyeket Ajánlatkérő az Ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

3. **Kérdés**

*„A meglévő rendszer **bővítéseként** kell-e a tervezést elvégezni, vagy az Ajánlatkérő a rendszer cseréjével is számol?”*

Válasz:
A meglévő rendszer bővítése, kiterjesztése a feladat, a rendszer cseréje nem szükséges, a központ megfelelő a tervezett bővítéshez.

Melléklet:

1. *számú melléklet: Tűzjelző rendszer dokumentáció*

Kelt: *Budapest, elektronikus aláírás időbélyegzője szerint*

Bene Attila
Digitálisan aláírta: Bene Attila
Dátum: 2026.10.08 10:50:28 +02'00'

.....

Bene Attila
szolgáltatás beszerzési igazgató
Szolgáltatás beszerzési igazgatóság
Beszerzési Főigazgatóság
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

Czinege Fanni
Digitálisan aláírta: Czinege Fanni
Dátum: 2026.10.08 09:19:02 +02'00'