

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG

Beruházás, eszköz, szolgáltatás és IT beszerzési igazgatóság

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás
Ügyintéző: Kovácsné Sebők Zsuzsanna
Mobil: 06-30/184-0974
E-mail: kovacsne.sebok.zsuzsanna@mavcsoport.hu

TISZTELT ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK!

A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.), mint Ajánlatkérő Megbízásából a MÁV Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 44.), mint Lebonyolító 2026.09.28. napján elektronikus úton meghirdetett „**UPS akkumulátorok és hálózati menedzsment modul cseréje és tartalékképzése a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV) részére**” tárgyú nyílt beszerzési eljárásban 2026. szeptember 29. napján érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglaltakra Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg válaszát.

Kérdés 1: „Kérjük kiegészítő tájékoztatásukat az alábbi kérdéseinkre, valamint a megfelelő ajánlattétel érdekében kérjük szíveskedjenek elhalasztani a beadási határidőt 2026.10.12. 14:00 órára.

Kérjük, határozzák meg a pontosabban az akkumulátorkészlet fogalmát”

Válasz 1: Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre: Ajánlatkérő megvizsgálta ajánlattevő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérelmét, amelyek alapján az alábbi választ adja:

A tárgyi nyílt beszerzési eljárásban Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról döntött. Ajánlatkérő döntése értelmében az ajánlatok benyújtásának új határideje: **2026. október 12. (hétfő) 11:00 óra**

Fentiek alapján az Ajánlati felhívás 5. pontja az alábbiak szerint módosul: „**Az ajánlat beérkezésének határideje: 2026. október 12. (hétfő) 11:00 óra**”

Ajánlatkérő akkumulátorkészlet alatt az adott HPE R1500 G5 INTL UPS berendezéshez a gyártó által biztosított eredeti csereakkumulátor-egységet érti, amely a berendezés rendeltetésszerű működéséhez szükséges valamennyi akkumulátort, összekötő elemet, kábelezést és csatlakozóelemet tartalmazza a gyártó által meghatározott konfigurációban.

Kérdés 2: „Ez az eszköz ismereteink szerint egy rebrandel-t Eaton 5p1500, HP logoval. Viszont az Eaton nem gyárt akkumulátort, jellemzően BB, CSB, Raittar akkucellákkal dolgozik, vagyis mint gyár is harmadik feles akkukat használ. Ezek alapján a BB, CSB, Rittar cella elfogadott?”

Válasz 2: Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre: Ajánlatkérő megvizsgálta ajánlattevő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérelmét, amelyek alapján az alábbi választ adja:

Ajánlatkérő által meghatározott műszaki követelmény szerint kizárólag a HPE R1500 G5 INTL UPS berendezéshez gyártói megfelelőségi dokumentációval rendelkező, eredeti HPE akkumulátorkészlet ajánlható meg.

Ajánlatkérő nem az akkumulátorcella gyártóját, hanem a teljes akkumulátorkészlet eredetét és a gyártói támogatottságát vizsgálja. Önmagában az a körülmény, hogy egy adott akkumulátorkészlet esetlegesen

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG

Beruházás, eszköz, szolgáltatás és IT beszerzési igazgatóság

BB Battery, CSB, Ritar vagy más gyártó által előállított cellákat tartalmaz, nem igazolja a HPE által történő jóváhagyottságot, a gyártói megfelelőséget vagy a támogatottság fennállását.

Ajánlatkérő által előírt követelmény célja annak biztosítása, hogy a beszerzett termék:

- a HPE által dokumentált és támogatott konfiguráció része legyen,
- rendelkezzen a gyártó által biztosított megfelelőségi dokumentációval,
- a UPS rendszerrel való kompatibilitása gyártói szinten igazolt legyen,
- ne veszélyeztesse a gyártói támogatás és szervizhálózat fenntarthatóságát,
- egységes műszaki konfigurációt biztosítson az üzemeltetett infrastruktúrában.

Fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő nem fogad el olyan akkumulátorkészletet, amely nem eredeti HPE termékként kerül forgalomba, függetlenül attól, hogy annak műszaki paraméterei részben vagy egészben megfelelnek a gyári termék paramétereinek.

Kérdés 3: „Nincs követelmény az akkukészlet gyártási idejére! Ezek az akkuk 6-8 év alatt akár használat nélkül is tönkremennek. Adhatunk ez alapján a gyárral megegyező specifikációjú akkumulátorokra ajánlatot (mert az ajánlatkérés szerint csak gyári az elfogadott)?”

Válasz 3: Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre: Ajánlatkérő megvizsgálta ajánlattevő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérelmét, amelyek alapján az alábbi választ adja:

Ajánlatkérő a műszaki leírásban egyértelműen rögzítette, hogy a beszerzés tárgyában egyenértékű termék ajánlásának lehetőségét kizárja, ugyanakkor szándékoltan új eszközök beszerzését irányozta elő. Ajánlatkérő álláspontja szerint a beszerzés tárgya nem pusztán meghatározott villamos paraméterekkel rendelkező akkumulátor biztosítása, hanem a HPE R1500 G5 INTL UPS rendszerhez tartozó, a gyártó által jóváhagyott és támogatott eredeti akkumulátorkészlet beszerzése.

Az azonos vagy hasonló feszültség-, kapacitás- vagy egyéb műszaki paraméterek megléte önmagában nem tekinthető az eredeti HPE akkumulátorkészlettel való egyenértékűség igazolásának, mivel az Ajánlatkérő számára a műszaki megfelelőség mellett kiemelt jelentőséggel bír:

- a gyártói kompatibilitás igazolhatósága,
- a gyártói megfelelőségi dokumentáció rendelkezésre állása,
- az üzemeltetési és támogatási kockázatok minimalizálása,
- a gyártói támogatás folytonosságának biztosítása,
- az infrastruktúra egységes műszaki állapotának fenntartása.

Fentiek alapján az Ajánlatkérő kizárólag eredeti HPE akkumulátorkészletet fogad el, és nem tekinti megfelelőnek az olyan termékeket, amelyek ugyan műszaki paramétereik alapján hasonlóak vagy azonosak lehetnek, de nem rendelkeznek eredeti HPE termékstátusszal és a gyártó által biztosított megfelelőségi igazolással.

Kérdés 4: „Az akkucserék feltételeinél garanciális gépekre hivatkoznak. Ezekben az esetekben az eszköz szállítója jogosult a garanciális ügyintézésre. Kérjük, tisztázzák ezt az ellentmondást.”

Válasz 4: Ajánlatkérő válasza a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre: Ajánlatkérő megvizsgálta ajánlattevő Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmében rögzített kérelmét, amelyek alapján az alábbi választ adja:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a műszaki követelmények között szereplő gyártói támogatás és garanciális jogosultságok fenntartására vonatkozó előírás nem kizárólag az aktuálisan garanciális státuszú berendezésekre vonatkozik.

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG

Beruházás, eszköz, szolgáltatás és IT beszerzési igazgatóság

A követelmény célja annak biztosítása, hogy a HPE R1500 G5 INTL UPS eszközök üzemeltetése a gyártó által meghatározott műszaki feltételek mellett történjen, valamint, hogy a berendezésekhez kapcsolódó gyártói támogatás, alkatrész-ellátás, szervizelhetőség és dokumentált kompatibilitás a teljes üzemeltetési életciklus alatt fenntartható maradjon.

Erre tekintettel az ajánlatkérő kizárólag eredeti HPE akkumulátorkészlet alkalmazását fogadja el, mivel kizárólag ezen termékek esetében biztosítható teljeskörűen a gyártói megfelelés, a dokumentált kompatibilitás, valamint a gyártói támogatási feltételeknek való maradéktalan megfelelés.

Ajánlatkérő nem kívánja előírni, hogy az akkumulátorcserét kizárólag a berendezés eredeti szállítója vagy meghatározott szervizpartner végezheti el. Ugyanakkor a nyertes Ajánlattevő felelőssége, hogy a teljesítés során alkalmazott termékek és eljárások megfeleljenek a gyártói előírásoknak, és ne eredményezzék a gyártói támogatás, szervizelhetőség vagy egyéb kapcsolódó jogosultság korlátozását. Ajánlatkérő álláspontja szerint az eredeti HPE akkumulátorkészlet alkalmazása olyan objektív műszaki követelmény, amely a rendszer üzembiztonságának, a homogén infrastruktúra fenntartásának, valamint a gyártói támogatottság folytonosságának biztosításához szükséges, ezért a beszerzés során ettől eltérő megoldást nem fogad el.

Ajánlatkérő jelen kiegészítő tájékoztatást az eredeti Ajánlati felhívással megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi minden Érdeklődő Gazdasági Szereplő részére.

Kérjük a T. Érdekelte Gazdasági Szereplő(ke)t, hogy ajánlattételük során a fenti tájékoztatást legyenek szívesek figyelembe venni!

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét!

Budapest, digitális aláírás szerint

Tisztelettel:

Kovács Máté
András
.....
Digitálisan aláírta:
Kovács Máté András
Dátum: 2026.10.02
11:29:28 +02'00'

Kovács Máté András
IT beszerzés vezető
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Beszerzési főigazgatóság
Ajánlatkérő nevében