



PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
1. SZÁMÚ

Előadó: dr. Szabó Anett
Telefon: +36 (30) 833 2119
Fax: +36 (1) 511 7526
Iktatószám: 36514/2018/MAV

Tárgy: „*Bp. Déli pályaudvaron botlásveszélyes peronburkolati hibák megszüntetése*” tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás megadása

Tisztelt Ajánlattevő!

Ajánlatkérő az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Ajánlattevőt, hogy a „*Bp. Déli pályaudvaron botlásveszélyes peronburkolati hibák megszüntetése*” tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi kérdés érkezett, amelyre az alábbiakban adja meg a választ:

Kérdés: „Az Ajánlattételi felhívás 5.1. alpontjában szereplő M.1. alkalmassági követelmény és a műszaki tartalom között ellentmondás van. A fenti két előírás ellentmondásban van. Friss aszfalt előállítás és beépítése nem lehetséges újrahasonosító berendezéssel (pl. BAGELA). Az csak vegyes, bontott aszfalt újramelegítésére és összekeverésére alkalmas. A műszaki tartalom szerint viszont a bontott aszfaltot el kell szállítani és helyette „friss” aszfalt beépítése a feladat. Kérjük az ellentmondás feloldását.”

Válasz:

Az Ajánlatkérő megvizsgálta a fentiekben foglaltakat és az ellentmondás feloldása érdekében az alábbiak szerint módosítja az ajánlattételi felhívás 5.1. pont M.1. alpontjában foglalt alkalmassági követelményt.
„M.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a munkavégzéshez szükséges gépi felszereléssel, azaz legalább 1 db:

- aszfaltmarógéppel (seprővel felszerelhető)
- aszfaltvágó géppel
- kézi bontókalapáccsal (aszfalt felbontáshoz)
- aszfaltozandó terület előmelegítésére melegítő berendezéssel
- csúszó kormányzású mini rakodóval (min 0,2 m³)
- vibrohenger min.: 600 kg súllyal
- vibrolap min.: 30 kg súllyal”

A fentiekben foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2018. szeptember 24. 15.00 órára módosítja.

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatát a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is figyelembe véve készítse el.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadást!

Budapest, 2018.09.21.

Tisztelettel:



dr. Szabó Anett

közbeszerzési szakértő