



PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG

Iktatószám: 49165-7/2017/MAV
Előadó: Hodos Anett
Telefon: +36-30-599-6483
Fax: +36-1-511-7526
Tárgy: „20. sz. Székesfehérvár – Szombathely vasútvonal Veszprém – Herend 562-567 hm. és Szentgál - Városlőd-Kislőd 687-691 hm. szelvények közötti alépitményhibás pályaszakaszainak helyreállítása ” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. számú kiegészítő tájékoztatása

Tisztelt Gazdasági szereplő!

A Kbt. 56. § és 114. § (6) bekezdése alapján kiegészítő tájékoztatás keretében beérkezett kérdésekre az Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja;

1. kérdés

Az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontjában, az igazolási módok felsorolása és rövid leírása fejezetben, az M.3. alkalmassági követelmény tekintetében az alábbiakat tartalmazza:

„1. csatolni kell a rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltségének bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott eszközt rendelkezésre bocsátja.

A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni:

- az adott eszköz neve,
- az adott eszköz leltári nyilvántartásának száma,
- az adott eszköz darabszáma,
- az adott eszköz fajtája,
- **az adott rész számának feltüntetése,**
- azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, hogy milyen eszközként kívánja az ajánlattevő bevonni az adott eszközt a szerződés teljesítésébe.”

Fentiekkel szemben, az ajánlati felhívás II.1.6) Részekre bontás pontja szerint Ajánlatkérő **nem biztosítja a részekre bontás lehetőségét.**

Kérjük az ellentmondás feloldását!

Ajánlatkérő válasza

Az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontjában, az igazolási módok felsorolása és rövid leírása fejezetében, az M.3. alkalmassági követelményben szereplő „- az adott rész számának feltüntetése,” kitétel tévesen került feltüntetésre.



PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG

Ajánlatkérő valóban nem biztosítja a részekre bontás lehetőségét. Ajánlatkérő az ajánlati felhívást módosította, és törölte az M.3. alkalmassági követelményben szereplő „- az adott rész számának feltüntetése,” kitélt.

2. kérdés

A bontott sínek átadási helyét kérjük megadni!

Ajánlatkérő válasza

Ajánlatkérő az alábbi tájékoztatást adja a bontott sínek átadási helyével kapcsolatban:

- amennyiben az érintett vágányszakaszok elbontása vágánymezőnként történik, a bontott vágánymezőket mindkét munkavégzési helyszín esetében a 20. sz. vasútvonal Szentgál állomás I. sz. vágányán kell letárolni,
- továbbá, ha az érintett vágányszakaszok elbontása sín, alj/kapcsolószerre történik, úgy az 562 - 567 hm. közötti vágányszakasz bontott sínanyagát a 20. sz. vasútvonal Herend állomás rakterületén, a 687 - 691 hm. közötti vágányszakasz bontott sínanyagát a 20. sz. vasútvonal Szentgál állomás rakterületén kell letárolni.

3. kérdés

Melyik tételsoron kell árazni a kiviteli tervek készítésének költségét?

Ajánlatkérő válasza

Ajánlattevőnek a 4. kötet (Árazatlan költségvetés) biztber. 10 010 Tervezés tételsorán kell beáraznia a kiviteli tervek készítésének költségét.

Egyéb szakági terveknél Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentáció mellékleteinél kiegészítette a megvalósítandó végleges berendezés terveit (31. és 32. számú melléklet), melyet a www.mavcsoport.hu honlapon Ajánlattevők számára teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tett. Nyertes Ajánlattevő külön kivitelezési tervezési díjra nem jogosult.

4. kérdés

Az „1 szamu melle műszaki leírás” szerint: A MÁV jóváhagyásokat a Vállalkozónak átadott digitális adathordozó „Megrendelő által Vállalkozónak biztosított információk” mappa tartalmazza.” A megadott mappa nem tartalmazza a jóváhagyásokat.

Kérjük a jóváhagyások átadását az Ajánlattevők részére!

Ajánlatkérő válasza

Ajánlatkérő fenti kiegészítést (MÁV Zrt. jóváhagyásait) a Közbeszerzési Dokumentáció 33. számú mellékleteként kiegészítette, melyet a www.mavcsoport.hu honlapon Ajánlattevők számára teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tett.

5. kérdés

Az „Ajánlatkérési dokumentáció-3. kötet Műszaki leírás szerint 54 r. LM-S aljakat kell beépíteni Skl-14 kapcsolószerrel felszerelve, a pályaépítési tervek Műszaki leírása és a fedvényterv Műszaki leírása szerint 54 r. LM aljakat kell beépíteni Geo leerősítéssel. Kérjük az ellentmondás feloldását.



PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG

Ajánlatkérő válasza

Ajánlattevőnek a Közbeszerzési Dokumentáció 3. kötete (Műszaki leírás) szerinti 54 sínrendszerű, LM-S aljakat Skl-14 kapcsolószerrel kell figyelembe venni.

6. kérdés

Az árazatlan költségvetés Műtárgy és Felsővezeték fejezetében szerepelnek olyan mennyiségű tételek (pl. Felsővez 942200 tétel), amelyek nézete egész szám, de valójában 2 tizedes jegyűek. Kérjük a költségvetés tételeinek mennyiségeit 2 tizedesig egységesíteni a pontos számolhatóság érdekében!

Ajánlatkérő válasza

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentáció 4. kötetében (Árazatlan költségvetésben) nem jelenítette meg a tizedes jegyeket a fent megnevezett tételeknél, azonban a megadott értékek megfelelőek voltak. A megfelelő ajánlattétel érdekében Ajánlatkérő pontosította a tizedes jegyek megjelenítését az árazatlan költségvetésben, melyet a www.mavcsoport.hu honlapon Ajánlattevők számára teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tett (Módosított árazatlan költségvetés tárgyú melléklet).

7. kérdés

A Szentgál-Városlőd 687+010-690+30 szakasznak nincsenek tervei a kiadott dokumentumok között. Kérjük a tervek átadását Ajánlattevők részére.

Ajánlatkérő válasza

Ajánlatkérő fent megnevezett terveket (Szentgál-Városlőd 687+010-690+30 szakasz tervei) a Közbeszerzési Dokumentáció 31. számú mellékleteként kiegészítette, melyet a www.mavcsoport.hu honlapon Ajánlattevők számára teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tett.

8. kérdés

A Szentgál-Városlőd 687+00-690+30 szakasz átépítéséhez a 8-as útról lehetséges a behajtás. Történt-e a közút kezelőjével egyeztetés ezzel kapcsolatban, ha igen, kérjük az dokumentum átadását az Ajánlattevő részére, ha nem történt, kérjük a kapcsolattartó címét és telefonszámát megadni.

Ajánlatkérő válasza

Ajánlatkérő a Szentgál-Városlőd 687+00-690+30 szakasz átépítéséhez szükséges behajtásról nem egyeztetett a közút kezelőjével, az egyeztetés a Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a műszaki leírás 2.3. pontja alapján.

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentáció 3. kötetének (MŰSZAKI LEÍRÁS) 2.3 pontjában az alábbiakat határozta meg:

„A Vállalkozó feladata az ideiglenes közúti forgalomterelés (tervezés, engedélyeztetés, építés, bontás) lebonyolítása. A kivitelezés során szükséges ideiglenes forgalomterelések terveinek elkészítése, engedélyeztetése, jóváhagyott terv alapján történő kiépítése, fenntartása,



PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG

elbontása, bontott anyag elszállítása, érintett terület helyreállítása, visszaadása a létesítmény kezelőjének, vagy továbbépítés részére”.

9. kérdés

Az árazatlan költségvetés Pálya oldalán a Herend-Veszprém szakasz alábbi tételeinek mennyisége nincs megadva:

222 210	Töltés (nagy tömegű földmű) építése	0	m3
222 230	Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg	0	m3
222 240	Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő javítóréteg	0	m3
221 130	Meszes kötőanyagú talajkezelés	0	m3

Kérjük a mennyiségek megadását!

Ajánlatkérő válasza

Ajánlatkérő javította az árazatlan költségvetést (Módosított árazatlan költségvetés tárgyú melléklet), melyet a www.mavcsoport.hu honlapon Ajánlattevők számára teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tett.

10. kérdés

Jól értelmezi az Ajánlattevő, hogy az árazatlan költségvetés Pálya oldalán a Herend-Veszprém vonalszakasz kiegészítése „K1 Ckt réteg beépítése háttöltésen 75 m3” tétel a műtárgyépítéshez tartozó háttöltés kialakításhoz szükséges Ckt réteg alkalmazását jelenti?

Ajánlatkérő válasza

A 75 m3 Ckt réteg beépítése a műtárgyhoz kialakított alépítményi merevségátmenet anyag mennyisége.

11. kérdés

A Herend-Veszprém vonalszakasz kiegészítése „K1 Ckt réteg beépítése háttöltésen” tételben szereplő 75 m3 mennyiség beépítése a műtárgy előtt és a műtárgy után 18-18 m hosszon kevés.

Kérjük a mennyiség felülvizsgálatát!

Ajánlatkérő válasza

Ajánlatkérő által meghatározott mennyiség megfelelő, Ajánlattevőnek ajánlatához ezt kell figyelembe vennie. Tájékoztatjuk T. Gazdasági Szereplőt, hogy a szerződés tételes elszámolású.

Tájékoztatás az ajánlattételi határidő módosulásáról

Tájékoztatjuk T. Gazdasági Szereplőt, hogy a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő is módosult. Ajánlatkérő a határidő módosításról 2018.01.09-én hirdetményt adott fel, valamint a határidő módosítás átvezetésre került a Közbeszerzési Dokumentációban is. A



PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG

módosult ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának ideje: **2018.01.24. 13:00 óra**. Az ajánlatok felbontásának helyszíne nem változott.

Az ajánlatkérő nevében:

.....
dr. Kovács Krisztián
irodavezető
PBI EVBI
MÁV Zrt.

dr. Kovács Krisztián
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 534

Budapest, 2018. január 10.

WISCONSIN
DEPARTMENT OF
NATURAL RESOURCES
MADISON, WISCONSIN