

2. számú Kiegészítő tájékoztatás

A MÁV Zrt. által indított "**MÁV felsővezetéki alállomás 6MVA-es transzformátorok olajszivárgás megszüntetése**" tárgyú beszerzési eljárásban Ajánlattevők által feltett kérdésekre ezúton küldjük meg az Ajánlatkérő válaszát.

1. kérdés:

Az ajánlattételi felhívásban szereplő Műszaki tartalom (1. sz. melléklet) nem tartalmazza a transzformátorok műszaki adatlapjait.

Kérem küldje el mindhárom transzformátor adatlapját.

Kérem nevezze meg pontosan hol van az olajszivárgás a transzformátoron.

1. válasz:

Az olaj szivárgás helyei:

A transzformátor kazántest felső pereme és a nagyfeszültségű bevezető szigetelő csatlakozási részein.

Ajánlatkérő mellékelten csatolja a transzformátor adatlapját. (Mindhárom transzformátor adatlapja azonos.)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy helyszíni bejárás kerül megtartásra, melynek időpontja: **2019.11.14. csütörtök 10:00 óra**