

Hiv. sz.: 57666/2017/START
Tárgy: 2. kiegészítő tájékoztatás
Előadó: Csontos József
Telefon: +36 308455974
E-mail: csontos.jozsef@mav-start.hu

Tisztelt Érdeklődő!

A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint ajánlatkérő „**IC+ 70 sorozatgyártás projekt –Tűzjelző rendszer beszerzése**” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második rész, XV. fejezete szerinti uniós eljárásrendben nyílt közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárás megindításaként Ajánlatkérő 2018. február 09-én ajánlati felhívást adott fel, amely 2018. február 13-án jelent meg, az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED 2018/S 030-066176 számon.

I. Kiegészítő tájékoztatás

A tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívásban és a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett:

1. Kérdés:

„Szükség lenne ismerni a kapcsolószekrényen a levegő áramlási irányokat.”

Válasz:

Az oltóberendezés indításakor a kényszerszellőzés által keltett légáramlással nem kell számolni, mivel a kényszerszellőzés már a riasztáskor kikapcsol (oltáskésleltetés).

2. Kérdés:

„A kapcsolószekrény hátfala is zárt?”

Válasz:

A szekrény hátfala is zárt.

3. Kérdés:

„Lehetséges-e tűz esetén a kapcsolószekrény levegőkeringetését megállítani? A kapcsoló szekrény középső része a teljes szekrényben elzárja a légáramlást?”

Válasz:

A kényszerszellőztetést a kocsik automata rendszerei tűz esetén automatikusan leállítják. A kapcsolószekrény belseje teljes magasságban átszellőzni képes, mivel az egyes készülékek háza

szintén átszellőző kialakítású és/vagy nem teljes keresztmetszetében tölti ki a kapcsolószekrény belsejében rendelkezésre álló teret, a szekrény közepén nincs olyan alkatrész, mely a teljes légáramlást elzárja.

II. Tájékoztatás a Közbeszerzési Dokumentumok módosításáról

Tájékoztatjuk a tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy az Ajánlatkérőhöz érkezett kiegészítő tájékoztatás nyomán Ajánlatkérő a 2018. február 13-án megjelent ajánlati felhívás I.3. pontjában megjelölt internetes honlapon (<http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban>) közzétett **Műszaki leírás 2.6. pontját az alábbi információkkal egészíti ki.**

A műszaki tartalmat érintő módosítások, mint további információk összefoglalása:

Az oltóberendezés indításakor a kényszerszellőzés által keltett légáramlással nem kell számolni, mivel a kényszerszellőzés már a riasztáskor kikapcsol (oltáskésleltetés). A kényszerszellőztetést a kocsni automata rendszerei tűz esetén automatikusan leállítják. A kapcsolószekrény belseje teljes magasságban átszellőzni képes, mivel az egyes készülékek háza szintén átszellőző kialakítású és/vagy nem teljes keresztmetszetében tölti ki a kapcsolószekrény belsejében rendelkezésre álló teret, a szekrény közepén nincs olyan alkatrész, mely a teljes légáramlást elzárja. A szekrény hátfala is zárt.

A Kbt. 52. § (5) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő akkor nem köteles a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. A fenti pontokban jelzett változtatás nem ajánlattételt befolyásoló körülmény, emiatt nem számít jelentős módosításnak, viszont az Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében **meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt.**

A helyesbítő hirdetmény feladásáról az Ajánlatkérő gondoskodott és a megjelenést követően értesíti az érdeklődésüket jelző Gazdasági Szereplőket a hirdetmény pontos hivatkozási számáról.

Ajánlatkérő jelen kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (5) bekezdése alapján küldi meg, illetve teszi közzé az Ajánlati felhívás I.3) pontjában megjelölt címen.

Kérjük, hogy jelen kiegészítő tájékoztatás kézhezvételét haladéktalanul e-mail-ben vagy faxon visszaigazolni szíveskedjenek!

Budapest, 2018. március 14.

Tisztelettel:



Papp Zoltán
Előkészítő és Értékelő Bizottság elnöke