

Ajánlattevői kérdések – MÁV FKG Kft. részére Balatonfőkajár- felső állomás területén állvány terv készítése, állvány építése és bontása

Kérdés:

„Van esetleg egy vázlat terv a mennyiségekről, illetve a tervezett állványról?”

Válasz:

„Vázlat terv nincs. Önmagában megálló állványzatra van szükség, mivel az épületet padló szintig lebontjuk.

Az téglalap alaprajzú épület jelenlegi paraméterei: hosszúság - 14,2 m; szélessége - 9,7 m. (Ezt a területet kellene körülkeríteni, a molinó elhelyezéséhez.) Az állvány magassága 3,5 m magas kell legyen.”