



ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST



Iktatószám: 10556/2021/MAV

Ajánlattételi felhívás

Nyugati pályaudvaron lévő 1 db sérült térvilágítási U-acél oszlop cseréje
tárgyú beszerzési eljárás kapcsán

1. Ajánlatkérő adatai:

ajánlatkérő neve: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.,

Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest

A beszerzési eljárás során közreműködő szervezeti egység megnevezése:

Levelezési címe:	MÁV Zrt. 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 54- 60.
Számlavezető pénzintézete:	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt
Számlaszám:	10200971-21522347-00000000
Számlázási cím:	MÁV Zrt. 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 54- 60.
Számlázás levelezési címe:	MÁV Zrt., 1426 Budapest Pf. 24.
Adószáma:	10856417-2-44
Statisztikai jelzőszáma:	10856417-5221-114-01
Cégbíróság és cégjegyzékszám:	CG.01-10-042272

Kapcsolattartó megnevezése: Czombos Gábor
Elérhetőségei: (telefon, e-mail): +36-30/535-3273, czombos.gabor@mav.hu

2. A beszerzés tárgya és mennyisége:

Nyugati pályaudvaron lévő 1 db sérült térvilágítási U-acél oszlop cseréje

3. A teljesítés helye:

Nyugati pályaudvar

4. Szerződés időtartama/ teljesítési határidő:

Teljesítési határidő: 2021.07.09.

5. Alkalmassági feltételek, kizáró okok:

5.1 Ajánlati ár:

- Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki/szakmai tartalomnak és a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse.



ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST



- Az ajánlati árat úgy szükséges megadni, hogy az tartalmazza az ajánlattételi felhívásban meghatározott műszaki/szakmai tartalom megvalósításának és annak egyéb mellékköltségét is, valamint minden egyéb a teljesítés kapcsán felmerülő költséget.
- Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
- Az ajánlatban rögzített árak a szerződés teljes időtartama alatt fix árak.
- Az ajánlatban Ajánlattevőnek összegszegű árat kell megadni, általános forgalmi adó nélkül meghatározva. Ajánlattevő az ajánlati összárón kívül külön költségtérítésre nem tarthat igényt.

5.2. Részajánlat tétel lehetősége:

Nem lehetséges.

5.3. Többváltozatú ajánlat tétele:

Lehetséges.

5.4. Műszaki/gazdasági alkalmasság, ennek igazolása:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívásnak a MÁV Csoport honlapján való megjelentetésétől visszafelé számított 3 évben legalább nettó 1 millió Ft értékű, befejezett, villamos tartószerkezetek, oszlopok (térvilágítási-, felsővezeteki-, villanyoszlopok stb.) létesítésére, és/vagy cseréjére vonatkozó referenciával.

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik 3 éves gyakorlattal villamos tartószerkezetek, oszlopok (térvilágítási-, felsővezeteki-, villanyoszlopok stb.) cseréjében és/vagy létesítésben.


5.5. Kizáró okok

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, illetve vele szemben végrehajtási eljárás van folyamatban (Ajánlatkérő ellenőrzi a www.cegjegyzek.hu oldalon).

6. Főbb szerződéses feltételek:

7. Ajánlat benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

- Ajánlattételi határidő: 2021.05.18. 28. 28. jón. 21
- Az ajánlat benyújtásának helye, módja: Az ajánlatot zárt, cegjelzés nélküli borítékban, postai úton, vagy közvetlenül történő megküldéssel kérjük benyújtani a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest Energiaellátási





ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST



Főnökség 1087 Budapest Kerepesi út 2-4. címre történő megküldésével a fenti határidőig. A borítékra írják rá a beszerzési eljárás pontos tárgyát: „Nyugati pályaudvaron lévő 1 db sérült térvilágítási U-acél oszlop cseréje”

- Az ajánlat benyújtásának formai előírásai/nyelve: Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.

Ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia.

8. Az ajánlati kötöttség időtartama: Ajánlattevő a szerződéskötésig ajánlatához kötve van.

9. Árcsökkentés módjának leírása, elektronikus árlejtés alkalmazásának kikötése:

- Ajánlatkérő az ajánlatok beérkezését és értékelését követően **ártárgyalást/e-árlejtést** folytathat le, amelyre az érvényes ajánlatot tett Ajánlattevőket hívja meg;
- Az **ártárgyalás/e-árlejtés** lefolytatásának menetét az alapajánlatok kiértékelését követően az Ajánlattevők részére megküldött felhívás fogja tartalmazni;
- Az **ártárgyalást/e-árlejtést** követően Ajánlatkérő elbírálja a végleges ajánlatokat, döntést hoz.
- Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során tárgyalás(oka)t tartson.

10. Az ajánlatok értékelési szempontjai:

Egyenértékűnek tekinthető műszaki tartalom esetén a legalacsonyabb ár.

11. Egyéb információk:

- Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlattételi felhívásban, illetve a szerződésben rögzítettek nem megfelelő tanulmányozására visszavezethető kár és költség minden esetben Ajánlattevőt terheli.
- Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki/szakmai tartalomnak teljes mértékben megfelelő legyen.
- Az ajánlatok elkészítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli.
- Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart/ tart.
- **Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget.** Az Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy az ajánlatkérést visszavonja, nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Az ajánlatkérés visszavonásából, eredménytelenné nyilvánításából, illetve a szerződéskötés elmaradásából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.
- Az ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség különösen akkor, ha az ajánlatkérő által működtetett szállítói minősítés során a nyertes ajánlattevő „nem megfelelt” minősítést kapott.



ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST



- A beszerzések során valamennyi esetben a termékdíjjal megnövelt árakkal történik a versenyeztetés. A nem magyarországi székhelyű ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajánlatában alacsonyabb összegben jelölte meg a termékdíjat, akkor nyertessége esetén az ajánlati és a tényleges termékdíj különbözete az ajánlatkérő felé, mint megrendelő felé megtérítésre kerül.
- Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljeskörűen biztosítja.

12. Az ajánlat részeként csatolni kell:

- Ajánlattételi lapot (2. sz. melléklet)
- Aláírási címpéldányt
- Ajánlattevői nyilatkozatot az ajánlatkérésben foglalt feltételek elfogadásáról (3. sz. melléklet)
- Teljességi nyilatkozat (4. sz. melléklet)
- Jogosultság igazolását a munka végzésére vonatkozóan (5. sz. melléklet)
- Alkalmassági minimum követelményről szóló nyilatkozatot (6. sz. melléklet)
- Összeférhetetlenségi nyilatkozatot (7. sz. melléklet)
- Tételes árajánlatot

Mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki követelmények
2. számú melléklet: Ajánlattételi lap
3. számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat
4. számú melléklet: Teljességi nyilatkozat
5. számú melléklet: Referencianyilatkozat
6. számú melléklet: Ajánlattevő szakembereinek bemutatása
7. számú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetlenségről

Kelt: Budapest, 2021.04.

Ellenőrizte:

Digitálisan aláírta:
Török Gergely
Dátum:
2021.05.06
13:58:49 +02'00'

műszaki igazgató-helyettes

Jóváhagyta:

Digitálisan aláírta:
Sárkány László
Dátum: 2021.05.19
17:36:23 +02'00'

pályavasúti területi igazgató

Lóha Judit

Digitálisan aláírta: Lóha
Judith
Dátum: 2021.05.06
14:43:42 +02'00'

területi gazdasági vezető



ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST



1. számú melléklet

Műszaki követelmények, elvárások

Nyugati pályaudvaron lévő 1 db sérült térvilágítási U-acél oszlop cseréje

A Nyugati pályaudvar 13-14. vágányai közti utasforgalmi peronon, megközelítőleg az 1+70 hm. szelvényben lévő, 13-as azonosító számú, 10,5 méteres fénypontmagasságú önálló térvilágítási U-acél oszlop megrongálódott. Az oszloptest deformálódott, függőleges tengelyétől jelentős mértékben megdőlt. A sérülésből kifolyólag, az oszlop állékonyságának leromlása miatt az oszlopról az Üzemeltető által leszerelésre került a korábban ott lévő két darab világítótest.

A fenti okokból kifolyólag el kell végezni a sérült oszlop cseréjét.

A sérült oszlopot és az oszlopalapot vissza kell bontani a jelenlegi aszfaltburkolatú peron szintje alatti 15 cm mélységig. Az elbontásra kerülő oszlopot be kell szállítani az Üzemeltető istvánbeli telephelyére. Az oszlop beszállítását megelőzően megengedett annak feldarabolása a könnyebb szállítás elősegítése érdekében.

A meghatározott mértékben elbontásra kerülő betonalapból és a peronburkolat bontásából származó hulladékot a vonatkozó előírásoknak megfelelően a Vállakozónak hulladéklerakóba kell beszállítani, melynek megtörténtét hivatalos dokumentummal kell igazolnia.

Az elbontásra kerülő oszlop helyett az egységes állomáskép fenntartása érdekében egy új, az eredetivel megegyező fizikai paraméterekkel, szerelvénytérrel, beállítással rendelkező, MÁVTI típusú U-acél oszlopot kell telepíteni. Az új oszlopot az elbontotthoz viszonyítva a peron hossz tengelyén a lehető legkisebb mértékben eltolva, az elbontásra kerülő oszlop közelebbi vágány tengelyétől mért távolságát megtartva kell a Vállakozónak telepítenie.

Az elbontandó oszlop betonalapjából lehetőség szerint ki kell forgatni, ki kell húzni az oszlop szerelvényterébe érkező és onnan elmenő 0,4 kV-os földkábeleket. Amennyiben a meglévő kábelek oszlopalapból történő kiforgatása nem lehetséges, elfogadható megoldás a kábelek elvágása közvetlenül az oszlopalapba történő bevezetési pontnál. A kábelek kiforgatását, vagy elvágását követően az oszlop megváltozó pozíciója miatt a Vállakozónak gondoskodnia kell a kábelek toldásáról oly módon, hogy azokon az új oszlop szerelvényterében megfelelő mennyiségű kábeltartalék keletkezzen. Az elvégzendő kábelkötések megfelelőségét a Vállakozónak a kábelek szigetelési ellenállás mérési jegyzőkönyvével igazolnia kell.

A nevezett kábeleket védőcsövekben kell átvezetni az új oszlop alapján. Az oszlop szerelvényterében ki kell alakítani a két darab, 150 W-os Na fényforrással szerelt világítótest üzemeltetéséhez szükséges leágazásokat.

A kivitelezési munkálatok (bontás, építés) során kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévő, megmaradó kábelek állagának megővására.



ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST



Az új U-acél oszlop csúcsára két darab, az Üzemeltető által biztosított MC2 típusú világítótestet kell felszerelni egymáshoz képest 180 fokban elforgatva, a szomszédos vágányok tengelyére merőleges irányítottsággal. A világítótestek számára szükséges felszálló kábelezést védőcsövekben vezetve kell kiépíteni a világítótestekig.

Az új oszlop vonatkozó előírásoknak megfelelő, peronba süllyesztett, érintésvédelmi földeléséről gondoskodni kell.

Az újonnan telepítendő oszlopot a Vállalkozónak alapozó festéssel kell ellátnia.

A kivitelezési munkálatokat oly módon kell elvégezni, hogy azok során a lehető legkisebb mértékben kerüljön felbontásra a meglévő peronburkolat. Az érintett területen jelen kivitelezési munkálatok befejezését követően a meglévő aszfalt burkolat cseréje meg fog történni, így a kivitelezés során az aszfalt burkolatot helyreállítását nem kell elvégezni. A harmadik fél általi aszfaltozási munkálatok elvégezhetősége érdekében a munkaterületen az elvégzett földmunkálatokat követően a talaj megfelelő visszatömörítéséről a Vállalkozónak gondoskodnia kell, majd a jelenlegi aszfalt burkolat alsó szintjéig minimum 20 cm vastagságú teherhordó betonréteget kell képezni.

A kiviteli munkálatok (bontás, építés) csak vágányzár és a felsővezetéki hálózat feszültségmentesített állapota mellett végezhető. A kivitelezést a 2021 évi Nyugati HÜSZ keretei közt, június 19 és június 27 között, a peront érintő tervezett aszfaltozási munkálatok megkezdését megelőzően kell elvégezni. A munkavégzés pontos időpontját az Üzemeltetővel előzetesen egyeztetni szükséges.

A kivitelezési munkálatokat az Üzemeltető szakfelügyelete mellett lehet végezni. Előzetes megrendelést követően az Energiaellátási Főnökség a kivitelezési munkálatok elvégzésének idejére a szakfelügyeletet díjmentesen biztosítja.

A munkavégzés ideje alatt a nyertes Vállalkozónak a 2021 évi Nyugati HÜSZ munkálatainak elvégzésével kapcsolatos napi koordinációkon részt kell vennie.

A Vállalkozónak az elvégzett munkálatokra és a beépítésre kerülő anyagokra legalább 1 év teljes körű jótállást kell vállalnia, melynek kezdő időpontja a műszaki átadás lezárásának napja.

A benyújtásra kerülő ajánlatban opcionális tételként kérjük szerepeltetni az alábbi munkálatokat:

El kell végezni a fedőréteg legalább két rétegben történő felhordását az oszloptestre. Az oszlop és a rá szerelt szerkezetek végső színe az ún. RAL - színkártyák szerinti 6017 vagy 6018 vagy 6025 színárnyalatú zöld lehet.

Az oszlopot munkavédelmi sárga-fekete balesetvédelmi csíkozással kell ellátni, továbbá fel kell festeni az oszlop azonosító számát.



ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST



A fedőfesték pontos színét, balesetvédelmi csíkozás, oszlopazonosító szám felfestésének módját az egységes állomáskép fenntartása érdekében az Üzemeltetővel egyeztetni szükséges a kivitelezés előtt.

Feladatok:

- A bontási és építési munkálatokról kiviteli tervdokumentációt (műszaki leírás, alapozási terv, beépítésre kerülő anyagok listája, műbizonylatok, stb.) kell készíteni a leírtak szerint, a vonatkozó szabványok, előírások figyelembe vételével, melyet be kell nyújtani a MÁV Zrt. illetékes szervezetei részére véleményezés, illetve jóváhagyás céljából.
- A tervezéshez, kivitelezéshez szükséges egyeztetések kimutatható módon történő lefolytatása a MÁV Zrt. illetékes szakszolgálataival.
- Az előírt szakfelügyelet megrendelése.
- A jóváhagyott tervdokumentáció alapján a tervezett munkálatok (bontás, építés) elvégzése.
- A kivitelezés során keletkezett építési hulladék hulladéktárolóba történő beszállítása.
- A kivitelezési munkák során az „77/2020. (VII.03. MÁV Ért. 18.) EVIG sz. utasítás a felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről” szóló utasítást be kell tartani.
- A kivitelezőnek a műszaki átadáson a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabályban foglalt dokumentációkat át kell adnia 1-1 példányban papír és elektronikus formátumban az Üzemeltető részére, valamint a megvalósulási tervdokumentációhoz az alábbi jegyzőkönyveket szükséges csatolnia:
 - o Kábelek szigetelés ellenállás mérési jegyzőkönyve
 - o Építési hulladékok leadásáról szóló hivatalos dokumentum

Vonatkozó főbb szabványok, előírások:

- MSZ HD 60364 Kisfeszültségű villamos berendezések
- MSZ 13207:2020 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű villamosenergia-kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége
- MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése
- E.101. sz. utasítás „Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére”.
- Magyar Mérnök Kamara Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeinek szabályzata 2017.



ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST



- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
- 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről
- 77/2020. (VII.03. MÁV Ért. 18.) EVIG sz. utasítás a felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről szóló utasítás
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról.
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról.



ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST



2. számú melléklet

Ajánlattételi lap

1. Ajánlattevő

Név:

Székhelye:

Cégyjegyzék száma:

Adószám:

Számlavezető pénzintézet:

Számlaszám:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

2. Ajánlattétel tárgya:- tárgyú beszerzési eljárás

3. Elbírálásra kerülő elem:

<u>Ajánlat tárgya:</u>	Nettó ajánlati ár (Ft)

Kelt.:.....(helység, év/hónap/nap)

.....
(cégyjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)



ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST



3. számú melléklet

Ajánlattételi nyilatkozat

Alulírott, mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy **az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt, szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a teljesítést ezen dokumentumokban foglaltak szerint vállaljuk.**

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz a szerződéskötésig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a

„.....”
tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

.....(helység, év/hónap/nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)



ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST



4. számú melléklet

Teljességi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott (név), cégjegyzésre jogosult
képviselője kijelenti, hogy a
.....-ra a MÁV Zrt.
által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki
dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak
ítéli, továbbá ezen dokumentumok, ismeretében árajánlatát a teljes körű megvalósítására adja.

Dátum:.....

.....
(cégszerű aláírás)



ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST



5. számú melléklet

Referencianyilatkozat

Alulírott..... mint a(z).....(cégnév).....(székhely)
cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a(cégnév) az
ajánlattételi felhívás tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

	A szerződést kötő másik fél megnevezése	A szerződés tárgyának bemutatása (oly módon, hogy abból az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen)	Ellenszolgáltatás nettó összege	Teljesítés ideje (év)	Teljesítés időtartama (nap)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a „.....
.....”
tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
(cégszerű aláírás)



ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST



6. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐ SZAKEMBEREINEK BEMUTATÁSA

Nyilatkozat szakemberek bevonásáról

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek felsorolása

Alulírott mint a(z) vállalkozó a MÁV Zrt.
mint ajánlatkérő által „.....”

..... tárgyban
indított beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 5.4. pontjában
rögzített alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a szerződés teljesítésébe
kívánom bevonni:

Alkalmassági feltétel megjelölése a felhívás 5.4. pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően	Szakember neve, képzettség, végzettség megjelölése és a projekt keretében betöltött szerepköre

Nyilatkozom, hogy a teljesítésbe bevont szakember(ek), 5.4 pontban megfogalmazott a
minimum szakember feltételekben szereplő alkalmassági minimum követelményeknek
megfelel(nek).

A képzettségemnek és egyéb adataimnak részletes bemutatását az ajánlathoz csatolt szakmai
önéletrajz tartalmazza.

Nyilatkozom, hogy az ajánlattételben csatolom az alábbi dokumentumokat:

- szakmai önéletrajz
- a képzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at, egyszerű másolatban.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
vállalkozó



ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST



7. számú melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény [Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja] szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Kelt:.....

.....
cégszerű aláírás