

Ajánlattételi Felhívás

„Katódvédelmi rendszerek karbantartása, időszakos ellenőrző és minősítő mérése, eseti javítása” tárgyú beszerzési eljárás kapcsán

1. Ajánlatkérő:

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Beszerzés és Logisztika Üzletág (MÁV SZK BLÜ)

Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Ügyintéző: Fekete Márta

Telefon: 06-30-202-7965

e-mail: fekete.marta@mav-szk.hu

2. A beszerzés tárgya és mennyisége:

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ (MÁV SZK Zrt. BLÜ) üzemeltetésében lévő, jelen ajánlatkérés 3.sz. mellékletében megjelölt telephelyein működő üzemanyag-ellátó berendezések katódvédelmi éves karbantartási munkáinak (katódvédelmi rendszerek karbantartása, időszakos ellenőrző és minősítő mérése, üzemképességének biztosítása, eseti javítása) elvégzése 3 részajánlati bontásban, jelen felhívás 1. sz. mellékletében rögzítettek szerinti műszaki tartalomban meghatározottak szerint.

3. A teljesítés helye(i):

Megrendelő telephelyei: a jelen felhívás 3. sz. mellékletében, részenkénti bontásban megadott, MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által üzemeltetésében lévő telephelyek

4. A teljesítés határideje: a szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba. Érvényes a szerződés aláírásától számított 12 hónapig.**5. Ajánlat benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók:**

5.1. Az ajánlattétel határideje: 2016. május 27. 10:00 óra

5.2. Az ajánlattétel módja: az ajánlatokat e-mail-en, pdf formátumban cégszerűen aláírva az fekete.marta@mav-szk.hu címre kérjük benyújtani. Az ajánlatban áfa nélküli árakat kérünk megadni magyar Forintban, melyek nem köthetők semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat nem tartalmazhat ármódosító képletet, számítást.

6. Szerződés meghatározása: Vállalkozási keretszerződés.

6.1. A megkötendő szerződés feltételeit az Ajánlatkérés mellékletét képező 7. sz. vállalkozási keretszerződés tervezet tartalmazza. Ajánlatkérő az egyes részek nyerteseivel a szerződést részenként külön-külön köti meg.

6.2. A szerződéstervezetben szereplő feltételeket Ajánlattevők semmilyen formában nem módosíthatják.

BESZERZÉS ÉS LOGISZTIKA ÜZLETÁG
BESZERZÉSI SZERVEZET
IT, ESZKÖZ ÉS SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSI DIVÍZIÓ

Iktatószám: 9530-1/2016/SZK

7. Helyszíni bejárás:

7.1. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlattevők részére helyszíni megtekintési lehetőséget biztosít, mely a felhívás 3. sz. mellékletében megjelölt Regionális kapcsolattartókkal történő előzetes egyeztetés alapján, kizárólag munkanapokon, munkaidőben történhet.

8. Ajánlat:

8.1. Többváltozatú (alternatív) *ajánlat* nem tehető

8.2. Részajánlat tehető az alábbiak szerint:

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott részajánlatok közül egy részre, több részre, valamint minden részre adható be ajánlat.

Részajánlattételi lehetőség:

- **1. Rész:** BLÜ Közép Raktározási Régió 11 telephely
- **2. Rész:** BLÜ Keleti Raktározási Régió 11 telephely
- **3. Rész:** BLÜ Nyugati Raktározási Régió 11 telephely

9. Az elbírálás szempontja:

Az ajánlatok bírálati szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat részenként, az alábbi részszempontok szerint:

Az értékelés szempontjai	Súlyszám
Ellenszolgáltatás nettó összértéke (Ft)	80
Javítási rezsi óradíj (nettó Ft/óra)	20

10. Ajánlati ár:

- Az ajánlati árakat nettó magyar forintban (HUF) a mellékelt „Felolvasó lap”- on, és „Árazatlan költségvetés” kitöltésével, az ott meghatározott formában, és tartalommal kell megadni. Az ajánlati ár nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
- Az ajánlati árat az ajánlatkérés mellékletét képező „Árazatlan költségvetés” kitöltésével (jelen felhívás 3. sz. melléklete) - az egyes telephelyekre vonatkozó éves karbantartási, és időszakos ellenőrzési díjak megadásával, majd az éves szolgáltatási díjak összesítésével és részenként egy Javítási rezsi óradíj megadásával – kell megadni.
- A részenkénti árazatlan költségvetés összértékének meg kell egyeznie az „Felolvasólap”- on szereplő érintett rész szerinti ellenszolgáltatás nettó összértékével (ajánlatkérés 2. sz. melléklete).

Ajánlattevőnek az ajánlati árakat a műszaki tartalomban (jelen felhívás 1. sz. melléklete) megadott feladatok leírásának figyelembevételével kell kalkulálnia és annak minden költséget tartalmaznia kell.

11. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények:

Az alkalmasság minimumkövetelményei, hogy Ajánlattevő:

11.1. Rendelkezzen a szerződés teljesítéséhez szükséges, legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel - korrózióvédelmi szakmérnöki képesítéssel és/vagy a Magyar Mérnöki Kamara korróziós mesteriskola képesítéssel - rendelkező munkavállalóval.

11.2. Rendelkezzen *részenként* az ajánlatkérés megküldését megelőző 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített üzemanyag-ellátó berendezések katódvédelmi éves karbantartási munkáival (katód- védelmi rendszerek ellenőrzése és/vagy karbantartása és/vagy üzemképességének biztosítása) kapcsolatos, legalább nettó 2,5 millió forint összértékű tevékenységet igazoló referenciával/referenciákkal.

Egy referencia több részre történő ajánlattétel esetén csak egy rész alkalmassági követelményének igazolására jelölhető meg.

12. Árlejtésre vonatkozó információk:

12.1. Ajánlatkérő a beszerzési eljárás részeként az ajánlattételt követően Ajánlattevőket meghívja a végső árat meghatározó, Ajánlattevők közötti végső ár csökkenésére irányuló elektronikus aukcióra. Az ajánlatadás ezen köre elektronikus aukciós eszközön kerül lebonyolításra részenként.

12.2. Az ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, az aukciót megelőzően az Aukciós felhívásban adja meg.

12.3. Az elektronikus aukciót Ajánlatkérő az erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le.

12.4. Szolgáltató megnevezése, adatai:

- Cégnev: Electool Hungary Kft.
- Iroda: 1123 Budapest, Alkotás út 53.
- Cégjegyzékszám: 01 - 09 - 711910
- email: aukcio@electool.com
- Telefonszám (Helpdesk): 06 1 855-5999
- Faxszám: 06 1 239 - 9896

Az elektronikus aukció lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található információ:

<http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtés/atttekintés.html>

Az elektronikus aukciós rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja:

- Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux

BESZERZÉS ÉS LOGISZTIKA ÜZLETÁG
BESZERZÉSI SZERVEZET
IT, ESZKÖZ ÉS SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSI DIVÍZIÓ

Iktatószám: 9530-1/2016/SZK

- Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5, 6.0 és 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók
- **Fluenta AuctionTool és Fluenta SourcingTool rendszer 2013. július 1-étől nem támogatja az Internet Explorer 5.5 és 6.0 böngészők használatát.**

13. Egyéb információk:

13.1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

13.2. Az ajánlatok elkészítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli.

13.3. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárás során tárgyalást tartson, melynek helyszínéről és időpontjáról időben értesíti ajánlattevőt.

13.4. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlattételi felhívásban, illetve a szerződéstervezetben rögzítettek nem megfelelő tanulmányozására visszavezethető kár és költség minden esetben ajánlattevőt terheli.

13.5. A pályázati eljárás nyelve **magyar**. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi – cégszerűen aláírt – felelős fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű dokumentumok között eltérés van, úgy a magyar változat az irányadó.

A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre történő felelős fordítását az ajánlattevő köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget ajánlattevő köteles viselni.

13.6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

- Szerződéstervezet 10. pontjában foglaltaknak megfelelően

13.7. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést az erre vonatkozó döntése esetén.

13.8. Az Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart. Az Ajánlattevők által benyújtott ajánlatok érvényességéről, vagy érvénytelenségéről Ajánlatkérő az elektronikus aukcióra történő felhívás megküldésével egyidőben elektronikus úton tájékoztatja Ajánlattevőket.

13.9. A nyertes Ajánlattevő részére a területre történő belépési engedély kiadását az Ajánlatkérő helyszíni képviselője adja.

13.10. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei: Felek tételes elszámolásban állapodnak meg. Ajánlatkérő az így kiállított és az Ajánlatkérő képviselője által igazolt számla összegét a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki

BESZERZÉS ÉS LOGISZTIKA ÜZLETÁG
BESZERZÉSI SZERVEZET
IT, ESZKÖZ ÉS SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSI DIVÍZIÓ

Iktatószám: 9530-1/2016/SZK

13.11. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak.

13.12. Az ajánlat részeként csatolni kell:

- Felolvasólap
- Műszaki specifikáció
- Ajánlattevői nyilatkozat
- Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról
- Referencianyilatkozat
- Aláírási címpéldány/címpéldányok vagy aláírási minta
- Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző, 60 napnál nem régebbi cégkivonatot egyszerű másolatban.


Jelen ajánlatkérés kizárólag a mellékleteivel együtt érvényes.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Műszaki tartalom (elvégzendő feladatok leírása)
2. sz. melléklet: Felolvasólap minta
3. sz. melléklet: Árazatlan költségvetés táblázatai részenként
4. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat minta
5. sz. melléklet: Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról
6. sz. melléklet: Referencianyilatkozat
7. sz. melléklet: Szerződéstervezet

Budapest, 2016. május 17.


Duka Ákos
Kategoriavezető



Dr. Pallagi Norbert
Divízióvezető
az Ajánlatkérő nevében eljárva

1. számú melléklet**MŰSZAKI TARTALOM**

A MÁV ZRt. területén működő gázolaj-ellátó berendezések katódos védelmi rendszereinek az MSZ EN 12954: 2001, MSZ EN 13636:2005 és az MSZ EN 13509: 2003 szabványok által előírt módon kell üzemeltetni, ellenőrizni és szabályozni és folyamatos üzeme érdekében a szükséges rendszeres karbantartási és eseti javítási munkákat elvégezni.

1. Időszakos ellenőrző és minősítő mérések, szabályozások

- Az MSZ EN 12954: 2001 szabvány eseti körülményeket is figyelembe vevő alkalmazása szerint a védelmi rendszer működőképességét, hatásosságát évente legalább 3 alkalommal az MSZ EN 13509: 2003 szerinti mérésekkel, azok elemzésével és értékelésével szabályozni és minősíteni kell.
- Meg kell határozni az állagmegóváson és rendszeres karbantartáson túlmenően szükségessé váló és prognosztizálható javításokat, átalakításokat.
- Az időszakos ellenőrző és minősítő mérések a katódos védelmi potenciál- és áram méréseken túlmenően magukban foglalják a felszín feletti berendezések ellenőrzését, kisebb karbantartó javítását, továbbá a tápegységek – mint villamos berendezések – ellenőrzését.
- Vállalkozónak minden helyszíni munkavégzésről „**Helyszíni munkavégzést igazoló jegyzőkönyv**”-et kell készítenie 2 példányban, amely tartalmazza az ellenőrző-minősítő mérés időpontját (év, hónap, nap) a mérés főbb adatait és az előzetes minősítés főbb műszaki jellemzőit, javaslatokat, és az elvégzett szabályozásokat, valamint a Vállalkozó képviselőjének és a Megrendelő képviselőjének aláírását, bélyegző lenyomatát.
- Vállalkozónak az ellenőrző mérésről minden esetben értékeléssel ellátott „**Mérési jegyzőkönyv**”-et is kell készítenie, melyből 1 példányt a szerződésben megjelölt központi kapcsolattartó részére kell elektronikus formában eljuttatnia, a „Helyszíni munkavégzést igazoló jegyzőkönyv” 1 példányával együtt.
- Ezen túlmenően a 2. ellenőrző-minősítő mérést követően javaslatot kell készíteni, amely a védelem és a védelem eszközeinek szöveges minősítését, leírását, valamint a következő évre vonatkozó – előre látható- nagyobb javítási, felújítási munkákat tartalmazza.
- Nem feladata az időszakos ellenőrzésnek és az esetleges katódos védelmi javításoknak a katódos védelmi tápegységek 0,4 kV-os táplálásának biztosítása, esetleges javítása.

2. Katódállomások (egyenirányítók, tápegységek) tervszerű megelőző karbantartása, üzemképességének biztosítása**2.1. A katódvédelmi tápegységek, mint speciális villamos berendezések üzemképességét és karbantartását a következők szerint kell biztosítani**

- Évente egy alkalommal kell elvégezni a villamos berendezés karbantartását, állag- és üzemképesség megóvó javítását.
- Vállalkozónak minden helyszíni munkavégzésről „**Helyszíni munkavégzést igazoló jegyzőkönyv**”-et kell készítenie 2 példányban, amely tartalmazza a karbantartási, illetve szükség szerinti javítás időpontját (év, hónap, nap) karbantartás főbb műszaki jellemzőit, és az elvégzett szükség szerű javításokat, valamint a Vállalkozó képviselőjének, és a Megrendelő képviselőjének aláírását, bélyegző lenyomatát.
- Vállalkozónak „**Karbantartási, javítási adatlap**”-ot kell felvennie minden egyes katódállomás karbantartásáról, melyből 1 példányt a szerződésben megjelölt központi kapcsolattartó részére kell elektronikus formában eljuttatnia, a „Helyszíni munkavégzést igazoló jegyzőkönyv” 1 példányával együtt. Az adatlapnak tartalmaznia kell az állomás – és villamos egységeinek azonosítóját, működési

BESZERZÉS ÉS LOGISZTIKA ÜZLETÁG
BESZERZÉSI SZERVEZET
IT, ESZKÖZ ÉS SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSI DIVÍZIÓ

Iktatószám: 9530-1/2016/SZK

paramétereit, az elvégzett karbantartási munkák felsorolását, az esetleg cserélt alkatrészek felsorolását, javaslat tételt az egyéb elvégzendő munkákra.

- Digitális fénykép készítése – minden esetben a szükséges mennyiségű – a munkavégzés előtti, illetve utáni állapot közötti vizuálisan érzékelhető különbségek érzékeltetése céljából, melyet Vállalkozó a helyszíni munkavégzést igazoló jegyzőkönyvvel együtt köteles Megrendelő központi kapcsolattartója részére eljuttatni.

2.2. A tervszerű megelőző karbantartási tevékenység tartalma, terjedelme a következők szerint értelmezendő

A katódállomás, mint leltári egység következő elemei képezik a karbantartási (és ezen belül a szükségyszerű javítás, ill. csere) tevékenység tárgyát:

- A katódállomás szekrényében elhelyezett összes készülék, villamos szerelési anyag, vezeték, tartó és rögzítő elem és egyéb alkatrész.
- A katódállomás szekrényében elhelyezett, vagy azzal közös tartószerkezetre felszerelt, elhelyezett katódvédelmi mérésre, katódáram, vagy anódáram elosztására, kapcsolására, szinkronizált szaggatására szolgáló összes készülék, villamos szerelési anyag, vezeték, tartó és rögzítő elem és egyéb alkatrész.
- A katódállomások és egységeinek szükségyszerű cseréje, javítása, üzemképességének biztosítása.

A szükségyszerű javítás, ill. csere akkor válik esedékessé, ha a részegység, ill. elem:

- nem alkalmas feladat ellátására,
- alkalmas feladat ellátására, de összes felületének több mint 10 %-án korróziós termék, vagy egyéb szakszerűen el nem távolítható idegen anyag található,
- alkalmas feladata ellátására, de erősen elhasználódott megjelenésű,
- alkalmas feladata ellátására, de anyag előregedett, repedezett, vagy eredeti rugalmasságát elvesztette,
- alkalmas feladata ellátására, de sérült, anyagában hiányos, vagy alakja torzult,
- alkalmas feladta ellátására, de megalapozottan nem feltételezhető, hogy még egy évig üzembiztosan működni képes,
- alkalmas feladata ellátására, de nem felel meg a Megrendelő által elvárt műszaki színvonalnak, pl. érvég hüvely nélküli sodrott vezeték, jelölés nélküli sorkapocs, készülék kapocs, vezeték vagy kábel, szigetelő szalaggal végzett szigetelésjavítás, nem szakszerű vezetéktoldás, nem rendezett vezeték nyomvonalvezetés, kötegelés, stb.

2.3. Elvégzendő tervszerű megelőző karbantartási munkák

- Ajtók tömítéseinek szükség szerinti cseréje, tömszelencék, egyéb átvezetések tömítettségének megfelelő műszaki állapotának vizsgálata, szükség szerinti cseréje.
- Portalanítás porszívózással, idegen anyagok eltávolítása.
- Adattáblák, feliratok ellenőrzése, szükség szerinti pótlása.
- Ajtózárok, átvizsgálása, szükség szerinti javítása, cseréje.
- Védővezetők folytonosságának, hatásosságának ellenőrzése, földelő csavarok után húzása, szükség szerinti cseréje a szabvány előírásai szerint.
- Vezetékek felülvizsgálata, szükség szerinti átalakítása, toldása, kötegelése, jelölése, rendezése, cseréje.
- Darazsak, egyéb rovarok kiirtása, fészkek eltávolítása, további bejutásuk megakadályozása a rések tömítésével, megfelelő sűrűségű műanyag háló elhelyezésével.
- Jelzőizzók ellenőrzése, szükség szerinti cseréje.
- A katódállomásban, illetve kiegészítő egységeiben található összes biztosíték, egyéb túláram védelmi készülék, túlfeszültség-védelem ellenőrzése, szükség szerinti cseréje.
- A katódállomásban, illetve kiegészítő egységeiben található sorkapcsok, csatlakozók állapotának ellenőrzése, szükség szerinti cseréje.

BESZERZÉS ÉS LOGISZTIKA ÜZLETÁG
BESZERZÉSI SZERVEZET
IT, ESZKÖZ ÉS SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSI DIVÍZIÓ

Iktatószám: 9530-1/2016/SZK

- A katódállomásban, illetve kiegészítő egységeiben található csavarkötések ellenőrzése, után húzása, korrodált kötőelemek cseréje.
- A katódállomás alsó fogadó részében található egyenáramú áramvezető sínek, szerelvénylap, beszábozó ellenállások állapotának felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje.
- A katódállomásban található érintkező kontaktusok ellenőrzése, felújítása, szükség esetén cseréje.
- Az egyenirányító berendezés működéséhez szükséges valamennyi fő egység (transzformátor, fojtótekeres, egyenirányító híd, automatika fiók, vezérlő és kiegészítő áramköri kártyák stb.) állapotának felülvizsgálata, karbantartása.
- Az egyenirányító berendezés kiegészítő villamos egységeinek (jelzőlámpák stb.) állapotának felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje.
- A beépített mérőműszerek állapotának felülvizsgálata, javaslat a cserére, a következő évi karbantartás során a megrendelt (megrendelő által vállalt anyag költség esetén) a mérőműszer cseréje után gyártott, kalibrált műszerrel, a kisserelt műszer átadásával.
- A katódállomás üzemszerű működésének ellenőrzése.

3. A tervszerű megelőző karbantartás keretébe nem tartozó eseti üzemzavar és hibaelhárítás, javítás, alkatrész, fődarab csere

- Megrendelő megrendelése esetén 10 munkanapon belül el kell végezni a szükséges helyszíni hibaelhárítást, javítást, az üzemképesség helyreállítását.
- Vállalkozónak minden helyszíni munkavégzésről „**Helyszíni munkavégzést igazoló jegyzőkönyv**”-et kell készítenie 2 példányban, amely tartalmazza a hibaelhárítás, javítás időpontját (év, hónap, nap) főbb műszaki jellemzőit, valamint a Vállalkozó képviselőjének, és a Megrendelő képviselőjének aláírását, bélyegző lenyomatát.
- Vállalkozónak „**Javítási adatlap**”-ot kell felvennie az adott katódállomás hibaelhárításáról, javításáról, melyből 1 példányt a szerződésben megjelölt központi kapcsolattartó részére kell elektronikus formában eljuttatnia, a „Helyszíni munkavégzést igazoló jegyzőkönyv” 1 példányával együtt. Az adatlapnak tartalmaznia kell az állomás – és villamos egységeinek azonosítóját, működési paramétereit, az elvégzett hibaelhárítási, javítási munkák felsorolását, az esetleg cserélt alkatrészek felsorolását, javaslat tételt az egyéb elvégzendő munkákra.
- Digitális fénykép készítése – minden esetben a szükséges mennyiségű – a munkavégzés előtti, illetve utáni állapot közötti vizuálisan érzékelhető különbségek érzékeltetése céljából, melyet Vállalkozó a helyszíni munkavégzést igazoló jegyzőkönyvvel együtt köteles Megrendelő központi kapcsolattartója részére eljuttatni.

2. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

	Önálló ajánlattétel esetén:	Közös Ajánlattevő / Konzorcium esetén:
Az Ajánlattevő neve:		Konzorcium neve: Vezető cég: Tag 1.*: Tag 2.*: Stb.*
Székhelye:		Vezető cég: Tag 1.*: Tag 2.*: Stb.*
Képviselője:		Vezető cég: Tag 1.*: Tag 2.*: Stb.*
Kapcsolattartó személy:		
Kapcsolattartási postacím:		
Kapcsolattartási e-mail cím:		
Telefonszám:		
Telefax-szám:		

BESZERZÉS ÉS LOGISZTIKA ÜZLETÁG
BESZERZÉSI SZERVEZET
IT, ESZKÖZ ÉS SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSI DIVÍZIÓ

Iktatószám: 9530-1/2016/SZK

1. rész: Ellenszolgáltatás nettó összértéke	Nettó HUF + Áfa
Javítási rezsi óradíj	Nettó.....HUF/óra+Áfa
2. rész: Ellenszolgáltatás nettó összértéke	Nettó HUF + ÁFA
Javítási rezsi óradíj	Nettó.....HUF/óra+Áfa
3. rész: Ellenszolgáltatás nettó összértéke	Nettó HUF + ÁFA
Javítási rezsi óradíj	Nettó.....HUF/óra+Áfa

Alulírottmint a (cégnév) ¹ képviselője az **„Katódvédelmi rendszerek karbantartása, időszakos ellenőrző és minősítő mérése, eseti javítása”** tárgyú beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az Ajánlattevő a beszerzési eljárásban a Felolvasólapon szereplő tartalommal ajánlatot kíván tenni.

<Kelt>

.....
 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
 jogosult/jogosultak, vagy aláírás
 a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

¹ Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapot a konzorcium vezetőjének kell aláírnia, és a konzorciumi megállapodást az ajánlathoz csatolni kell!



Szolgáltató Központ Zrt.

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán tér. 54-60.
Fax: +36-511-8534
Bejegyzve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán. Cégjegyzéki szám: 01-10-045811
www.mav-szk.hu

BESZERZÉS ÉS LOGISZTIKA ÜZLETÁG
BESZERZÉSI SZERVEZET
IT, ESZKÖZ ÉS SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSI DIVÍZIÓ

Iktatószám: 9530-1/2016/SZK

3. számú melléklet

1.rész (árazatlan költségvetés)

Közép Raktározási Régió (KöRR) telephelyein található üzemi töltőállomások katódvédelmi karbantartása, időszakos ellenőrzése, üzemképességének biztosítása									
Sorszám	Teljesítési hely (telephely és címe)		Regionális kapcsolattartó neve és elérhetősége			Vállalkozói díj (nettó)			Szerződés értéke (Ft/telephely/év)
	Telephely	Cím	Név	Telefonszám	e-mail cím	Tervezerü megelőző karbantartás díja	Időszakos ellenőrző és minősítő mérések díja	Ár	
						Egységár (Ft/telephely/alkalom)	Egységár (Ft/telephely/alkalom)	Ár (Ft/telephely/évi 3 alkalom)	
1.	Budapest-Ferencváros	1097 Budapest, Fék u. 8.							
2.	Budapest- Rákos	1102 Budapest, Keresztúri u. 39-41.	Tánczos Tibor	06/30-2051613	tanczos.tibor@mav-szk.hu				
3.	Esztergom	2500 Esztergom, Vasútállomás							
4.	Hatvan	3000 Hatvan, Boldogi u. 1.							
5.	Szolnok	5000 Szolnok, Sorompó u. 2.							

Tárgy: Katódvédelmi rendszerek karbantartása, időszakos ellenőrző és minősítő mérése, eseti javítása

Ügyintéző: Fekete Márta

BESZERZÉS ÉS LOGISZTIKA ÜZLETÁG
BESZERZÉSI SZERVEZET
IT, ESZKÖZ ÉS SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSI DIVÍZIÓ

Iktatószám: 9530-I/2016/SZK

2. rész (árazatlan költségvetés)

Sor- szám	Teljesítési hely (telephely és címe)		Regionális kapcsolattartó neve és elérhetősége			Vállalkozói díj (nettó)			Szerződés értéke (Ft/telephely/év)	
	Telephely	Cím	Név	Telefonszám	e-mail cím	Tervező megalózó karbantartás díja		Időszakos ellenőrző és minősítő mérések díja		
						Egység ár (Ft/telephely/alkalom)	Ár (Ft/telephely/évi alkalom)			
1.	Debrecen	4025 Debrecen, Déli sor 51.								
2.	Püspökladány	4150 Püspökladány, Vasút u. 2.								
3.	Mátészalka	4700 Mátészalka, Seregély u. 1.								
4.	Nyíregyháza	4400 Nyíregyháza, Erkel F. u. 10.	Kecskés Zsolt							
5.	Záhony Gépészet	4625 Záhony, Fűtőház út 1.		06/30-837- 5732	kecskes.zsolt@mav-szk.hu					
6.	Eperjeske Átrakó	4646 Eperjeske, Átrakó pu.								
7.	Eperjeske Rendező	4623 Tuzsér, Eperjeske- Rendező pu.								
8.	Záhony szervíz	4625 Záhony,								

Tárgy: Katódvédelmi rendszerek karbantartása, időszakos ellenőrző és minősítő mérése, eseti javítása

13 / 20

Ügyintéző: Fekete Márta



2016.05.17.



Szolgáltató Központ Zrt.

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Fax: +36-511-8534
Bejegyzve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg.01-10-045811
www.mav-eszk.hu

BESZERZÉS ÉS LOGISZTIKA ÜZLETÁG

BESZERZÉSI SZERVEZET

IT, ESZKÖZ ÉS SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSI DIVÍZIÓ

Iktatószám: 9530-1/2016/SZK

3.rész (árazatlan költségvetés)

Sor- szám	Teljesítési hely (telephely és címe)		Regionális kapcsolattartó neve és elérhetősége			Vállalkozói díj (nettó)			Szerződés értéke (Ft/telephely/év)	
	Telephely	Cím	Név	Telefonszám	e-mail cím	Tervszerű megelőző karbantartás díja	Időszakos ellenőrző és minősítő mérések díja	Szerződés értéke (Ft/telephely/év)		
1.	Nagykanizsa	8800 Nagykanizsa, Csengery u. 84.				Egységár (Ft/telephely/alkalom)	Egységár (Ft/telephely/ alkalom)	Ár (Ft/telephely/ évi 1 alkalom)	Ár (Ft/telephely/ évi 3 alkalom)	
2.	Bátaszék	7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 5- 7.	Richter Lajos	06/30-504- 2420	richter.lajos@mav- szk.hu					
3.	Dombóvár	7200 Dombóvár, Gyenis A. u. 20.								
4.	Kaposvár	7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány 2.								
5.	Székesfehérvár	8000 Székesfehérvár, Takarodó út	Illés Sándor	06/30-206- 1370	illes.sandor@mav- szk.hu					

Tárgy: Katódvédelmi rendszerek karbantartása, időszakos ellenőrző és minősítő mérése, eseti javítása

Ügyintéző: Fekete Márta

15 / 20

2016.05.17.



Szolgáltató Központ Zrt.

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Fax: +36-511-853-4
Bejegyzve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg.01-10-045811
www.mav-szk.hu

BESZERZÉS ÉS LOGISZTIKA ÜZLETÁG
BESZERZÉSI SZERVEZET
IT, ESZKÖZ ÉS SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSI DIVÍZIÓ

Iktatószám: 9530-1/2016/SZK

6.	Dunaujváros	2400 Dunaujváros, Béke krt. Garázsosor								
7.	Hegyeshalom	9222 Hegyeshalom, Katona J. u.								
8.	Celldömök	9500 Celldömök, Pápai u. 1.								
9.	Zalaegerszeg	8900 Zalaegerszeg, Juhász Gy. u. 3.								
10.	Tapolca	8300 Tapolca, Hegymagasi u. 1.								
11.	Veszprém	8200 Veszprém, Jutasi u. 34.								
Szerződés nettó összértéke (Ft/év)										
.....										

Javítási rezsióradíj Nettó Ft/Óra :
.....

Tárgy: Katóvédelmi rendszerek karbantartása, időszakos ellenőrző és minősítő mérése, eseti javítása

16 / 20

Ügyintéző: Fekete Márta

M

2016.05.17.

4. számú melléklet**Ajánlattevői nyilatkozat**

Alulírott, mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy **az ajánlatkérésben és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi feltételt, szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a teljesítést ezen dokumentumokban foglaltak szerint vállaljuk.**

Tudomásul veszem, hogy ajánlatomhoz a **szerződéskötésig** kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot az „**Katódvédelmi rendszerek karbantartása, időszakos ellenőrző és minősítő mérése, eseti javítása**” tárgyú beszerzési eljárásban, a **1. rész/ 2. rész/ 3. rész**²-re, az ajánlat részeként teszem.

<Kelt>

.....
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás
a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

² Kérjük a megfelelő részt aláhúzni!

5. számú melléklet

Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott, mint a(z)(cégnév, székhely).....cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy vállalkozásom rendelkezik a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, legalább 1fő felsőfokú műszaki végzettséggel - korrózióvédelmi szakmérnöki képesítéssel és/vagy a Magyar Mérnöki Kamara korróziós mesteriskola képesítéssel - rendelkező munkavállalóval.

Szakember neve:

Képzettsége:

Képesítést igazoló dokumentum neve és nyilvántartási száma:

Jelen nyilatkozatot az „**Katódvédelmi rendszerek karbantartása, időszakos ellenőrző és minősítő mérése, eseti javítása**” tárgyú beszerzési eljárásban, a **1. rész/ 2. rész/ 3. rész**³-re, az ajánlat részeként teszem.

<Kelt>

.....
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás
a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

³ Kérjük a megfelelő részt aláhúzni!

6. számú melléklet**Referencia nyilatkozat**

Alulírott, mint a(z)(cégnév) (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az ajánlatkérés megküldését megelőző 36 hónapos időszakban az alábbi üzemanyag-ellátó berendezések katódvédelmi éves karbantartási munkáival (katód- védelmi rendszerek ellenőrzése és/vagy karbantartása és/vagy üzemképességének biztosítása) kapcsolatos referenciával rendelkezünk.

Szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely/lakeím):	Kontaktszemély neve és elérhetőségei (cím, tel.szám, e-mail)	Szerződés tárgya és összege:	A teljesítés ideje, időtartama (kezdet és befejezés; év, hónap,)	A teljesítés helye:	Mely rész vonatkozásában jelöli meg a referenciát? (pl. 1.rész, 2. rész, stb.)	Szerződés szerinti teljesítés (igen / nem):

Jelen nyilatkozatot az „**Katódvédelmi rendszerek karbantartása, időszakos ellenőrző és minősítő mérése, eseti javítása**” tárgyú beszerzési eljárásban, a **1. rész/ 2. rész/ 3. rész**⁴-re, az ajánlat részeként teszem.

<Kelt>

.....
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás
a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

⁴ Kérjük a megfelelő részt aláhúzni!



Szolgáltató Központ Zrt.

BESZERÉS ÉS LOGISZTIKA ÜZLETÁG
BESZERÉSI SZERVEZET
IT, ESZKÖZ ÉS SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSI DIVÍZIÓ

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Fax: +36-511-8534
Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg.01-10-045811
www.mav-szk.hu

Iktatószám: 9530-1/2016/SZK

7. számú melléklet

**Vállalkozási keretszerződés (tervezet)
Külön dokumentumban**