

Ajánlattételi Felhívás

„Mennyezeti klímaberendezés igénylés 2016.” tárgyú beszerzés kapcsán

1. Ajánlatkérő:

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Beszerzés és Logisztika Üzletág (MÁV SZK BLÜ)

Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Ügyintéző: Bergerné Erki Zsuzsanna

Telefon: 06-1/511-4896

e-mail: bergerne.erki.zsuzsanna@mav-szk.hu

2. A beszerzés tárgya és mennyisége:

1 db Airwell típusú vagy azzal egyenértékű mennyezeti klímaberendezés (kültéri+beltéri egység) beszerzése és beüzemelése/beszerelése az 1. számú melléklet szerint

3. A teljesítés helye(i):

- MÁV Zrt. Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ
1087 Budapest, Kerepesi út 16.

4. A teljesítés határideje: a vonatkozó megrendelés megküldését követő 30 nap.

5. Ajánlat benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók:

Az ajánlattétel határideje: 2016. 02.29. 10:00 óra.

Az ajánlattétel módja: az ajánlatot e-mail-en, pdf formátumban a bergerne.erki.zsuzsanna@mav-szk.hu címre kérjük benyújtani. Az ajánlatban ajánlati árként a teljesítés megtörténteig érvényes, áfa nélküli árat kérünk megadni magyar Forintban, mely nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazza a teljesítés során felmerülő valamennyi költséget, ideértve a teljesítési helyre történő szállítás és e-útdíj költségét, a csomagolás, rakodás és az üzembe helyezés/beszerelés költségeit. Szerződéskötés esetén ezek külön számlázására nincs lehetőség.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat nem tartalmazhat ármódosító képletet, számítást.

6. A beszerzési eljárás lefolytatásának folyamata:

- ajánlatok benyújtása a jelen Felhívás 5. pontjában foglaltaknak megfelelően történik;
- Ajánlatkérő az ajánlatok beérkezését és értékelését követően elektronikus aukciót és/vagy tárgyalást folytat le, amelyre az érvényes ajánlatot tett Ajánlattevőket kívánja meghívni;

BESZERZÉS ÉS LOGISZTIKA ÜZLETÁG
BESZERZÉSI SZERVEZET
IT,ESZKÖZ ÉS SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSI DIVÍZIÓ

Iktatószám: **2686-1/2015/SZK**
Basware: 16112495

- az online aukció, vagy tárgyalás lefolytatásának menetét az alapajánlatok kiértékelését követően az Ajánlattevők részére megküldött aukciós felhívás fogja tartalmazni;
- az elektronikus aukciót és/vagy tárgyalást követően Ajánlatkérő elbírálja a végleges ajánlatokat, döntést hoz.

6. Az elbírálás szempontja:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A jelen ajánlatkérés nem jelent az ajánlatkérő részéről megrendelési kötelezettséget. Az ajánlatkérő bármikor dönthet úgy, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem rendel meg az ajánlatkérés tárgyát képező termékeket. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles.

7. Egyéb információk:

Az eszköz csomagolásán, vagy a csomagoláson belül magyar nyelven szerepelnie kell az alábbi információknak:

- az eszköz neve, rendeltetése, használati útmutatója, a gyártó vagy forgalmazó neve,
- a minőségmegőrzés szempontjából fontos tárolási körülmények,
- az eszköz használata során betartandó elővigyázatossági előírások (ha van ilyen),
- szervizelésre, karbantartásra vonatkozó gyártói, forgalmazói előírások.

- 7.1.** Az ajánlati kötöttség időtartama: Ajánlattevő a megrendelésig ajánlatához kötve van.
- 7.2.** Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Az ASZF-ben foglaltak szerint.
- 7.3.** A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei: Az Ajánlatkérő a szállított termékek ellenértékét a számla és mellékletei átvételét követő 30 naptári napig átutalással egyenlíti ki.
- 7.4.** Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 %-kal növelt összegének megfelelő – mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. szerinti feltételekkel.
- 7.5.** A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak.
- 7.6.** Az ajánlat részeként csatolni kell:
- Felolvasólap.
 - Az ajánlattevői nyilatkozatot az ASZF elfogadására vonatkozólag.
 - A megajánlott termékekről műszaki adatlapot, leírást, fényképet, a vállalt garancia mértékét hónapokban megjelölve.

BESZERZÉS ÉS LOGISZTIKA ÜZLETÁG
BESZERZÉSI SZERVEZET
IT,ESZKÖZ ÉS SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSI DIVÍZIÓ

Iktatószám: **2686-1/2015/SZK**
Basware: 16112495


- Ajánlattevői nyilatkozat a megajánlott termék az ajánlatkérésben rögzített paraméterek szerinti, hiba és hiánymentes, megfelel a vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak

7.7. MÁV Zrt. Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók minden a MÁV Zrt. és a Szállítónk között létrejött üzleti tevékenységre, melynek hatályos változata az alábbi linken érhető el:
<http://www.mav.hu/mav/aszf.php>


Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében (<http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites>)
Amennyiben az ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen:
<http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne>

- Melléklet: 1.sz.: Műszaki leírás
2.sz.: Felolvasólap
3.sz.: Ajánlattevői nyilatkozat I.
4. sz.: Ajánlattételi nyilatkozat II.

Budapest, 2016. február 19.


Duka Akos
kategória menedzser

Ajánlatkérő:


Dr. Pallagi Norbert
BLÜ Divízióvezető
az Ajánlatkérő nevében eljárva

1. számú melléklet

A klímaberendezéssel kapcsolatos részletes elvárások:

Kültéri egység:

- Hűtőtéljesítmény: min. 7,8 kW
- Fűtőtéljesítmény: min. 8,5 kW
- Hangteljesítmény: max. 55 dB(A)
- Energiahatékonyság hűtésben: A++
- Oldalfalra történő felszereléshez szerelési és rögzítési tartozékok
- Hűtőközeg csövezéséhez csövek, szerelési, szigetelési és takaró elemek

Beltéri egység:

- Kazettás, álmennyezetbe építhető beltéri egység (pl. CBD 12/18x)
- Álmennyezeti takarókeret kazettás beltéri egységhez
- Álmennyezetbe szereléshez szerelési, rögzítési, szigetelő és takaró tartozékok
- RCW6 fali távvezérlő

Egyéb műszaki paraméterek a klímaberendezés megajánlásához:

- helyiség alapterülete: 70 m²
- belmagasság: 3,1 m
- nem hőszigetelt ablakok mennyisége: 4 db (cseréljük a 2016-os karbantartási tervben szerepel)
- ablakok mérete összesen 9,6 m²
- a helyiségben egyidejűleg 8 fő végez munkát napi 24 órán keresztül
- a helyiségben levő hő termelő műszaki berendezések:
 - számítógép 25 db (tápegység 450-500W)
 - monitor 50 db 22-24"-os LCD
- az épület központi hűtő-fűtő klímaberendezésének (BlueBox) 3 db beltéri egysége van a helyiségben melyek működnek, de a megnövekedett hőterhelés miatt teljesítményük kevés.

Referencia típus:

- Airwell YCZ DCI Multisplit + CDB álmennyezeti kazettás készülék

