

**Ajánlattevői kérdések - Mérnöki Létesítmények Divízió részére
Dunaújváros – Mezőfalva állomásköz 315+27, 315+93 és 333+16
szelvényekben polimer komposit üzemi korlát építése**

1. kérdés:

Milyen talapzatra kellene a korlátoszlopokat rögzíteni?

1. válasz:

Vasalt beton szerkezet.

2. kérdés:

Milyen körülmények uralkodnak a 3 helyszínen (áram vételi lehetőség, megközelíthetőség)

2. válasz:

Áramvételi lehetőség nincs, föld úton, szántáson keresztül megközelíthető.