

**Ajánlattevői kérdések - Mérnöki Létesítmények Divízió részére Bp. –  
Hegyeshalom vv., Nagyszentjános – Gyórszentiván állomásköz 1256+03  
szelvényben található Bakonyér-híd betonfelületek tisztítása, felület  
előkészítése magasnyomású mosóberendezéssel**

**1. kérdés:**

„Kérnénk megadni az eltávolítandó szigetelés típusát.”

**1. válasz:**

„Az eltávolítandó szigetelés pontos típusa nem ismert. Amit tudunk róla, a zúzottkő ágyazat felől kb. 1cm-es védőtábla van, amit munkagéppel eltávolítunk mi, alatta valószínűleg bitumenes lemez, és valamilyen kelősítő anyag lehet. A feladat célja ezek teljes eltávolítása, hogy az alapozófestékünket W Sa 2 ½ tisztasági fokú acélfelületre fel tudjuk hordani.”

**2. kérdés:**

„Kérnénk megerősíteni, hogy a vágány-és ágyazatbontás nem a vállalkozó feladata.”

**2. válasz:**

„A vágány és ágyazat bontását a MÁV FKG KFT. egyik pályás főépítésvezetősége végzi, jelen állapot szerint a Székesfehérváriak.”