

Az Érdeklődő Gazdasági Szereplők részére

Ikt.sz.: 14792/2018/START

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 2.

Ügyintéző: Muskovits Nikoletta

Telefon: +36 30 259 2147

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők!

A MÁV-START Zrt., mint Ajánlatkérő által 14792/2018/START iktatószámom, „**MÁV-START Zrt. gépészeti telephelyek csoportemelő alapozásának készítése (Balatonfenyves, Győr)**” tárgyban indított nyílt beszerzési eljárása kapcsán, hivatalos írásbeli megkeresés útján érkezett tájékoztatáskérésre Ajánlatkérő az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

- Kérdés:** „A tárgyi Pályázati felhívás dokumentációjában nem találtunk meghatározást arra, hogy mekkora felületű alapozást kell készíteni a 4 db csoportemelő számára. Bár általában ezek a berendezések egy ponton terhelik a talajt (illetve az alapozásukat), a helyszínen azt tapasztaltuk, hogy mozgathatók, mobilak az emelő oszlopok, amit ki is használnak arra, hogy különböző hosszúságú járműveket emeljenek. Emiatt – az egyértelmű és pontos árajánlat érdekében kérjük megadni, hogy pontosan mekkora felületet kell kiképezni, amelynek bármely pontja alkalmasnak kell lennie a csoportemelő jelentette terhelés elviselésére!”

Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a csoportemelő alapok konkrét pozíciója a tervezési/méretezési szakaszban kerül meghatározásra. A kivitelezéshez szükséges alapozási mennyiség a költségvetési kiírás szerinti.

- Kérdés:** „A Pályázati felhívás mellékelte egy árazatlan költségvetés. Mivel az 1. kérdés szerint a költségvetésben szereplő mennyiségek nem összevethetőek a műszakilag szükséges mennyiségekkel, ezért a költségvetési kiírás beárazása csak tájékoztató jellegű lehet, ahhoz nem lehetséges sem az ajánlati sem a szerződéses árat rögzíteni. Elfogadható-e ez az Önök számára, vagy az 1. pont szerint pontosítják a Műszaki Leírást és annak alapján a költségvetési kiírásait is?”

Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a költségvetési kiírás beárazása már korábban megvalósult vasbeton csoportemelő alapozás alapján került meghatározásra, amely alapján a kivitelezési munka megvalósítása biztosított. Amennyiben a statikai méretezés során többlet anyagszükséglet keletkezik eltérő kialakítási mód alkalmazásából kifolyólag, azt a kiírásban szereplő tételekbe szükséges kockázati tényezőként beépíteni.

- Kérdés:** „A helyszínen tapasztaltuk, hogy a csarnok felől nézve jobb oldalon van két aknafedél a csoportemelő elhelyezési területén. A jelenlevő kollégák tájékoztatása szerint ezek a vizsgálóakna víztelenítését szolgáló vízelvezető csatorna kezelési pontja. Ezzel kapcsolatos kérdésünk: az új alapozásban meg kell-e hagyni ezeket a kezelő-aknákat?”

- a. *Ha nem, akkor a megszüntetésükkel kapcsolatos munkák részét képezik-e a jelen eljárásnak.*
- b. *Ha megmaradnak akkor elfogadható e, hogy a csatornafedelek és „szük” környezetük nem terhelhető a csoportemelővel, vagy cserélni kell megfelelő teherbírásúra a fedlapot?”*

Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a kezelő-aknak nem kerülnek megszüntetésre, illetve „szük” környezetükben csoportemelő terheléssel nem kell kalkulálni.

4. **Kérdés:** *„A helyszínen azt láttuk, hogy a vizsgálóakna vágányának karbantartása miatt a vágány térburkolat felőli oldalán „kivehető” betonelemek vannak elhelyezve. Amennyiben a Pályázati kiíráshoz mellékelte Műszaki Leírás II. fejezet b. pont ötödik „francia” bekezdése szerint „A felső réteget ki kell nyújtani a meglévő vizsgálóakna szigetelést tartó fala fölé is.”, akkor ez a karbantartási, szerelhetőségi hozzáférési lehetőség elvész, megszűnik. Kérjük ennek pontosítását, tisztázását.”*

Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a győri telephely vonatkozásában a sínszál melletti beton sáv felső síkja a csoportemelő alapok felső síkjával azonos, a jelenlegi állapot szerinti síkmagasságot szükséges tartani a kivitelezés során.

Jelen dokumentumot Ajánlatkérő a Pályázati felhívással megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.

Kérjük, hogy jelen kiegészítő tájékoztatás kézhezvételét írásban haladéktalanul visszaigazolni szíveskedjenek!

Budapest, 2018. október 31.


.....
Muskovits Nikoletta
közbeszerzési szakelőadó