

Kovács Iván

Feladó: Wittner Balázs
Küldve: 2018. július 16. 7:20
Címzett: Kovács Iván
Tárgy: Fw: Csibrák bejárás
Melléletek: IMG_0784.JPG; IMG_0783.JPG; IMG_0779.JPG; IMG_0781.JPG; IMG_0786.JPG

Szia!

Megjött a válasz. Ha kérdésed van hívj.

A Huawei mobilomról küldve

----- Eredeti üzenet -----

Tárgy: FW: Csibrák bejárás
Feladó: Spráger Csaba
Címzett: Wittner Balázs
Másolatot kap: Bérdi Mária ,Török Brigitta

Tisztelt Főépítésvezető Úr!

Kérem a munkát a sárgával kiemelt verzió szerint elvégeztetni.
A pályán kívüli műtárgy javítását a tisztítási munkák elvégzése után saját hatáskörben végezzük.

Tisztelettel:

Spráger Csaba
PFT főnökségvezető



Magyar Államvasutak Zrt.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs
Területi Pályalétesítményi Osztály Pécs
Pályafenntartási Főnökség Dombóvár

7200 Dombóvár, Kandó Kálmán u. 3.
Tel.: +36 1 515 6185
Fax: +36 1 515 6190
Mobil: +36 30 738 3058
E-mail: sprager.csaba@mav.hu
Honlap: www.mav.hu

A jelen levélben kézbesített információ kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas üzleti, illetve személyes adatokat tartalmazhat. Amennyiben nem Ön a levél címzettje, a levélben található információ felhasználása, vagy bármilyen módon történő közzététele, másolása vagy megosztása tilos. Amennyiben jelen levelet tévedésből kapta meg, kérem lépjen kapcsolatba a levél feladójával és az üzenetet haladéktalanul törölje a számítógépéről. A levél feladójának e-mail címe kifejezetten vállalati felhasználásra szolgál, a biztonsági szervezet – vezetői ellenőrzés céljából – betekinthez tartalmába, kérem erre a címre magánjellegű küldeményt, reklámanyagot ne küldjön!



Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!

From: Török Brigitta
Sent: Wednesday, July 04, 2018 1:50 PM
To: Spráger Csaba
Cc: Bérdi Mária; Kovács 3 Ferenc; Bank Csaba
Subject: Csibrák bejárás

Tisztelt Főnökségvezető Úr!
Kedves Csaba!

Csibrák vízrendezés 2018.07.04.-ei helyszíni bejárásán a műszaki tartalom meghatározását, pontosítását kérte a Kivitelező.

A hidász kollégák közül senki nem tudott részt venni a bejárásán, így jómagam a helyszínen tapasztaltakat az alábbiakban foglalnám össze.

- Ároktisztítás, bokorirtás szükséges kezdőpont jobb oldalon a pályában lévő mőtárgy és a pk. mőtárgy közötti szakaszon, 50-60 m hosszban.
- Ároktisztítás, bokorirtás szükséges végpont jobb oldalon a pk. mőtárgy kifolyás oldali árok, 20-30 m hosszban.
- A helyszínen lévő hulladék elszállítása. (Mennyisége nehezen becsülhető, kb. 10 m³ építési törmelék, háztartási hulladék vegyesen.)
- Pk. mőtárgy „tisztítása”, a lejtéviszonyok megadásához szükséges mértékben.
- Felmerült a pk. mőtárgy (tégla boltozat) javítása, mint üzemeltetői igény, a Kivitelező javasolta saját hatáskörben elvégezni. (Hidász szakasz által saját karbantartás keretében.) Véleményük szerint a javításhoz szükséges szakvélemény (rehabilitációs terv), ezek költsége jelentős, ha szükséges természetesen el tudják végezni.

A helyszínen a végpont bal oldalon lévő övárkot is megtekintettük. A rendelkezésre álló keret függvényében az alábbi műszaki megoldásokat vettük számba, melyek közül az elsőt javasolnánk.

- Övárak tisztítása 300 m hosszban (1386 sz. szelvénytől kezdődően) a helyszínen kitermelt anyag végpont felé terítésével, lejtéviszonyok rendezésével az 1389 sz. szelvényben lévő rézsűszakadás vonaláig, a kimosódás feltöltése, tereprendezés.
- Talpárak tisztítása (1386-1389) 300 m hosszban sínen járó kotróval.

Alternatív megoldásként:

- Övárak talpárak között surrantó készítése, energiatörő beton védmű építésével (Esetlegesen a hidász szakasz által saját karbantartás keretében megvalósítható.), majd a csapadékvíz elvezetése a tisztított talpárakban.
- Talpárak tisztítása (1386-1389) 300 m hosszban sínen járó kotróval.

Vagy a korábban javasolt megvalósítás:

- Övárak tisztítása az 1389 sz. szelvénytől kezdődően a meglévő I. ütemben tisztított övárak szakasz összekötésével.
- Talpárak tisztítása (1386-1389) 300 m hosszban sínen járó kotróval.

Csatoltan küldöm a pk. mőtárgyról készült fotókat, sajnos biztosan szükséges a helyreállítás.

Üdvözlettel,

Török Brigitta

szakaszmérnök



MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

Pályafenntartási Főnökség Dombóvár

7200 Dombóvár Kandó Kálmán u.3.

Tel.: 00361 515 6168; Fax: 00361 515 6284

Mobil: 003630 738 3055

Email: torok.brigitta@mav.hu

Honlap: www.mav.hu