

Feladat leírása

Kerepesi út 1-5. házsámú, irodaépületben található 1994. évben üzembe helyezett, KF/2560/12 típusú körforgó berendezés felújítása.

MEGLÉVŐ BERENDEZÉS ADATAI:

- teherbírás: 2650 kg, vagy 32 személy
- a felvonóüzem időtartama: állandó
- mindenki által használat
- elvonógép elhelyezése az akna felett géptérben
- állomás helyek száma: 6
- emelési magasság: 20,4 m
- poligonkerék osztókör: 1272,38 mm tengely: 110 mm
- függesztőlánc: 2 db heveder 7018 lánc, 30,732 m
- fülke mérete: 1000 x 750 x 2100 mm,

A BERUHÁZÁSI FELADATTAL KAPCSOLATOS FŐBB KÖVETELMÉNYEK:

- Az indító és vészcsengő teljes hálózatának kiépítése.
- Az aknai és vezérlőszekrényi zárlat megszüntetése.
- Aknai világítás LED-es világításra történő cseréje.
- A külső és belső portál letört részeinek pótlása.
- A széttört aknai portál cseréje.
- Vezérlőszekrény cseréje.
- A vezetősín beállítása, elhajlott gyámok egyengetése esetleg cseréje.
- Fülkei zsírók és csapágyak szükség szerinti cseréje.
- A szétcsúszott oldalfalak és mennyezetek újbóli összeszorítása.
- Bukódeszkák összehangolása a fésűs rendszerrel.