



**MÁV Zrt.**  
**Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság**  
**Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda**

**Valamennyi Ajánlattevő  
részére**

**Előadó:** dr. Pálffy Katalin  
**Telefon:** 1/511-3290  
**Fax:** 1/511-7526

**TÁRGY** Kiegészítő tájékoztatás kérésre adott válaszok III. – „Kisújszállás vasútállomás felvételi épület felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás

---

**Tisztelt Ajánlattevők!**

A MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő a „Kisújszállás vasútállomás felvételi épület felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kéréseket az alábbiak szerint válaszolja meg:

**39. kérdés:** 1.sz kiegészítő tájékoztatás 15. kérdés válasza alapján kérjük megadni az alkalmazandó Anti-Graffiti terméket.

**Válasz:**

**A költségvetés kiírás szerinti MC-Color Proof vision graffiti ellen védő bevonatot kell beárazni.**

**40. kérdés:** Az 1. sz. kiegészítő tájékoztatás alapján a költségvetésben szereplő tervezői művezetések anyag és munkadíj költségeit 0,-Ft-al szerepeltessük?

**Válasz:**

**Igen.**

**41. kérdés:** Az előtető javítandó fa felületeink felületképzési költségeit, hol szerepeltessük ajánlatunkban?

**Válasz:**

**Az „Ácsmunka” fejezet 5. tételében kérjük kalkulálni.**

**42. kérdés:** A-11 konszignáció jelű nyílászáró a metszetek alapján edzett-ragasztott biztonsági üvegből készül, a konszignáció alapján ragasztott biztonsági üvegből. Edzett vagy előfeszített üveg esetében a gyártó már nem ad átdobásgátlási minősítést. Kérjük megadni az alkalmazandó üveg paramétereit.

**Válasz:**

A tervek és a műszaki leírás alapján 2x8 mm vastagságú előfeszített (TVG), ragasztott biztonsági (VSG) üvegezést kérünk költségelni a „Fém nyílászáró” fejezet 15 tételében (átdobásgátlás nem lesz követelmény).


**43. kérdés:** A felolvasólap előírt „Nettó vállalkozói díj” sorában csak az alapmennyiségre és opciós mennyiségre vonatkozó vállalkozói díjat szerepeltesse az ajánlattevő? A tartalékkeret vonatkozó összeget nem szükséges szerepeltetni?

**Válasz:**

A felolvasólapon az alapmennyiségre és opciós mennyiségre vonatkozó vállalkozói díjat kell szerepeltetni. A tartalékkerettel növelt díjat nem kell feltüntetni a felolvasólapon.

Budapest, 2018. január 23.

Üdvözlettel:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Péter Kollár', written over a faint circular stamp.

az Ajánlatkérő nevében