

Tisztelt Ajánlattevő!

A MÁV Zrt. által indított „**FET központ szünetmentes áramellátó berendezés javítása**” tárgyú beszerzési eljárásban Ajánlattevők által feltett kérdésekre ezúton küldjük meg az Ajánlatkérő választ:

1. kérdés: A pályázat beadása előtt kaphatunk-e lehetőséget a helyszíni felmérésre bejárásra (9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.)?  
**válasz:** Igen. 2021.02.22 10:00. 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2. Kapcsolattartó: Szalai Tamás, +36 (30) 922 6376, [szalai.tamas2@mav.hu](mailto:szalai.tamas2@mav.hu)
2. kérdés: A tárgyi UPS, akkumulátortöltő, inverter, átkapcsoló, akkumulátor állvány/szekrény valamint a 12V / 151Ah akkumulátor fizikai és műszaki paramétereit tartalmazó műszaki adatlapokat!  
**válasz:** A gyártó PowerQuattro Zrt. jogi nyilatkozata alapján nem kiadható.
3. kérdés: Méretezett alaprajzot az UPS szobáról!  
**válasz:** 3000x5500 mm
4. kérdés: Mikori gyártásúak/telepítésűek a 2. pont szerinti részelemek?  
**válasz:** 2009. 07. 24.
5. kérdés: A UPS konfiguráció karbantartási jegyzőkönyveit!  
**válasz:** Nem történt karbantartás.
6. kérdés: Mikor és milyen részelemeket illetően történt nagyjavítás/felújítás a rendszeren?  
**válasz:** Nem történt.
7. kérdés: Az akkumulátortöltő és inverter/átkapcsoló hibadiagnosztikai jegyzőkönyveit!  
**válasz:** Nem áll rendelkezésre.
8. kérdés: Jelenleg üzemképes és üzemel a konfiguráció?  
**válasz:** Nem.
9. kérdés: Van-e külső szerviz bypass kapcsoló beépítve?  
**válasz:** Nincs.
10. kérdés: A javítás/akkumulátor csere elvégezhető-e hétköznapi munkaidőben? Az UPS által védendő fogyasztók leállításával járhat!  
**válasz:** Igen, elvégezhető munkaidőben.
11. kérdés: Vállalkozónak el kell-e szállítania környezetvédelmi gyűjtőhelyre a régi akkumulátorokat?  
**válasz:** Igen, el kell szállítania.

12. kérdés: Van-e lehetőség a telephelyen teherautóval parkolni, és kézikocsival akadálymentesen elérhető-e az UPS szoba?

**válasz:** Igen.

13. kérdés: Szükség esetén szervizbe szállíthatóak-e a javítandó berendezések?

**válasz:** Részben igen. Elsődlegesen helyszínen kell javítani, de szükség esetén szervizbe szállítható.

14. kérdés: A szervizben történő javítás idejére Vállalkozónak kell-e biztosítania csere készüléket helyszíni üzembe helyezéssel?

**válasz:** Nem.

**Helyszíni bejárás időpontja:** 2021.02.22. 10:00.

**Helyszín:** 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.

Kérem, hogy a helyszíni bejáráson való részvételi szándékát legkésőbb a helyszíni bejárás időpontját megelőző munkanapon szíveskedjen jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, illetve kérjük a bejárásra feltüntetett időpont betartását.

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt is meghosszabbítja.

**Módosított beadási határidő:** 2021. 02.25. 10 óra.