

**Kiegészítő tájékoztatás - Mérnöki Létesítmények Divízió részére  
Mátészalka PFT épület karbantartási munkáihoz szükséges klíma egységek  
telepítése**

A helyszíni bejárás kapcsán az alábbi kiegészítő tájékoztatás adjuk:

Az árajánlatukba szíveskedjenek belerakni a klímák tetőre való kihelyezéséhez szükséges munkák költségeit is (pl. földem + tető rétegredek átfúrása, munkálatok utáni tető szigetelés helyreállítása, tetőzeten járdalapok elhelyezése a kültéri klíma egységek megközelítéséhez).