



MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest

Telefon (1) 511-3160 ■ Fax: (1) 511-1496 ■ Webcím: www.mavcsoport.hu

Érdeklődő Gazdasági szereplők részére

Iktatószám: **6883/2022/START**

Tárgy: **1. számú kiegészítő tájékoztatás a „A MÁV-START Zrt. egyes villamos mérőhelyeinek jogszabályi kötelezettség megfelelése érdekében történő átalakítása” tárgyú beszerzési eljárásban**

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő, 2022.07.27-én nyílt beszerzési eljárást indított „**A MÁV-START Zrt. egyes villamos mérőhelyeinek jogszabályi kötelezettség megfelelése érdekében történő átalakítása**” tárgyban.

A tárgyban beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett (2022.08.12-én), amelyre Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát:

1. kérdés:

A tenderkiírás hivatkozik az 1/2020 (I.16.) MEKH rendeletre a kötelező almérések kiépítéséről, azonban annak csak azon részéről, amely az önálló villamos berendezések és a hűtő/fűtő berendezések vonatkozásában ír elő kötelezettséget. A rendelet előír kötelezettséget a 100kW feletti egyidejű teljesítmény feletti technológiai sorok mérésére is. Az volna a kérdésem, hogy történt-e ilyen irányú felmérés is?

Ez azért merült fel, mert részt vettünk a budapesti telephelyen a kerékeszterga üzemben szervezett bejáráson. A villamos fogadóban látható volt, hogy több leágazás is 3x160A-re, vagy fölé van biztosítva, amely elméletileg lehetővé teszi a 100kW feletti egyidejű terhelést az adott hálózati szakaszon.”

Válasz:

A 100 kW fölötti egyidejű teljesítményű sorokkal kapcsolatosan is megtörtént az előzetes felmérés, és a Keleti kerékeszterga műhelyben csak a kerékeszterga gép maga az a berendezés, melyhez a jogszabály szerint almérő telepítendő (a beépített teljesítmény és az éves üzemóra alapján).

2. kérdés:

Tudomásunk szerint a villamos fogadó nem a MÁV-START Zrt. tulajdona, így oda telepíteni sem lehet mérést. Az eredtileg kiírt mérési pontot meg tudjuk valósítani a kerékesztergánál, azonban a további pontok mérésének szükségessége továbbra is kérdés számomra. Kell-e foglalkoznunk vele? Amennyiben igen, akkor szükséges volna egy ezirányú felmérés elvégzése (erre igény estén szívesen adunk ajánlatot), illetve annak tisztázása, hogy lehet-e telepíteni mérést az adott helyiségbe. Ha az az utolsó biztosított pont az adott szakaszra, akkor a mérést ott volna célszerű és lehetséges kialakítani. Ez a kérdés érvényes az összes telephely vonatkozásában.

Válasz:

Az adott helyiségbe történő telepítés kapcsán előzetes egyeztetések történtek a MÁV-START Zrt. helyi munkatársaival. Az egyeztetések eredményeképpen minden helyszínen lehetséges az új almérők más helyre telepítése, amennyiben a MÁV Zrt. nem járulna hozzá, hogy azok az adott – mérendő – épület villamos fogadóhelyiségébe kerüljenek be. Ebben az esetben az új almérőket minden helyszínen az adott – mérendő – épületvillamos fogadóhelyiségéhez legközelebb eső, megfelelő falfelületére szükséges telepíteni, mely körülményt az ajánlatadás során is figyelembe kell venni. Tárgyi beszerzés kapcsán az Érdeklődő Gazdasági Szereplőknek a műszaki leírásban foglaltakon túl további teendőjük nincs.

Kelt, az elektronikus aláírás szerint

.....
Földesi József
Beszerzési működtetéstámogatási szakelőadó
MÁV-START Zrt.