



MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest

Telefon (1) 511-3160 ■ Fax: (1) 511-1496 ■ Webcím: www.mavcsoport.hu

Érdeklődő Gazdasági szereplők részére

Iktatószám: **58146/2017/START**

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás a „Celldömölk B típusú kocsijavító műhely és SZOC épület lapostető szigetelésének és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása – Tervezés és kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárásban 1.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Ajánlatkérő az eljárás megindításaként részvételi felhívást küldött a Közbeszerzési Hatóság felé előzetesen megjelölt Gazdasági Szereplőnek, valamint rajtuk kívül mindazoknak a Gazdasági Szereplőknek is, akik az Ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Az Ajánlatkérő az eljárás megindítását megelőzően a Kbt. 113. § (1)-(4) szerinti összefoglaló tájékoztatást a Közbeszerzési Hatóság honlapján „Celldömölk B típusú kocsijavító műhely és SZOC épület lapostető szigetelésének és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása – Tervezés és kivitelezés” tárgyban (KBE-00995/2018) tett közzé.

A tárgyban közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56.§ (1) bekezdése alapján kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, melyre Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát:

1. kérdés:

„A tetőszigetelés felújítását ki lehet váltani 2 rétegű bitumenes szigetelési rendszerrel?”

1. Válasz:

Nem lehetséges kiváltani 2 rétegű bitumenes szigetelési rendszerrel. Továbbra is a „Jóváhagyási terv és Műszaki leírás” és „Árazatlan költségvetés” elnevezésű dokumentumokban leírtak az Ajánlatkérői elvárások, ami alapján az alapajánlat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában benyújtandó.

2. kérdés:

„A műszaki tartalomban meghatározottak szerint a felülvilágító fedés felújítása során nagy a kockázata, hogy sok sérül amit vissza építeni nem lehet. Véleményünk szerint egy új polikarbonát fedés készítése lenne szükséges. Lehetséges a kiváltás?”

2. Válasz:

A „Jóváhagyási terv és Műszaki leírás” és „Árazatlan költségvetés” elnevezésű dokumentumokban leírtak az Ajánlatkérői elvárások, ami alapján az alapajánlat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában benyújtandó. Az ajánlattételi, illetve tárgyalási szakaszban e tárgyban lehetséges módosító javaslat benyújtása, vagyis a kérdés tárgyalások alapját képezheti.

A Közbeszerzési Dokumentumok B) Útmutató az ajánlattevők részére 5. pontja szerint *"Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő tárgyalni kíván az eljárás során a költségvetés tartalmáról, Ajánlattevőknek lehetőségük van a költségvetés vonatkozásában az ajánlat benyújtásakor módosítási javaslatot tenni a megjelölt munkanemeken felül szükségesnek tartott további munkanemekre vonatkozóan, illetve a megjelölt mennyiségek módosítására vonatkozóan"*. A Közbeszerzési Dokumentumok B) Útmutató az ajánlattevők részére 10.5. pontja alapján az *"Ajánlatkérő a tárgyalások során a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben meghatározott feltételekről tárgyal az ajánlattevőkkel."*

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket a Közbeszerzési Dokumentumok A) Útmutató a részvételre jelentkezők részére 10. pontjára: *"Az eljárás részvételi szakaszában a részvételre jelentkező ajánlatot nem tehet. Amennyiben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, úgy az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezést a Kbt. 73. § (3) bekezdése alapján köteles érvénytelenné nyilvánítani."*

3. kérdés:

„A műszaki tartalomban meghatározott meglévő vízelvezető rendszer szivott rendszerre történő átalakítása szükségtelen. Elegendő lenne a jelenlegi rendszer felújítása, megtartva gravitációs rendszerben. Lehetséges a kiváltás?”

3. Válasz:

A „Jóváhagyási terv és Műszaki leírás” és „Árazatlan költségvetés” elnevezésű dokumentumokban leírtak az Ajánlatkérői elvárások, ami alapján az alapajánlat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában benyújtandó. Az ajánlattételi, illetve tárgyalási szakaszban e tárgyban lehetséges módosító javaslat benyújtása, vagyis a kérdés tárgyalások alapját képezheti.

A Közbeszerzési Dokumentumok B) Útmutató az ajánlattevők részére 5. pontja szerint *"Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő tárgyalni kíván az eljárás során a költségvetés tartalmáról, Ajánlattevőknek lehetőségük van a költségvetés vonatkozásában az ajánlat benyújtásakor módosítási javaslatot tenni a megjelölt munkanemeken felül szükségesnek tartott további munkanemekre vonatkozóan, illetve a megjelölt mennyiségek módosítására vonatkozóan"*. A Közbeszerzési Dokumentumok B) Útmutató az ajánlattevők részére 10.5. pontja alapján az *"Ajánlatkérő a tárgyalások során a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben meghatározott feltételekről tárgyal az ajánlattevőkkel."*

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket a Közbeszerzési Dokumentumok A) Útmutató a részvételre jelentkezők részére 10. pontjára: *"Az eljárás részvételi szakaszában a részvételre jelentkező ajánlatot nem tehet. Amennyiben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, úgy az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezést a Kbt. 73. § (3) bekezdése alapján köteles érvénytelenné nyilvánítani."*

4. kérdés:

„Mivel a meglévő villámvédelmi rendszer bontásra kerül, elegendő-e a nemleges villámvédelmi jegyzőkönyv kiállítása, vagy új villámvédelmet kell kiépíteni?”


4. Válasz:

A meglévő villámvédelmi rendszer a tetőfelújítási munkák idejére a tetőről leszerelésre, szakszerű tárolásra kerül nyertes Ajánlattevő által. A tetőfelújítási munkák végeztével a meglévő villámvédelmi rendszer szakszerű visszaépítéséről, a szükséges érintés- és villámvédelmi vizsgálatok elvégzéséről, valamint a jegyzőkönyvek elkészítéséről nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia. A visszaépítést követően a villámvédelmi rendszernek a hatályos jogszabályi, műszaki, érintés- és villámvédelmi követelményeknek, a fentebb leírt jegyzőkönyvekkel bizonyítható módon meg kell felelni. (Lásd: „Jóváhagyási terv és Műszaki leírás” és „Árazatlan költségvetés” elnevezésű dokumentumok vonatkozó részei, sorai.)

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a Kbt. 55.§ (7) bekezdése alapján a Részvételre Jelentkező a részvételi határidő lejártig új részvételi jelentkezés benyújtásával módosíthatja a részvételi jelentkezését. Ebben az esetben Ajánlatkérő az elsőként benyújtott részvételi jelentkezést visszavontnak tekinti.

Kérem, hogy jelen dokumentum olvasását e-mailen (balku.anett@mav-start.hu) visszaigazolni szíveskedjenek.

Budapest, 2018.03.14.



Balku Anett
Közbeszerzési szakértő
MÁV-START Zrt.

