



BESZERZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

Kiegészítő tájékoztatás

Előadó: Major Viktória
Telefon: +36 30 205 0538
E-mail: major.viktoria@mav.hu

Tárgy: „Ároképítési, medertakarítási és tereprendezési munkák elvégzése Eger-Felnémet állomás területén” – ajánlattétellel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás keretében beérkezett kérdésre Ajánlatkérő az alábbi választ adja

Kérdés:

„A fényképek alapján nem tudom megállapítani az árkok mélységét, és szélességét. Tudna küldeni méreteket?”

Ajánlatkérő válasza:

Az állomási épület mögött 0,5 m fenékszélességű, kb. 0,5 m mélységű szabványárkot kell kialakítani. A lefolyástalan részen 1,0 m fenékszélességgel kell elvégezni az ároktakarítást, változó mélységgel, jellemzően 0,2-0,3 m, helyenként 0,5-0,6 m, ez a feladatban szereplő hossz-szelvény felvételével fog pontosan kiderülni

Budapest, 2021. március 22.

Készítette:

Major Viktória s.k.
közbeszerzési szakértő
MÁV Zrt. BFIG EVB

.....
dr. Kovács Krisztián

Vezető

**MÁV Zrt. Beszerzési Főigazgatóság
EVB**