

## KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

„1. kérdés: A vezeték nyomvonala közterületen elvihető-e? Ha nem akkor a szolgálmi jogi munkarészek készítése a mi feladatunk lesz-e?

**Vizsgálni kell, hogy a legrövidebb útvonal közterületet érint-e, amennyiben szükséges a szolgálmi jogi munkarészt is el kell készíteni.**

2. kérdés: A létesítményhez tűzvízet kell-e biztosítani?

**Tűzvíz biztosítása nem szükséges az épület tűz szakaszolva van.**

3. kérdés: A vízjogi létesítési engedélyezés eljárási költségének díja kit terhel?”

**Az engedélyezés díjával számolni kell, tartalmazza az ajánlat.**

4. kérdés: A tervezett ivóvízvezeték létesítését „házibekötésként” kiviteli terv szinten vagy vízjogi létesítési engedélyes tervként kell kezelni?

**Ezt a MÁV nem tudja eldönteni! Egyöntetű Tervező feladata! (Egyébként, amennyiben lehetséges, nyilván a MÁV érdeke a minél olcsóbban és egyszerűbben megvalósítható kivitelezés, ez alapján az egyszerű, több száz méteres bekötést választanánk!)**

5. kérdés: Az eljárási díjakat be kell-e kalkulálni az árajánlatba?

**Amennyiben jelentkezik ilyen, minden költséget be kell kalkulálni!**

6. kérdés: Az esetleges nem saját tulajdonban lévő ingatlanok terület tulajdonosi hozzájárulás beszerzése kinek a feladata, költsége?

**Tervezői feladat!**

7. kérdés: Vezetékre szolgálmi jog kerül e bejegyzésre, ha igen kinek a költsége?

**Tervezői feladat!**

8. kérdés: Az épület szennyvíz elvezetése megoldott, tervezést milyen mértékben érinti?

**A szennyvíz elvezetés megoldásával nem kell foglalkozni.”**