



MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest

Telefon (1) 511-3160 ■ Fax: (1) 511-1496 ■ Webcím: www.mavcsoport.hu

Érdeklődő Gazdasági szereplők részére

Iktatószám: **6883/2022/START**

Tárgy: 2. számú kiegészítő tájékoztatás „**A MÁV-START Zrt. egyes villamos mérőhelyeinek jogszabályi kötelezettség megfelelése érdekében történő átalakítása**” tárgyú beszerzési eljárásban

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő, 2022.07.27-én nyílt beszerzési eljárást indított „**A MÁV-START Zrt. egyes villamos mérőhelyeinek jogszabályi kötelezettség megfelelése érdekében történő átalakítása**” tárgyban.

A tárgyban beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett (2022.08.24-én), melyre Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát:

1. kérdés:

„Az árazótábla nem tartalmaz semmit a kommunikációs eszközökkel/ adatszolgáltatással kapcsolatban. nem szükséges az adatkommunikáció kiépítése? Helyileg fogják letölteni az adatokat? Ha szükséges a távleolvasás, akkor módosíthatjuk az árazótáblát ennek megfelelően?”

Válasz:

Ajánlatkérő válasza, hogy a távleolvasás nem szükséges, az adatok kiolvasása helyileg fog megtörténni. Az Árazatlan költségvetés dokumentum módosítása emiatt nem indokolt. Kérjük, hogy az Ajánlattevők ne módosítsák a mellékletként kiadott excel táblázatot.

2. kérdés:

„Az árazótábla G és H oszlopában egy db áramváltó árát és szerelési munkadíját kell megadni. Ezek 3 fázisú mérések és az M oszlopban szerepeltetett képlet sem szorozza 3-mal mérési pontonként a váltók számát, sem a C13-as cella. átírhatjuk a képletet az M és N oszlopokban?”

Válasz:

Az árazatlan költségvetés táblázatot Ajánlatkérő módosította, a „G3” cellába „3 db (három darab) fix áramváltó” szöveg került beírásra, így az anyag- és a munkadíj is egyértelműen megadható. A 4. sz. melléklet – módosított árazatlan költségvetést Ajánlatkérő a 2. számú kiegészítő tájékoztatás mellékleteként csatoltan küldi. Kérjük, hogy az ajánlattétel során a most kiadott, módosított árazatlan költségvetést használják az Ajánlattevők.

Ajánlatkérő kéri, hogy az Ajánlattevők ne módosítsák a mellékletként kiadott excel táblázatot, csak a sárga színnel jelölt cellákat szíveskedjenek kitölteni a Pályázati felhívás 9. pontjában megadottak szerint.

3. kérdés:

„A MEKH rendelet sehol nem rendelkezik arról, hogy fix áramváltókat kell alkalmazni a telepítés során. Mi bontható áramváltókat használunk, hogy elkerüljük a szükségtelen üzemszünetet és szerelési többletköltséget a szerelés során. Alkalmazhatjuk ezeket, vagy ragaszkodnak a fixhez?”

Válasz:

A területi kollégákkal folytatott előzetes egyeztetések alapján minden helyszínen – természetesen előzetes egyeztetést követően – lehetséges az üzemszünet megtartása a villamos szerelési munkák idejére. Ajánlatkérő továbbra is a fix áramváltók beépítését kéri beárazni.

Melléklet:

- **4. számú melléklet: módosított árazatlan költségvetés**

Kelt, az elektronikus aláírás szerint

.....
Földesi József
Beszerzési működtetéstámogatási szakelőadó
MÁV-START Zrt.