



MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest

Telefon (1) 511-3160 ■ Fax: (1) 511-1496 ■ Webcím: www.mavcsoport.hu

Érdeklődő Gazdasági szereplők részére

Iktatószám: **26518-6/2020/START**

Tárgy: 2. számú kiegészítő tájékoztatás a
„Elszívórendszerek telepítése” tárgyú
beszerzési eljárásban

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő, 2021.12.23-án nyílt beszerzési eljárást indított „Elszívórendszerek telepítése” tárgyban.

A tárgyban beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett (2021.01.20-án), melyre Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszáat:

1. kérdés:

„Kérjük Megrendelő szíves állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a csarnok alaprajzát (méretekkel feltüntetve) és metszeteit a Vállalkozó részére tudják bocsátani a pályázati szakasz folyamán? Amennyiben rendelkeznek alaprajzokkal legyenek szívesek a mozdonyok helyzetét bejelölni rajta, különös tekintettel a kibocsátási pontok feltüntetésével.”

Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a műszaki leírás utolsó pontja szerint:

„Szerződéskötést követően a Vállalkozónak 1 darab CD-n átadásra kerülnek a környezetvédelmi hatósági előírásoknak megfelelő tervek előkészítéséhez, valamint a környezetvédelmi hatósági engedélyeztetési eljárás lebonyolításához, továbbá a szerződésben és a műszaki leírásban rögzített dokumentáció elkészítéséhez szükséges helyszínrajzok, alaprajzok és metszetek.”

Az átadásra kerülő dokumentumok listája a Műszaki leírásban részletezésre került.

Ajánlatkérő álláspontja szerint az ajánlat benyújtásának nem feltétele az alaprajzok rendelkezésre bocsátása a pályázati szakaszban.

Ajánlatkérő a Műszaki leírásban és a Szerződés-tervezetben rögzítette, hogy környezetvédelmi hatósági engedélyhez kötött tárgyi beszerzés. Vagyis nyertes Ajánlattevőnek szerződéskötést követően szükséges az ajánlatában benyújtott terveket kiegészíteni és teljeskörűvé tenni olyan formában, hogy a környezetvédelmi hatóság létesítési engedélyét megszerezhesse. Az ehhez szükséges dokumentumokat Ajánlatkérő nyertes Ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.

Ezt követően kerül sor - az előzetesen a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott - tervek alapján a kivitelezésre.

Kivitelezést követően szükséges a környezetvédelmi hatóság működési engedélyének megszerzése. A folyamat részletezése a Műszaki leírásban és a Szerződés-tervezetben rögzítésre került.

Továbbá Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a nyertes Ajánlattevőnek átadásra kerülő alaprajzokon nem kerülnek bejelölésre a mozdonyok helyzete a kibocsátási pontok feltüntetésével, tekintettel arra, hogy pontos elhelyezkedések nem meghatározhatók, a mozdonyok beállításától függően módosulhat. A Műszaki leírásban rögzített elszívó ernyők mérete erre tekintettel került meghatározásra.

2. kérdés:

„Kérjük Megrendelő szíves állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a műszaki leírásban megjelölt elszívó ventilátorok elvárt szállító teljesítménye megegyezik a keletkező füstgáz mennyiségével?”

Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a műszaki leírásban megjelölt elszívó ventilátorok elvárt szállító teljesítménye nem egyezik meg az elvárt füstgáz mennyiségével. Az elvárt szállító teljesítményt a műszaki tartalom tartalmazza, az egyidejű kipufogógáz mennyiségek 2022. január 19-én kiküldött 1. sz. kiegészítő tájékoztatásban megadásra kerültek.

3. kérdés:

„Kérjük Megrendelő szíves állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig szükséges a 180-200 °C-os kipufogó gáz elszívása.”

Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a motorjáratás időtartama (20 perc)+ 10 perc.

4. kérdés:

„Kérjük Megrendelő és MÁV-os Környezetvédelmi Osztály szíves állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a keletkezett füst elszívás plusz pontforrásnak minősül? Továbbá milyen meglévő pontforrások találhatóak az épületen?”

Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a Környezetvédelmi Osztály állásfoglalása alapján a keletkezett füst elszívás plusz pontforrásnak minősül. Egyéb pontforrás nincs az épületen.

Kelt, az elektronikus aláírás szerint

.....
Földesi József
Beszerzési szakelőadó
MÁV-START Zrt.