

**BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG
SZOLGÁLTATÁS, ESZKÖZ ÉS IT BESZERZÉS**

Iktatószám: 15507/2021/SZK

**Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás nyújtás és
tájékoztatás ajánlattételi határidő módosítá-
sáról**

Beszerző: Móczárné Farkas Vanda

Tel: 06 30 781 4261

Fax: 06-1-511-8534

E-mail: moczarne.farkas.vanda@mav-szk.hu

Tisztelt Érdekelte Gazdasági Szereplő!

A **MÁV Szolgáltató Központ Zrt.** (1087 Budapest, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő és lebonyolító „**50 db üzemanyag-tartály időszakos vizsgálata 2022-2024 között**” tárgyú beszerzési eljárás kapcsán érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglaltakra az alábbi választ adja:

1. kérdés:

A tárgyi felhívás anyagát áttekintve néhány szabványra történő hivatkozás esetében ellentmondást fedeztünk fel.

Nevezetesen:

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - Ez már hatályát veszítette 2014-ben! Helyette: 54/2014 (XII.5.) BM rendelet

MSZ 13-40:1992 - ilyen szabvány nincs, valószínű gépelési hiba

MSZ 16040-1:1973 - visszavonva 2015-ben, nincs helyettesítő szabvány

MSZ 16041-2:1975 - visszavonva 2015-ben, nincs helyettesítő szabvány

MSZ EN 12285-1:2003 - visszavonva 2021-ben, helyette: MSZ EN 122285-1:2018

A kérdésünk az, hogy ezek kapcsán a kiírásban megjelölt és már lejárt szabványok szerint kell az ajánlatunkat elkészíteni, vagy a törvényileg hatályos szabványok szerint.

1. válasz:

Fentiek alapján Ajánlatkérő felülvizsgálta a pályázati dokumentumokat és a hivatkozási szabványok a Műszaki leírásban aktualizálásra és javításra kerültek (újonnan bekerült módosítások a Műszaki leírásban piros betűkkel vannak jelölve, törölt részek pedig kék áthúzott betűvel).

A módosított Műszaki leírás az ajánlatkérési felület 2. Műszaki leírás c. szakaszában (2.1 pont) tölthető el.

2. kérdés:

A pályázati kiírásban szereplő tartályokra vonatkozóan a vizsgálatot megelőzően az Ajánlatkérő rendelkezésre tudja-e bocsátani az előző tartályvizsgálatok és a gyártó művi bizonylatok, valamint az esetleges átalakításokról készített dokumentációkat? Ezek ismeretében lehet megfelelően elvégezni az adott tartály vizsgálatát, valamint a korábbi kiinduló adatok mindenképpen szükségesek a tartályvizsgálat kiértékeléshez. Mindamellet a „korosabb” tartályok esetében nem biztos, hogy megfelelő már a gyártóműben leírt tömörségvizsgálati érték. (korábban volt már példa

**BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG
SZOLGÁLTATÁS, ESZKÖZ ÉS IT BESZERZÉS**

arra, hogy az előző tartályvizsgálat során a munkát végző cég túlnyomással ellenőrizte a dupla teret, pedig a gyártóművi bizonylatok és a rendszer kialakítása vákuumos volt, vagy kiinduló falvastagsági eredmény nem állt rendelkezésre. Az ebből eredő félreértéseket célszerű elkerülni).

2. válasz:

A pályázat nyertesének átadásra kerül a korábbi dokumentáció.

3. kérdés:

A Területileg Illetékes Mérésügyi Hatósággal való időpont egyeztetés helyett nem lehetséges-e, hogy az Ajánlatadó a Hitelesítést elvégezze? A Hitelesítést egyszerűbben és gyorsabban el lehet végezni, ha az Ajánlatadó koordinálja. Ennek költségét egy külön oszlopban fel lehetne tüntetni.

3. válasz:

A nyertes Vállalkozónak 10 tartályvizsgálat esetében mindössze időpont egyeztetési kötelezettsége van. Ezekon a helyszíneken ugyanis szimpla tartályok vannak. A tartályvizsgálat és a tartályhitelesítés között nem telhet el hosszú idő. A tartályokat mihamarabb vissza kell állítani a rendszerbe.

4. kérdés:

Föld feletti tartályok 10 éves vizsgálata esetén minimum 2 kiszállás szükséges a leírtak alapján, mivel a külső szerkezet vizsgálatot a nyitás előtt kell elvégezni, ha jól értelmezzük a leírtakat.

4. válasz:

A nyertes Vállalkozó döntheti el, hogy mennyi kiszállás szükséges a munka elvégzéséhez.

5. kérdés:

A tartály tisztításáról készült jegyzőkönyveket a tisztítást végzők a helyszínen rendelkezésre bocsátják-e (betekintés vagy másolat formájában)?

5. válasz:

A pályázat nyertesének átadásra kerül a korábbi dokumentáció.

6. kérdés:

Szükséges-e akkreditált mérési jegyzőkönyv kiadása az elektrosztatikus és UH falvastagság mérési jegyzőkönyvekről, vagy ettől eltekint az Ajánlatkérő?

6. válasz:

Nem szükséges.

7. kérdés:

A tartályok szükség szerinti megbontását, a szét-és összeszelését az Ajánlatkérő végzi el?

7. válasz:

Műszaki leírásban leírtak szerint ezen feladatot az Ajánlatkérő emberei végzik.

8. kérdés:

Villamos energia vételezési lehetőség biztosított-e a tartályok 50 méteres körzetében? Illetve esetlegesen préslevegő rendszer rendelkezésre áll-e a tartályok 50 méteres körzetében?

8. válasz:

Mindkettő biztosítva van.

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG
SZOLGÁLTATÁS, ESZKÖZ ÉS IT BESZERZÉS

9. kérdés:

A tartályvizsgálatok bejelentését minimum 8 nappal hamarabb be kell jelenteni a Hatóság felé, ezt az Ajánlatkérő végzi el? Vagy meghatalmazás útján az Ajánlattevő elvégezheti-e? Ugyanez a kérdés a vizsgálati jegyzőkönyvek (30 napos határidő) esetében is.

9. válasz:

A bejelentést a nyertes Vállalkozó végzi Ajánlatkérő meghatalmazása alapján.

10. kérdés:

A tartályba való beszállásos tevékenységhez a biztosító minimum 2 fő személyzetet az Ajánlatkérő biztosítja-e vagy az Ajánlattevőnek kell biztosítania (ebben az esetben a költségét az egyéb vizsgálati költség oszlopban tüntessük fel?)

10. válasz:

Ajánlattevőnek kell biztosítania és díja az árajánlat részét kell képezze, az árajánlattétel során az egyéb vizsgálati költség megnevezésű oszlopban vehető figyelembe.

11. kérdés:

Hitelesítésre a leírásban 7 tartály van megadva, de az ajánlati táblázatban 29 helyen van jelölve. Kérjük a pontos hitelesítési adatokra a táblázat javítását.

11. válasz:

A nyertes Vállalkozónak csak a 10 helyszínt kell leegyeztetni a Hatósággal. Ajánlatkérő az ártáblázatot módosította és „Tételes ártáblázat és teljesítési helyek javított” néven Ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.

Ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattétel során a javított Tételes ártáblázatot szíveskedjenek kitölteni.

Azon Ajánlattevő, aki a jelen kiegészítő tájékoztatás nyújtás megküldése előtt már benyújtotta ajánlatát, kérjük szíveskedjen felülvizsgálni a benyújtott ajánlatot a javított Tételes ártáblázat és teljesítési helyek táblázat adataira (pl. M oszlop) figyelemmel.

A javított táblázat az ajánlatkérési felület 3. Tételes ártáblázat és teljesítési helyek c. (3.1 pont) szakaszában tölthető el.

12. kérdés:

A műszaki leírásban, a pirossal kiemelt részben 7 helyszínen szerepel OMH hitelesítés, mint elvégzendő feladat, míg a tételes ártáblázat „M” oszlopában 20 helyszín van jelölve. Kérjük az ellentmondást legyenek szívesek feloldani!

12. válasz:

A nyertes Vállalkozónak csak a 10 helyszín kapcsán kell egyeztetnie a Hatósággal. Ajánlatkérő a Műszaki leírást módosította. Ajánlatkérő az ártáblázatot módosította és „Tételes ártáblázat és teljesítési helyek javított” néven Ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. **Ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattétel során a javított Tételes ártáblázatot szíveskedjenek kitölteni.**

Azon Ajánlattevő, aki a jelen kiegészítő tájékoztatás nyújtás megküldése előtt már benyújtotta ajánlatát, kérjük szíveskedjen felülvizsgálni a benyújtott ajánlatot a javított Tételes ártáblázat és teljesítési helyek táblázat adataira (pl. M oszlop) figyelemmel.

**BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG
SZOLGÁLTATÁS, ESZKÖZ ÉS IT BESZERZÉS**

A javított táblázat az ajánlatkérési felület 3. Tételes ártáblázat és teljesítési helyek c. (3.1 pont) szakaszában tölthető el.

13. kérdés:

Van-e lehetőség a "klasszikus" vizes technológiájú hitelesítés helyett más - a hatóság által is elfogadott - módszert használni?

13. válasz:

A nyertes Vállalkozónak nem feladat a Hitelesítés elvégzése. Nem része a pályázatnak.

14. kérdés:

Kérjük tisztelt Ajánlatkérő megerősítését, hogy jól értelmezzük azt, hogy arra akkreditációval rendelkező Ajánlattevő/Vállalkozó elvégezheti a tartályok hitelesítését, nem kell külön alvállalkozóként bevonni a hatóságot a feladat elvégzésére!

14. válasz:

A nyertes Vállalkozónak nem feladat a Hitelesítés elvégzése. Nem része a pályázatnak.

15. kérdés:

Kérjük szíves tájékoztatásukat arról, hogy ki végzi a vizsgálatok hatósági bejelentését? (MÁV vagy kivitelező vállalkozó?)

15. válasz:

A hatósági bejelentés a nyertes Vállalkozó feladata.

16. kérdés:

Ajánlatkérő hozzájárul-e az egyszerűsített tartályvizsgálat (216/2019. IX.05. Kormányrendelet alapján) elvégzéséhez, így nem szükséges a tartályok megbontása és kitisztítása, a vizsgálat a szivárgásfigyelő rendszer ellenőrzésére, tömörségvizsgálatra és csatlakozó szerelvények vizsgálatára korlátozódik?

16. válasz:

Ajánlatkérő részére nem elfogadható, nem járul hozzá a kérdésben megjelölt eljáráshoz.

17. kérdés:

Kérjük szíves tájékoztatásukat arról, hogy a tartályok összeszereléskor fellépő anyag és alkatrészszükségletet pótlásáról Megrendelő vagy Vállalkozónak kell gondoskodnia? (Pl. tömítések, csavarok, egyéb műszaki segédanyagok.)

17. válasz:

Nem tárgya feladatnak. A szét - összeszerelést és a tartályok tisztítását az Ajánlatkérő emberei végzik. (lásd Műszaki leírás).

18. kérdés:

A tartályok hitelesítéséhez szükséges vizet (30-100 m3) az egyes telephelyeken tudják-e részünkre térítésmentesen biztosítani és a tartályokhoz odavezetni, vagy azt nekünk kell a helyi vízművektől megrendelni és kiszállíttatni?

18. válasz:

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG
SZOLGÁLTATÁS, ESZKÖZ ÉS IT BESZERZÉS

Ajánlattevőnek tartályvizsgálat a feladata, a hitelesítés nem szerepel az elvégzendő feladatok között. Az ajánlati felhívás szerint a nyertes Vállalkozónak nem feladata a tartályok hitelesítése.

19. kérdés:

A Tétéles ártáblázatban 4.sorszámú tartály esetében az elektrosztatikai vizsgálat "szürke" színnel van jelölve, de nincsen "X" a mezőben. Kéri-e az elektrosztatikai vizsgálatot?

19. válasz:

Ajánlatkérő kéri a 4. sorban szereplő tartály elektrosztatikai vizsgálatát, az ártáblázat módosításra került és „Tétéles ártáblázat és teljesítési helyek_javított” néven Ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. **Ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattétel során a javított Tétéles ártáblázatot szíveskedjenek kitölteni.**

Azon Ajánlattevő, aki a jelen kiegészítő tájékoztatás nyújtás megküldése előtt már benyújtotta ajánlatát, kérjük szíveskedjen felülvizsgálni a benyújtott ajánlatot a javított Tétéles ártáblázat és teljesítési helyek táblázat adataira figyelemmel.

A javított táblázat az ajánlatkérési felület 3. Tétéles ártáblázat és teljesítési helyek c. (3.1 pont) szakaszában tölthető el.

20. kérdés:

A Tétéles ártáblázatban 50. sorszámú tartálynál ultrahangos vizsgálatot kérnek. Szerintünk elektrosztatikai vizsgálat lenne szükséges. Kéri-e az elektrosztatikai vizsgálatot?

20. válasz:

Ajánlatkérő kéri az 50. sorban szereplő tartály ultrahangos vizsgálatát, az ártáblázat módosításra került és „Tétéles ártáblázat és teljesítési helyek_javított” néven Ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.

Ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattétel során a javított Tétéles ártáblázatot szíveskedjenek kitölteni.

Azon Ajánlattevő, aki a jelen kiegészítő tájékoztatás nyújtás megküldése előtt már benyújtotta ajánlatát, kérjük szíveskedjen felülvizsgálni a benyújtott ajánlatot a javított Tétéles ártáblázat és teljesítési helyek táblázat adataira figyelemmel.

A javított táblázat az ajánlatkérési felület 3. Tétéles ártáblázat és teljesítési helyek c. (3.1 pont) szakaszában tölthető el.

21. kérdés:

Az elektrosztatikai vizsgálatnál kéri-e a gyártói felügyeletet?

21. válasz:

Ajánlatkérő nem kéri az elektrosztatikai vizsgálatnál a gyártói felügyeletet.

Kérjük ajánlattételük során a fenti tájékoztatást legyenek szívesek figyelembe venni.

Fenti válaszok és módosított dokumentumok értelmében az ajánlattételt segítő Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban meghatározott ajánlattétel határidejét ismét módosította.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. február 25-én (péntek) 12:00 óra

**BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG
SZOLGÁLTATÁS, ESZKÖZ ÉS IT BESZERZÉS**

Kérjük, hogy jelen kiegészítő tájékoztatás kézhezvételét haladéktalanul e-mail-ben visszaigazol-
ni szíveskedjenek!

Kelt: Budapest, 2022. február 22.

Tisztelettel:



dr.Kómar Márta
Szolgáltatás, eszköz és IT beszerzési vezető
MÁV SZK Zrt. Beszerzési, környezetvédelmi és szállítási üzletág