

BESZERZÉSI ÜZLETÁG
SZOLGÁLTATÁS, ESZKÖZ ÉS IT BESZERZÉS

Hivatkozási szám: 22830/2018/START
Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás (1.)
Ügyintéző: dr. Kaestner Ádám
Telefon: 06-1/511-5984
E-mail: kaestner.adam@mav-szk.hu

Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplők!

A MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő nevében megindított, 22830/2018/START számú „*Debrecen Déli sor 51. és Nyíregyháza Erkel Ferenc u. 10. címen levő telephelyen riasztó- és térfigyelő rendszerek karbantartásának elvégzése*” tárgyú beszerzési eljáráshoz a pályázati felhívással kapcsolatban a következő kérdések érkeztek, amelyre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1. **Kérdés 1:** Kérem szíves tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy az érzékelők milyen magasságba, kerültek felszerelésre.

Válasz 1: Maximum 2 méteres magasságban kerültek felszerelésre.

2. **Kérdés 2:** Kérem, szíveskedjenek megadni mindkét helyszínrre vonatkozóan, hogy a kamerák különálló oszlopokon vagy épület falán helyezkednek-e el.

Válasz 2: Mindkét helyszínen vegyesen oszlopon és az épület falán is.

3. **Kérdés 3:** Kérjük, szíveskedjenek megadni, hogy a rendszerekben használt tápegységek közül melyekhez tartozik akkumulátor is.

Válasz 3: A műszaki tartalomból megállapítható, amely a szerződés 1. számú mellékletét képezi „*műszaki, szakmai elvárások, dokumentáció*” megnevezéssel.

4. **Kérdés 4:** Kérjük, szíveskedjenek megadni, hogy a kültéri infratorompókhoz menő kábelek földben került elhelyezésre vagy légekábelek is előfordulnak.

Válasz 4: Légekábel, illetve kerítésen védőcső.

5. **Kérdés 5:** Kérjük, szíves tájékoztatásukat, hogy van-e megadva bármilyen karbantartási-, egyéb utasítás a vállalkozói szerződésben foglaltakon kívül, amelyet be kell tartani a karbantartás során.

Válasz 5: Nincs.

6. **Kérdés 6:** Kérjük, szíves tájékoztatásukat, hogy van-e a rendszerekben garanciális eszköz, amelyet a karbantartásoknál figyelembe kell venni.

Válasz 6: Nincs garanciális eszköz.

7. **Kérdés 7:** Kérjük, szíves tájékoztatásukat, hogy a karbantartásoknál és az eseti kiszálásoknál szükséges-e szakfelügyeletet kérni más szakágtól. Amennyiben igen kérjük szíveskedni mi az az összeg amelyet kalkulálni szükséges.

Válasz 7: Nem szükséges szakfelügyelet kérése. Igény esetén előzetes egyeztetés lehetséges a MÁV-START Biztonsági szervezettel.

8. **Kérdés 8:** Kérjük, szíveskedjenek megküldeni a rendszerek kiviteli terveit, és megvalósulási dokumentációját.

Válasz 8: A rendszerek kiviteli tervei, a megvalósítási, illetve a tervdokumentáció kizárólag a nyertes ajánlattevő számára bocsátható rendelkezésre.

9. **Kérdés 9:** Kérjük, szíveskedjenek megadni, hogy az épületeken belül nyomvonal kábelcsatornában, vagy védőcsőben van-e elhelyezve.

Válasz 9: Kábelcsatornában került elhelyezésre.

10. **Kérdés 10:** Kérjük, szíveskedjenek megadni, hogy a kamera rendszerek tekintetében légkabel került-e kialakításra.

Válasz 10: Igen.

11. **Kérdés 11:** Kérjük, szíveskedjenek megadni, hogy a kültéri hang-fényjelzők milyen magasságokban lettek elhelyezve.

Válasz 11: 3-5 méteres magasságban kerültek elhelyezésre.

12. **Kérdés 12:** Kérjük szíveskedjenek megadni, hogy meghibásodott eszköz esetén az eszközt szükséges helyettesíteni azonnal másik eszközzel (pl: kamera) vagy előre egyeztetett ideig leszerelt maradhat az adott készülék.

Válasz 12: Előre egyeztetett minimális ideig lehet leszerelt maradhat az adott készülék.

13. **Kérdés 13:** Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy a cserére érett eszközök (pl: akkumulátor) elszámolása hogyan történik. Jelezzük a cserére érett eszközök típusát, mennyiségét és megrendelő általi jóváhagyást követően cserére kerül az eszköz, vagy a karbantartás során szükséges cserélni az eszközt és utólagos lesz az elszámolás.

Válasz 13: Eseti megrendeléssel történik, szerződés szerint.

14. **Kérdés 14:** Kérjük, szíveskedjenek megadni, hogy a karbantartás során észlelt hibás eszközök javítására, cseréjére mennyi idő áll rendelkezésre.

Válasz 14: Az észlelt hibás eszközök javítására, illetve cseréjére Megrendelő az eseti megrendelésben ad határidőt a Vállalkozóval történt előzetes egyeztetést követően.

15. **Kérdés 15:** Kérjük, szíveskedjenek megadni, hogy egy berendezés (pl: videó rögzítő) leállítását több nappal előre be kell-e jelenteni a Biztonsági Igazgatóságnak vagy a karbantartás ideje alatt leállítható.

Válasz 15: A karbantartás megkezdése előtt a helyileg illetékessel egyeztetve megoldható a rögzítő ideiglenes leállítása. A leállítása csak és kizárólag a szükséges ideig történhet, a lehető legrövidebb időn belül a visszakapcsolását meg kell valósítani.


16. **Kérdés 16:** Kérjük, szíveskedjenek megadni hogy a behatolás jelző rendszerek távfelügyeletét ki látja el. Csak a Biztonsági főigazgatóságot kell értesíteni a karbantartásról, vagy kivonuló szolgálat is van.

Válasz 16: Jelenleg nincs távfelügyeleti szolgáltató, a rendszerek átjelzése a Biztonsági Őrszolgálat számára megy, így a karbantartás megkezdése előtt a Biztonsági szolgálatot kell értesíteni.

17. **Kérdés 17:** Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy a behatolás jelző- illetve a videó megfigyelő rendszerek jelenlegi telepítői-, és szerviz kódjai ismertek a megrendelő részéről.

Válasz 17: A kérdéses jelszavak beszerzése folyamatban van.

Kelt: Budapest, 2018. 08. 31.


.....
dr. Szolomájer Anita
vezető
Szolgáltatás, Eszköz és IT Beszerzés *Balint*

