



MÁV Zrt.

**Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság
Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda**

Ügyintéző: Greffné Nyári Ágnes
Telefon: +36 30/599-6497
Fax: +36 1/511-7526
E-mail: greffne.nyari.agnes@mav.hu

Tárgy: „Az IKOP-2.1.0-15-2017-00042 azonosító számú „Budapest Nyugati pályaudvar rekonstrukciójának előkészítése” tárgyú projekt keretében: 1.rész: „Faanyag szakvélemény készítése a Nyugati pályaudvar felvételi épületről”, 2. rész: „A Nyugati pályaudvar felvételi épület és a MÁV telekhatárig tartó aluljárószint tervezési határ területen műemléki épületdiagnosztikai tartószerkezeti szakvélemény készítése” – 1. számú kiegészítő tájékoztatás megadása

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Ajánlatkérő az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy „Az IKOP-2.1.0-15-2017-00042 azonosító számú „Budapest Nyugati pályaudvar rekonstrukciójának előkészítése” tárgyú projekt keretében: 1.rész: „Faanyag szakvélemény készítése a Nyugati pályaudvar felvételi épületről”, 2. rész: „A Nyugati pályaudvar felvételi épület és a MÁV telekhatárig tartó aluljárószint tervezési határ területen műemléki épületdiagnosztikai tartószerkezeti szakvélemény készítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdések érkeztek, melyre a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényre (a továbbiakban: Kbt.) tekintettel az alábbiakban adja meg a választ:

1. Kérdés

A bejáráson a feltett kérdésre elhangzott, hogy szemrevételezésen és állapot rögzítésen alapuló diagnosztikai szakvéleményt kérnek. Egyes födémek, szerkezetek anyagát sem lehet egyértelműen szemrevételezéssel megállapítani, ezért lehetséges-e kis átmérőjű fúróval (átmérő: 8; vagy 10; mm) való szerkezeti anyag meghatározó feltáró furat készítése létráról esetleg állványról? Természetesen kényes irodai helységben védő fóliázva majd a furatot helyreállítjuk. A fúrás mellett vaskeresővel roncsolás mentes vizsgálattal meg lehet határozni, hogy acélgerendák közötti téglá vagy csapos gerendás a födém stb.

1. Válasz

Megrendelő a tartószerkezeteket csak roncsolásmentes módszerrel kívánja vizsgáltatni, de a vizsgálatok elvégzéséhez a szerkezetek takarását (pl. vakolat, festékbevonat, lambéria, álmennyezet, padlóburkolat) a szakértő a szükséges mértékig feltárásként megbonthatja. A feltárásokat a Feladatleírásban rögzített hatósági eljárásrend szerint engedélyeztetnie kell.

2. Kérdés

Kaphatunk-e vázlatervi szintű alaprajzokat, metszeteket az áttekinthetőség és az egyes feladatok nagyságának (négyzetméter, belmagasság stb.) meghatározásához?

2. Válasz

Ajánlatkérő adatszolgáltatásként - titoktartási kötelezettség terhe mellett - átadja a pályaudvari épület tervcsomagját, többek között annak felmérési terveit és helyiségkönyvét.

A dokumentumok az alábbi linkről tölthetők le:

...

Felhívjuk Gazdasági Szereplő figyelmét, hogy a link segítségével letöltött dokumentumokat és az így tudomására jutott információkat, adatokat harmadik személynek, így különösen illetéktelen személynek, szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően tudomására nem hozhatja. Amennyiben Gazdasági Szereplő a dokumentumokat letölti, köteles az Ajánlatkérő kapcsolattartója felé - a dokumentumok letöltését követően - e-mailben nyilatkozni, hogy a dokumentumokat letöltötte és ezzel elfogadta titoktartási kötelezettségét.

3. Kérdés

Kitolható létrával, guruló állvánnyal, esetleg kosaras vagy ollós emelővel bemehetünk-e az épületbe egyes szerkezeti elemek anyagának, tönkremenetelének, öregedésének alaposabb szemrevételezéses vizsgálatához?

3. Válasz

Igen.

4. Kérdés

A helyszíni vizsgálatokhoz használt eszközök őrzött tárolására tudnak- e biztosítani zárható helységet Kb. egy- két hétre?

4. Válasz

Igen.

5. Kérdés

Miután a kiírás nem határozza meg egyértelműen a műemléki diagnosztika műszaki tartalmát nem egyértelmű, hogy a különböző műszaki tartalmú ajánlatokat hogy lehet összehasonlítani. Tudnak- e valamilyen specifikációt küldeni az elvárt műszaki tartalomról?

5. Válasz

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglalt feladatok elkészítését kéri.

6. Kérdés

Készült-e az épületről műemléki tudományos dokumentáció? Meg lehet- kapni legalább betekintésre? Kaphatnánk egy listát arról, hogy milyen tervek, dokumentumok vannak az Ajánlatkérő birtokában és korábbi anyagvizsgálati szakvélemények melyik szerkezet (szerkezetek) anyagairól készültek és mikor? A kérdés arra irányul, hogy kell- e foglalkozni bármilyen levéltári stb. kutatással?

6. Válasz

Ajánlatkérő rendelkezik az előző, a tárgyi épületet érintő felmérési-, illetve szakvizsgálati dokumentumokkal, amelyet a nyertes vállalkozó számára rendelkezésre bocsát. Ezen dokumentumokon túl, nem kérünk levéltári kutatást.

Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy módosította a Közbeszerzési Dokumentumokat. A dokumentumok módosítása miatt, a Kbt. 52. § (4) b) bekezdése alapján az **ajánlattételi határidőt** 2018. január 22. 11:30-ról **2018. január 26. 11:30-ra módosítja.**

A módosított Közbeszerzési Dokumentumokat Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást követően küldi meg a Gazdasági Szereplőknek.

Felhívjuk tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is figyelembe véve készítsék el.

Budapest, 2018. január 16.

Üdvözlettel:

.....
az Ajánlatkérő nevében