



BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÓ IGAZGATÓSÁG
MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTÉSI OSZTÁLY

Valamennyi Ajánlattevő részére

Iktatószám: 30067/2021/MAV
Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás
Előadó: Gáspár-Kiss Anita
Telefon: +36 30 567 3346

Tisztelt Ajánlattevő!

Az „Állomásfejlesztéssel összefüggő állomásokon és megállóhelyeken a szükséges energia biztosítására szabványos mérőszekrények kiépítése, járulékos kábelezési munkák elvégzése” tárgyú beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan 2022.01.05. és 2022.01.06. napokon ajánlattevői bejárásokat tartottunk, mellékelten megküldjük a felvett jegyzőkönyveket.

A jegyzőkönyvben foglaltak megerősítéseképpen a következő kiegészítő tájékoztatást adjuk:

Üllő

A mérőszekrény az épületben található, egy HENSEL szekrényben. Az új mérőt a csatlakozási pont mellé kell telepíteni, és a főelosztó, valamint új mérőszekrény között új kábelt kell fektetni, mivel a meglévő keresztmetszetű kábel az adatszolgáltatással ellentétben nem fogja elbírní az új terhelést.

Monor

A főelosztó helyiségben az ajánlattevői bejárás során megállapításra került, hogy az áramváltós új mérés nem fog elférni, ezért a mérőt a PFT épületnél található csatlakozási pont mellé kell telepíteni, és a meglévő kábelt rákötni. A DÉMÁSZ tulajdonú, csatlakozási ponton található jelenlegi szekrény nyithatóságával kapcsolatban a MÁV felveszi a DÉMÁSZ-al a kapcsolatot, aki ezek után saját hatáskörben intézkedik az elosztó megtekintéséről, illetve kulcs beszerzéséről.

Tápiószecső

A bejárás során megállapításra került, hogy a helyszínen egy szabványos, áramváltós mérőszekrény található, így ezen helyszínre ajánlatot adni nem szükséges. A 3x80A-re történő bővítés adminisztrációs feladatait a MÁV elvégzi.

Vértesszőlős

Két áramszolgáltatói mérést kell kiépíteni, valamint egy elosztót, ami tartalmaz 9 db üres leágazást, almérési lehetőséggel.

Szár

A fektetési nyomvonal bizonytalansága miatt 400 méter helyett 500 méter kábelfektetését kérjük árazni.



MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. Postacím: 1426 Budapest Pf. 98. • Tel +36 (1) 511 91-01 • Fax +36 (1) 511 91-13
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága CG. 01-10042272

Nagymaros – Visegrád


A „zöld szekrény” tervei Ajánlatadók elmondása szerint nem jelent meg a felhívásban, ezért ezt most ezen kiegészítő tájékoztatásban újból küldjük.

Az áramszolgáltatónál tapasztalt elhúzódó ügymenet miatt a jelenlegi 3 hónapos teljesítési határidő irreális, ezért a teljesítési határidőt 9 hónapra emeljük.

A fentiek alapján a szükséges változásokat átvezettük a műszaki tartalomban, és az árazandó tétellistában is, melyeket mellékelten megküldünk.

Budapest, 2022.01. 11,

Üdvözlettel:


Szőnyi Péter
műszaki előkészítési osztályvezető

114V Magyar Államvasutak Zrt.
1868 26
1067 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.