










JELMAGYARÁZAT:

	Tervezett kábelnyomvonal
	230V fix csatlakozás
	Műanyag tokozatba szerelt kapcsoló, 230V 2P Referencia szint GANZ-KK
	Műanyag tokozatba szerelt kapcsoló, 400V 3P Referencia szint GANZ-KK
	IP44 védettségű falonkívüli dugaszoló aljzat 2P+F, 16A
	Külső hőm. érzékelő
	Tervezett horganyzott rúd földelő h=3,0m Ø25mm
	Felületre szerelt 1x49W fénycsöves lámpatest, IP66 polikarbonát ház Típus: Trilux Oleveon 135/49/80 E Oleveon Fényforrás: Osram Lumilux 49W/830 XT
	földelő sín

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.

Jelen terv a MÁV Zrt. kizárólagos szellemi tulajdonát képezi! Felhasználása, átdolgozása, feldolgozása, nyilvánosságra hozatala, vagy fordítása a MÁV Zrt. írásbeli hozzájárulása nélkül tilos!									
Felelős tervező: V-T; EN-T; Vn			BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÓ IGAZGATÓSÁG						
Turi Ádám 01-12466			MŰSZAKI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY						
Tervező: V-T; EN-T; Vn			1016 Budapest, Mészáros u. 19.						
Turi Ádám 01-12466			Telefon: (1) 511-7712, 511-7766 Telefax: (1) 511-7881						
Felmérte: Gergely László Hegyi László			BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÓ IGAZGATÓSÁG						
Szerkesztő:			MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTÉSI FŐOSZTÁLY						
			1087 Budapest, Könyves K. Krt. 54-60.						
Ellenőr:			Tárgy: MÁV Zrt Dunaújváros Vontatási Iroda Kandó Kálmán tér 1. Hrsz:772/12 Kazáncsere						
Liptóy József									
Irodavezető:									
Gálos Zsolt									
Projektfelelős:			Tervfajta: KIVITELI TERV						
Gregó Tibor			ÉPÜLETVILLAMOSSÁG						
Főosztályvezető:									
Kuna Ferenc									
Egyeztető:									
Munkarész:			Jelmagyarázat						
Projekt struktúra kód: MV170930-1BP-0499-SF-T01			Elektronikus azonosító: 499-2017-KT-VL-R000-0-20180529						
Tervszám: 499/2017			Rajzszám: VL-R000						
Rajzméret: A3			Méterarány: --		Lapszám n/p: 1/3		Budapest, 2018.05.29.		
Módosítások:									