

Műszaki leírás

Békéscsaba Pft. Főnökség hódmezővásárhelyi szakaszán riasztórendszer karbantartása.

Helyszín: 6800 Hódmezővásárhely Fáncty utca 1.

Hódmezővásárhely Hidász Szakaszon körül belül 20 éve került telepítésre 2 db riasztó készülék.

Riasztó készülékekből 1 db az iroda helyiségben és 1 db pedig a raktárban található.

A riasztó rendszerek elavultak.

Riasztó központ típusa: PC-1565-2P

Feladat:

- Régi vezetékes telefonos kapcsolat helyett, korszerűbb GPRS rendszer kiépítése a távfelügyelet szolgáltatóval való kapcsolattartásra.
- Két riasztórendszer megszüntetése, egy rendszer kialakítása, amely egyszerre biztosítja az irodát és a raktárt.
- Teljes rendszer, riasztóközpont, érzékelők, akkumulátorok korszerűsítése.
- Régi vezetékek cseréje.
- Tápegységek cseréje.