


MEGJEJYZÉSEK:

A kivitelezést az 1/2003. (MÁV Ért. 8.) TEB. Ig. R. "vasúti Érintésvédelmi Szabályzat" (2506 sorozat/2002) előírásai alapján kell végezni.

Földvezetékek elhelyezése Közel helye és mélysége	4 8 mm ² (előírt mélység)		63 mm ² (előírt mélység)		95 mm ² (előírt mélység)		120 mm ² (előírt mélység)	
	szélesség	hossz	szélesség	hossz	szélesség	hossz	szélesség	hossz
Sínpálya szelvény	11	210	210	310	310	410	410	410
Földvezeték szelvény	12	250	250	350	350	450	450	450
Földvezeték szelvény	14	220	220	320	320	420	420	420
Földvezeték szelvény	14	260	260	360	360	460	460	460
Földvezeték szelvény	14	220	220	320	320	420	420	420
Földvezeték szelvény	14	260	260	360	360	460	460	460

JELMAGYARÁZAT:

↑
szűkítő



Színes rajzi

Tervező:			
CATAL MÉRNÖKI BETÉTI TÁRSASÁG 1221 Budapest, Ády Endre út 75.			
Megrendelő:			
MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÓ IGAZGATÓSÁG 1087 Budapest, Könyves K. Krt. 54-50.			
Tervezési szerződés megnevezése:			
Felsővezetéki tervezés 20. sz. vv. Veszprém-Herend és Szentgál - Városföld-Kislőd között			
Szakág:		Tervezés:	
VILLAMOS FELSŐVEZETÉK		KIVITELI TERV	
Rajz megnevezése:			
Szentgál-Városföld-Kislőd vonalszakasz 686-692 szelvény Földelési terv I. Építési munkák			
Tervező:		Munkaszám:	
Károly István	01-3115	203/2017	
Tervezői:		Rajzszám:	
Csah Imre	01-3096	08-ST-VL-FOL/II-00	