


JELMAGYARÁZAT:

A rendszerelemek PRÖPSTER gyártmányúak



Mélyföldre

A típus, Acéllhorganyzott 3-szoros rétevéssel 2xd= 20/1500 mm rend.sz.: 110 020

Egyéb villámvédelmi csatlakozási, összekötési pontok

Az egyes összekötési elemek a műszaki leírásban és a költségvetési részben részletezve



Vizsgáló összekötő rendsz.: 1280
1,5m-es 40x40x3-as horganyzott szögvas a mechanikai védelem biztosítására



Felfüggetlő-tartó kup Aluminium felfüggetlő
Ø 16/10 mm 1050 mm rendsz.: 1255



Felfüggetlő-tartó leőcsereféhez Aluminium felfüggetlő
Ø 16/10 mm 2000 mm rendsz.: 1259



Figyelemztető tábla: Figyelem! Zivatar
esetén a villámvédelmi levelezők megközellítése veszélyes,
és 3-mas körzetében tartózkodni Tilos!

Méretarány: 1:100

Rev.:0

Cterv

Felföldi Péter EV.

6723 Szeged, Főfasor 164-166 (Tervező eng.szám.: V-7/06/0945/H-1995/09)

Helye:

Csongrád vasútállomás

Létesítmény:

Csongrád vasútállomás felvételi épület

Tárgy:

Villámvédelmi nyomvonal tető alaprajz és földelő hálózat

Tervszám:

2020-20

Rajzszám:

FP-2020-20-2

Megrendelő:

MAV Magyar Államvasutak Zrt.

Nyomtatva:

2020.04.22.

Tervező:

Felföldi Péter

Tervező:

A3