



ÁRAMKÖRI JELE	00	01	02	03	04	TV-1	TV-2	TV-3	TV-4
MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS	FESZÜLTSG FIGYELÉS	FESZÜLTSG MENTESÍTÉS	VEA VEZÉRLÉS	VEB VEZÉRLÉS	BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS III.-IV. VÁGÁNYOK	BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS I.-II. VÁGÁNYOK	KÉSZENLÉTI Ü. IRÁNYFÉNYEK	ÁLLANDÓ Ü. IRÁNYFÉNYEK
TELJESÍTMÉNY [W]	430	-	-	-	-	182	182	68	10
ÜZEMI ÁRAM [A]	1,86	-	-	-	-	0,85	0,85	0,45	0,07
KÁBEL TÍPUSA	NYM-J	YSLY-0B	YSLY-0B	YSLY-0B	YSLY-0B	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
KERESZTMET [mm²]	3 x 1,5	2 X 1	2 X 1	2 X 1	2 X 1	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x1,5	3 x1,5

Készítette:
CSOMOR TAMÁS EV.

1182 Budapest Torda u. 4.
csomort.et@gmail.com

Építés helye: 7630 Pécsbánya Mohácsi út 48. JBI Kocsijavító telephely
Hrsz: 41272/13

Munka megnevezése:

**Pécsbánya csarnok világítás felújításának
tervezése**

Építető: **MÁV Zrt. 1087 Budapest, KönyvesKálmán Krt. 54-60.**

Munkarész:
**LPS központi biztonsági áramforrás
áramút rajz**

Tervező: Csomor Tamás
V-01-64376

Készült:
2019. 12.

Rajzsám:
LPS

1/1 lap