



JELMAGYARÁZAT:

- Bontandó biztonsági világítás ernyőzött hajólámpatest
- Bontandó általános világítás 400 W-os fémhalogén fényvető
- Bontandó akna világítás üvegbúrás hajó lámpa
- Bontandó A2 alumínium tokozott elosztó 270 x540 x 165,5 mm IP 54
- Bontandó 4 x 25 mm² MBAL kábel
- Bontandó 3 x 2,5 mm² MBAL üzemi és tartalék világítási kábel
- ⌘ Bontandó falon kívüli világítási kapcsoló VGK-10 ipari kézi kapcsoló
- Bontandó ABV 1000 VA inverter 48/220 V
- Bontandó akkumulátor telep
- Bontandó 2 x 4 mm² egyenáramú MBAL kábel
- Meglévő-megmaradó 5/4" acél védőcső padlóvonal alatt - 0,6 m akna világítási áramkörök részére.
- Meglévő-megmaradó 300 mm-es kábeltálca

CSOMOR TAMÁS Ev. H-1182 Budapest, Torda u. 4. Tel: +36 (30) 418 4973 e-mail:csomort.et@gmail.com			
Munka megnevezése:	Pécsbánya csanakok világítás felújításának tervezése	Regisztrált	BT
Építő:	MAV- Zrt. 1087 Budapest, Kónyves Kálmán Krt. 54-60.	Méretarány:	1:100
Építés helye:	7630 Pécsbánya Mohácsi út 48. JBI Kocsijavitó telephely Hrsz: 41272/13	Datum:	2019. 11. 25.
Munkaadó megnevezése:	Bontási terv	Tervező:	Csomor Tamás V-01-64376