

Menekülési irányfények felülvizsgálata, üzemeltetői megelőző karbantartása, eseti javítása  
(üzemzavar-, hiba-, és kár elhárítása)

**Szolgáltatás ütemezése**

**Az 1.számú mellékletben meghatározott menekülési irányfények ellenőrzésének, karbantartásának ütemezése**

A Vállalkozó a jelen mellékletben meghatározott rendszerességgel elvégzi az 1. számú mellékletekben meghatározott menekülési irányfények éves felülvizsgálatát, teljes körű karbantartását, valamint a szükség szerinti javítását, a vonatkozó jogszabályok, szabványok és műszaki irányelvek szerint. Az időszakos felülvizsgálatokat a mindenkor hatályos jogszabályi gyakorlatiakkal köteles elvégezni.

\* Az 1. számú mellékletekben meghatározott menekülési irányfények havonkénti üzemeltetői ellenőrzésének elvégzése a Megrendelő feladata.

A	B		C		D	
Az érintett műszaki megoldás	* üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
	ciklus idő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
kívülről/ belülről megvilágított menekülési jelek, biztonsági világítás	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	<b>12 hónap</b> (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	<b>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</b>	tűzvédelmi üzemeltetési napló