



**MÁV Zrt.**  
**Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság**  
**Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda**

**Valamennyi Ajánlattevő  
részére**

**Előadó: Mihó Anita**  
**Telefon: 1/511-3552**  
**Fax: 1/511-7526**

**TÁRGY** Kiegészítő tájékoztatás kérésre adott válaszok II. – „Az IKOP-2.1.0-15-2017-00041 azonosító számú „Budapest Keleti pályaudvar rekonstrukciójának előkészítése” tárgyú projekt keretében: 1. rész: Faanyag szakvélemény készítése a Keleti pályaudvar felvételi épületről, 2. rész: A Keleti pályaudvar felvételi épület és a MÁV telekhatárig tartó aluljárószint tervezési határ területen műemléki épületdiagnosztikai tartószerkezeti szakvélemény készítése” tárgyú közbeszerzési eljárás

---

**Tisztelt Ajánlattevők!**

A MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő a „Az IKOP-2.1.0-15-2017-00041 azonosító számú „Budapest Keleti pályaudvar rekonstrukciójának előkészítése” tárgyú projekt keretében: 1. rész: Faanyag szakvélemény készítése a Keleti pályaudvar felvételi épületről, 2. rész: A Keleti pályaudvar felvételi épület és a MÁV telekhatárig tartó aluljárószint tervezési határ területen műemléki épületdiagnosztikai tartószerkezeti szakvélemény készítése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kéréseket az alábbiak szerint válaszolja meg:

**1.Kérdés:** A vizsgálat során igénybe lehet-e venni kisebb iroda- illetve tárolóhelyiséget, amelyet Ajánlatkérő biztosít?

**Válasz:** Igen.

**2.Kérdés:** A magasabb helyzetű, elsősorban a csarnokok acéltartóinak, tartórészeinek vizsgálatához használandó mozgatható állvány használatát milyen munkavédelmi, organizációs feltételekhez kötik?

**Válasz:** Ajánlatkérő a helyszíni munkavégzést az alábbiakban szabályozott feltételek betartásához köti:

A külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkabiztonsági feltételeit külön utasítás, „A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén” elnevezésű 15/2016 (V.13. MÁV Ért.8. ) EVIG sz. utasítás szabályozza (mellékelve).

Állványokkal kapcsolatos munkavédelmi szabályokat, pedig 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet (az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről) tartalmazza (mellékelve).

**3.Kérdés:** A vizsgálathoz aktuálisan igénybe veendő munkaterületek határát ideiglenesen az utasforgalom elől elzárja-e, azt biztosítja-e a Megbízó?

**Válasz:** Igen.

**4.Kérdés:** A rendkívül nagy alapterületű épületek több hétig tartó folyamatos bejárásához, vizsgálatához biztosít-e a Megbízó állandó, a helyiségekbe, épületrészekbe való akadálytalan bejutást segítő kíséret?

**Válasz:** Igen.

**5.Kérdés:** A felmérési és egyéb állapotrögzítő terveket, szakvéleményeket kinyomtatva bocsájta-e rendelkezésre a Megrendelő?

**Válasz:** Nem. Digitális formátumban tudja az Ajánlatkérő a meglévő tervanyagokat rendelkezésre bocsájtani.

Ajánlatkérő adatszolgáltatásként - titoktartási kötelezettség terhe mellett - átadja a pályaudvari épület tervcsomagját, többek között annak felmérési terveit és helyiségkönyvét. További meglévő terveket, dokumentációkat a nyertes ajánlattevő részére bocsájtjuk rendelkezésre.

A dokumentumok az alábbi linkről tölthetők le:

[....](#)

Felhívjuk Gazdasági Szereplő figyelmét, hogy a link segítségével letöltött dokumentumokat és az így tudomására jutott információkat, adatokat harmadik személynek, így különösen illetéktelen személynek, szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően tudomására nem hozhatja. Amennyiben Gazdasági Szereplő a dokumentumokat letölti, köteles az Ajánlatkérő kapcsolattartója felé - a dokumentumok letöltését követően - e-mailben nyilatkozni, hogy a dokumentumokat letöltötte és ezzel elfogadta titoktartási kötelezettségét.

**6.Kérdés:** A statikai vizsgálat a vonatkozó TSz-01-2013 „Épületek megépült teherhordó szerkezeteinek vizsgálata és tervezési elvei” című műszaki szabályzat szerint végezhető-e, elfogadja-e a Megrendelő az abban lefektetett elveket, módszereket, minősítési módot?

**Válasz:** A vizsgálatot a kiírás értelmében a vonatkozó hatályos jogszabályok, szabványok betartásával és az MMK szakmai előírásai szerint szükséges elvégezni!

**7.Kérdés:** A kiírás szerint a Megrendelő roncsolásmentes vizsgálatokat fogad el. Ez azt jelenti, hogy az acél- és vasszerkezetek anyagát mintavétel nélkül, közelítő jellegű keménységméréssel lehet vizsgálni?

**Válasz:** Igen.

**8.Kérdés:** A feltárások helyreállítása, kijavítása a vizsgálatot végző feladatát képezi-e? Ha igen, milyen anyag- illetve szerkezet használatot írnak elő?

**Válasz:** Igen, a feltárások helyreállítása, kijavítása a vizsgálatot végző feladatát képezi. A kibontott anyaggal egyenértékűvel kell helyreállítani – a látszó és használatban lévő helyeken!

**9.Kérdés:** A vizsgálatok folytathatók-e érdemi idő korlátozás nélkül egész nap és hétvégén is? Ezen időpontokban is biztosítja-e előzetes egyeztetés alapján a helyiségekbe való folyamatos bejutást a Megrendelő?

**Válasz:** A nyitott, hozzáférhető épületrészekben, illetve a csarnokban egyeztetés alapján lehetőség van hétköznapi munkaidőn túl és hétvégi munkavégzésre is. Megrendelő a zárt helyiségekbe csak hétköznapi időben tudja a bejutást biztosítani.

**10.Kérdés:** A szakvélemény dokumentáláshoz és a vizsgálati terv elkészítéséhez biztosít-e szerkeszthető digitális tervállományt a Megrendelő?

**Válasz:** Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő részére, a szerződéskötést követően, titoktartási kötelezettség terhe mellett adja át a rendelkezésére álló szerkeszthető, digitális tervállományt.

**11.Kérdés:** Valamennyi helyiségben, épületrészben van-e működőképes világítás, amennyiben nincs, illetve nem működik, a vizsgálat megkezdéséig kialakítják vagy helyreállítják-e azt?

**Válasz:** Nincs az összes épületrészben világítás és a vizsgálat megkezdéséig nem állítja helyre, illetve nem alakítja ki azt a megrendelő. Ezekben a helyeken a nyertes ajánlattevőnek kell a vizsgálatához szükséges megvilágításról gondoskodnia.

**12.Kérdés:** A feltárások során keletkező törmelék átmeneti deponálása, elszállítása és elhelyezése milyen módon történik, mindez a vizsgáló feladata?

**Válasz:** A vizsgált szerkezetek feltárása és azzal járó törmelék kezelése, valamint a helyreállítás is a vállalkozó feladata.

**13.Kérdés:** A korábbi, az esetleg még meglévő eredeti tervekbe való betekintéshez ad-e hozzájárulást, biztosít-e hozzáférést a Megrendelő?

**Válasz:** Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő részére, a szerződéskötést követően, titoktartási kötelezettség terhe mellett adja át a rendelkezésére álló, digitalizált tervállományokat.

**14.Kérdés:** Az épületek azon helyiségeibe, részeibe amelyeket más társaságok használnak, bérelnek milyen feltételekkel biztosítanak bejutást, vizsgálati lehetőséget? Ebben az esetben mik a feltárások végzésének, az esetleges helyreállításnak a Megbízó által támasztott igényei, feltételei? (Vannak-e a pályaudvarok területén idegen tulajdonban lévő területek?)

**Válasz:** A pályaudvar épületrészeiben lévő bérlők a zajló felmérések kapcsán tájékoztatást kapnak, a bejutást biztosítaniuk szükséges és esetleges felügyelettel ellenőrizhetik az általuk bérelt ingatlanrészben folyó munkálatokat.

**15.Kérdés:** A rendelkezésre álló felmérési tervek tartalmazzák-e az acélszerkezetet alkotó szelvények pontos méretét, vagy azok felmérése, helyszíni ellenőrzése a vizsgáló feladata?

**Válasz:** A rendelkezésre álló felmérési tervek nem tartalmazzák az acélszerkezetet alkotó szelvények pontos méretét. A korábbi felmérési tervanyagok, illetve rekonstrukciós dokumentációk tartalmazzák az acélszerkezet méreteire vonatkozó adatokat. Jelen vizsgálatnak nem feladata az acélszerkezet méreteinek pontos felmérése.

Felhívjuk tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is figyelembe véve készítsék el.

Mellékletek:

- 15/2016 (V.13. MÁV Ért.8. ) EVIG sz. utasítás
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

Budapest, 2018. január 23.

Üdvözlettel:

az Ajánlatkérő nevében